Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9028.038.1
Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204701

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204701-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,48	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,31 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=298,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	307,32	307,32	0,00	53,26	45,83	7,43	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
25.10.15	24,00	-	306,52	306,52	0,00	53,68	46,23	7,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,29
26.10.15	24,00	-	311,73	311,73	0,00	53,87	46,46	7,41	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
27.10.15	24,00	-	304,66	304,66	0,00	53,53	45,96	7,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
28.10.15	24,00	-	306,03	306,03	0,00	53,04	45,40	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
29.10.15	24,00	-	307,82	307,82	0,00	53,16	45,43	7,73	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
30.10.15	24,00	-	314,28	314,28	0,00	52,87	45,28	7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
31.10.15	24,00	-	314,52	314,52	0,00	52,65	45,03	7,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
01.11.15	24,00	-	316,06	316,06	0,00	52,83	45,37	7,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
02.11.15	24,00	-	144,42	146,71	-2,29	52,88	45,37	7,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
03.11.15	24,00	-	296,37	296,37	0,00	52,48	45,99	6,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,93
04.11.15	24,00	-	323,51	323,51	0,00	55,82	48,95	6,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,23
05.11.15	24,00	-	322,52	322,52	0,00	55,68	48,67	7,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
06.11.15	24,00	-	320,12	320,12	0,00	55,02	47,94	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
07.11.15	24,00	-	317,57	317,57	0,00	54,84	47,69	7,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
08.11.15	24,00	-	319,95	319,95	0,00	54,57	47,49	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
09.11.15	24,00	-	327,04	327,04	0,00	54,09	46,98	7,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
10.11.15	24,00	-	331,01	331,01	0,00	54,12	47,02	7,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
11.11.15	24,00	-	350,65	350,65	0,00	56,30	48,94	7,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
12.11.15	24,00	-	374,10	374,10	0,00	56,30	49,41	6,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
13.11.15	24,00	-	366,77	366,77	0,00	52,99	46,65	6,34	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
14.11.15	24,00	-	349,45	349,45	0,00	52,63	46,01	6,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
15.11.15	24,00	-	354,10	354,10	0,00	52,94	46,25	6,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
16.11.15	24,00	-	361,28	361,28	0,00	53,37	46,53	6,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
17.11.15	24,00	-	367,91	367,91	0,00	52,76	46,08	6,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
18.11.15	24,00	-	367,67	367,67	0,00	54,75	47,67	7,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
19.11.15	24,00	-	356,63	356,63	0,00	55,49	48,09	7,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
20.11.15	24,00	-	355,74	355,74	0,00	54,17	47,15	7,02	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
21.11.15	24,00	-	354,99	354,99	0,00	53,92	46,89	7,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
22.11.15	24,00	-	355,51	355,51	0,00	54,31	47,11	7,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,57
23.11.15	24,00	-	357,88	357,88	0,00	55,89	48,33	7,56	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,72
Среднее	24,00	-	327,88	327,95	-0,07	54,01	46,85	7,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,35
Итого	744,00		10164,13	10166,42	-2,29						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	72,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	140541,43	140589,23	-	-	-	-	1217,79	-	-
	24.11.15 03:00	150711,44	150761,53	-	-	-	-	1290,70	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **72,85** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Наладить работу системы отопления

Отрегулировать температуру_____

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.

печать энергосбыта