Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 12 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8985.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206402-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206402 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	67,82	68,22	-0,40	63,43	42,22	21,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,43
25.10.15	24,00	-	87,97	88,62	-0,65	66,93	42,63	24,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,14
26.10.15	24,00	-	100,53	100,53	0,00	67,37	43,66	23,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
27.10.15	24,00	-	95,96	95,96	0,00	66,03	42,26	23,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
28.10.15	24,00	-	101,94	101,94	0,00	67,20	43,01	24,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
29.10.15	24,00	-	101,44	101,44	0,00	67,37	43,07	24,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
30.10.15	24,00	-	103,72	103,72	0,00	67,53	43,43	24,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
31.10.15	24,00	-	102,31	102,31	0,00	65,99	42,53	23,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
01.11.15	24,00	-	104,24	104,24	0,00	67,18	43,71	23,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,45
02.11.15	24,00	-	104,72	104,72	0,00	67,96	44,51	23,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
03.11.15	24,00	-	104,93	104,93	0,00	67,33	44,32	23,01	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
04.11.15	24,00	-	102,71	102,71	0,00	66,36	43,74	22,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
05.11.15	24,00	-	104,44	104,44	0,00	67,12	44,08	23,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
06.11.15	24,00	-	101,29	101,29	0,00	66,36	42,96	23,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
07.11.15	24,00	-	101,48	101,48	0,00	67,22	43,24	23,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
08.11.15	24,00	-	102,49	102,49	0,00	66,52	43,03	23,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
09.11.15	24,00	-	106,85	106,85	0,00	66,82	43,75	23,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,47
10.11.15	24,00	-	109,61	109,61	0,00	66,34	43,90	22,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
11.11.15	24,00	-	109,09	109,09	0,00	66,95	44,20	22,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,48
12.11.15	24,00	-	110,88	110,88	0,00	67,16	44,49	22,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,52
13.11.15	24,00	-	110,16	110,16	0,00	67,10	44,30	22,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,51
14.11.15	24,00	-	108,18	108,18	0,00	67,45	43,83	23,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,56
15.11.15	24,00	-	107,68	107,68	0,00	69,87	44,82	25,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
16.11.15	24,00	-	105,07	105,07	0,00	67,99	43,37	24,62	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
17.11.15	24,00	-	106,04	106,04	0,00	69,15	43,84	25,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,68
18.11.15	24,00	-	105,85	105,85	0,00	71,16	44,95	26,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
19.11.15	24,00	-	107,81	107,81	0,00	72,03	45,93	26,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
20.11.15	24,00	-	108,28	108,28	0,00	72,44	46,37	26,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
21.11.15	24,00	-	109,31	109,31	0,00	71,92	46,25	25,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
22.11.15	24,00	-	103,04	103,04	0,00	71,98	45,23	26,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
23.11.15	24,00	-	106,26	106,26	0,00	73,96	46,38	27,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,93
Среднее	24,00	-	103,29	103,33	-0,03	68,07	44,00	24,07	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,49
Итого	744,00		3202,10	3203,15	-1,05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	77,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	1177,16	1177,16	-	-	-	-	26,19	-	-
	24.11.15 02:00	4374,47	4375,52	-	-	-	-	103,31	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **77,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015