Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 14 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Ольминского 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: TCPB026M-1314566-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: TCPB-026M № 1314566 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	80,60	78,18	2,42	66,05	44,61	21,44	6,11	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,84
25.10.15	24,00	-	49,50	48,70	0,81	51,52	34,15	17,37	4,44	2,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,16
26.10.15	24,00	-	65,48	64,23	1,25	60,21	38,71	21,50	5,16	3,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
27.10.15	24,00	-	73,98	72,42	1,57	65,85	41,80	24,05	5,64	3,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
28.10.15	24,00	-	70,67	68,99	1,68	64,54	40,88	23,66	5,63	3,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
29.10.15	24,00	-	73,12	71,42	1,71	65,50	39,94	25,56	5,67	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,95
30.10.15	24,00	-	75,45	73,49	1,95	65,94	39,02	26,92	5,94	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,10
31.10.15	24,00	-	77,41	75,42	1,99	66,04	38,75	27,29	5,85	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,21
01.11.15	24,00	-	79,62	77,53	2,08	64,55	36,83	27,72	5,82	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
02.11.15	24,00	-	80,61	78,62	1,99	65,68	38,10	27,58	5,92	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
03.11.15	24,00	-	81,22	79,16	2,06	66,43	39,07	27,36	5,98	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
04.11.15	24,00	-	81,21	79,04	2,17	65,83	39,15	26,68	5,99	3,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
05.11.15	24,00	-	79,46	77,36	2,10	64,85	38,65	26,20	5,99	3,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,16
06.11.15	24,00	-	80,86	78,74	2,12	65,64	38,84	26,80	5,92	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
07.11.15	24,00	-	78,01	75,93	2,08	64,89	37,80	27,09	5,90	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
08.11.15	24,00	-	78,41	76,24	2,17	65,66	37,78	27,88	5,93	3,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
09.11.15	24,00	-	79,39	77,19	2,20	64,97	37,57	27,40	5,88	3,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,26
10.11.15	24,00	-	82,84	80,63	2,21	65,37	38,44	26,93	6,05	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,32
11.11.15	24,00	-	84,80	82,51	2,29	64,92	38,80	26,12	6,29	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,30
12.11.15	24,00	-	84,48	82,19	2,29	65,54	38,94	26,60	6,28	3,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
13.11.15	24,00	-	85,78	83,52	2,26	65,81	39,26	26,55	6,28	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
14.11.15	24,00	-	85,08	82,79	2,29	65,74	39,09	26,65	6,27	3,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
15.11.15	24,00	-	83,46	81,19	2,27	65,80	38,52	27,28	6,25	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
16.11.15	24,00	-	82,85	80,62	2,23	68,12	39,02	29,10	6,26	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,50
17.11.15	24,00	-	81,15	78,88	2,28	66,32	37,71	28,61	6,09	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,41
18.11.15	24,00	-	82,01	79,72	2,29	67,42	38,09	29,33	6,10	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,49
19.11.15	24,00	-	81,71	79,35	2,36	69,43	39,02	30,41	6,14	3,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
20.11.15	24,00	-	83,20	80,84	2,36	70,45	40,02	30,43	6,18	3,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,63
21.11.15	24,00	-	83,60	81,12	2,48	70,69	40,38	30,31	6,20	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
22.11.15	24,00	-	84,24	81,68	2,56	70,29	40,40	29,89	6,19	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,62
23.11.15	24,00	-	79,30	76,94	2,36	70,35	39,30	31,05	6,01	3,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,55
Среднее	24,00	-	79,02	76,92	2,09	65,82	38,99	26,83	5,95	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,23
Итого	744,00		2449,52	2384,65	64,87						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	69,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.05.15 07:59	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **69,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.