Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,12 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,45

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.10.15 | 24,00 | - | 101,52 | 87,15 | 14,37 | 66,03 | 41,55 | 24,48 | 7,00 | 5,00 | 2,04 | 16,30 | - | - | 16,60 | - | 16,60 | - | 63,95 | - | 1,04 | | | 3,08 |
| 25.10.15 | 24,00 | - | 99,40 | 82,24 | 17,16 | 66,27 | 41,30 | 24,97 | 7,00 | 5,00 | 1,88 | 20,17 | - | - | 20,57 | - | 20,57 | - | 64,81 | - | 1,31 | | | 3,19 |
| 26.10.15 | 24,00 | - | 95,96 | 83,66 | 12,30 | 66,41 | 41,62 | 24,79 | 7,00 | 5,00 | 1,92 | 14,95 | - | - | 15,24 | - | 15,24 | - | 65,05 | - | 0,97 | | | 2,89 |
| 27.10.15 | 24,00 | - | 90,72 | 76,37 | 14,35 | 65,03 | 40,50 | 24,53 | 7,00 | 5,00 | 1,85 | 17,08 | - | - | 17,34 | - | 17,34 | - | 56,24 | - | 0,96 | | | 2,81 |
| 28.10.15 | 24,00 | - | 97,57 | 82,52 | 15,05 | 66,24 | 41,02 | 25,22 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 17,62 | - | - | 17,92 | - | 17,92 | - | 60,34 | - | 1,07 | | | 3,08 |
| 29.10.15 | 24,00 | - | 96,78 | 81,12 | 15,66 | 66,37 | 40,94 | 25,43 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 18,24 | - | - | 18,55 | - | 18,55 | - | 59,21 | - | 1,08 | | | 3,10 |
| 30.10.15 | 24,00 | - | 98,40 | 84,91 | 13,49 | 66,52 | 41,18 | 25,34 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 16,19 | - | - | 16,48 | - | 16,48 | - | 61,60 | - | 1,00 | | | 3,05 |
| 31.10.15 | 24,00 | - | 100,32 | 86,82 | 13,50 | 65,11 | 40,47 | 24,64 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 15,92 | - | - | 16,19 | - | 16,19 | - | 62,61 | - | 1,00 | | | 3,02 |
| 01.11.15 | 24,00 | - | 99,02 | 84,15 | 14,87 | 66,27 | 41,29 | 24,98 | 7,00 | 5,00 | 2,08 | 16,66 | - | - | 16,92 | - | 16,92 | - | 60,71 | - | 1,01 | | | 3,09 |
| 02.11.15 | 24,00 | - | 99,06 | 84,45 | 14,61 | 67,00 | 42,00 | 25,00 | 7,00 | 5,00 | 2,06 | 16,57 | - | - | 16,85 | - | 16,85 | - | 62,42 | - | 1,04 | | | 3,09 |
| 03.11.15 | 24,00 | - | 98,35 | 85,05 | 13,30 | 66,38 | 42,02 | 24,36 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 15,00 | - | - | 15,27 | - | 15,27 | - | 62,14 | - | 0,93 | | | 2,96 |
| 04.11.15 | 24,00 | - | 99,51 | 82,28 | 17,23 | 65,45 | 41,48 | 23,97 | 7,00 | 5,00 | 1,91 | 19,52 | - | - | 19,85 | - | 19,85 | - | 60,82 | - | 1,19 | | | 3,10 |
| 05.11.15 | 24,00 | - | 100,73 | 85,35 | 15,38 | 66,19 | 41,81 | 24,38 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 17,40 | - | - | 17,71 | - | 17,71 | - | 62,28 | - | 1,08 | | | 3,10 |
| 06.11.15 | 24,00 | - | 98,77 | 83,66 | 15,11 | 65,39 | 40,96 | 24,43 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 16,99 | - | - | 17,28 | - | 17,28 | - | 61,02 | - | 1,04 | | | 3,03 |
| 07.11.15 | 24,00 | - | 98,55 | 82,54 | 16,01 | 66,26 | 41,05 | 25,21 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 18,33 | - | - | 18,64 | - | 18,64 | - | 60,94 | - | 1,12 | | | 3,14 |
| 08.11.15 | 24,00 | - | 101,26 | 84,34 | 16,92 | 65,67 | 40,81 | 24,86 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 19,38 | - | - | 19,72 | - | 19,72 | - | 61,84 | - | 1,20 | | | 3,21 |
| 09.11.15 | 24,00 | - | 102,94 | 86,56 | 16,38 | 65,94 | 41,20 | 24,74 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 18,73 | - | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 63,70 | - | 1,19 | | | 3,22 |
| 10.11.15 | 24,00 | - | 99,18 | 84,93 | 14,25 | 65,47 | 40,92 | 24,55 | 7,00 | 5,00 | 2,01 | 16,21 | - | - | 16,47 | - | 16,47 | - | 62,15 | - | 1,01 | | | 3,02 |
| 11.11.15 | 24,00 | - | 100,50 | 85,01 | 15,49 | 66,06 | 41,14 | 24,92 | 7,00 | 5,00 | 2,02 | 17,78 | - | - | 18,11 | - | 18,11 | - | 63,20 | - | 1,12 | | | 3,14 |
| 12.11.15 | 24,00 | - | 97,42 | 82,72 | 14,70 | 66,37 | 41,19 | 25,18 | 7,00 | 5,00 | 2,04 | 16,47 | - | - | 16,74 | - | 16,74 | - | 61,78 | - | 1,02 | | | 3,06 |
| 13.11.15 | 24,00 | - | 93,41 | 76,97 | 16,44 | 66,43 | 40,89 | 25,54 | 7,00 | 5,00 | 2,00 | 18,39 | - | - | 18,67 | - | 18,67 | - | 57,53 | - | 1,06 | | | 3,06 |
| 14.11.15 | 24,00 | - | 93,46 | 76,45 | 17,01 | 66,74 | 40,55 | 26,19 | 7,00 | 5,00 | 2,05 | 18,80 | - | - | 19,10 | - | 19,10 | - | 57,63 | - | 1,09 | | | 3,14 |
| 15.11.15 | 24,00 | - | 92,07 | 73,53 | 18,54 | 69,13 | 41,34 | 27,79 | 7,00 | 5,00 | 2,16 | 20,13 | - | - | 20,49 | - | 20,49 | - | 57,80 | - | 1,17 | | | 3,32 |
| 16.11.15 | 24,00 | - | 94,14 | 77,39 | 16,75 | 67,29 | 40,27 | 27,02 | 7,00 | 5,00 | 2,11 | 18,59 | - | - | 18,92 | - | 18,92 | - | 59,82 | - | 1,11 | | | 3,22 |
| 17.11.15 | 24,00 | - | 92,50 | 77,49 | 15,01 | 68,35 | 40,67 | 27,68 | 7,00 | 5,00 | 2,19 | 16,75 | - | - | 17,00 | - | 17,00 | - | 58,72 | - | 0,98 | | | 3,17 |
| 18.11.15 | 24,00 | - | 91,75 | 76,12 | 15,63 | 70,37 | 41,47 | 28,90 | 7,00 | 5,00 | 2,28 | 17,13 | - | - | 17,39 | - | 17,39 | - | 59,76 | - | 1,03 | | | 3,30 |
| 19.11.15 | 24,00 | - | 92,55 | 77,10 | 15,45 | 71,23 | 42,35 | 28,88 | 7,00 | 5,00 | 2,30 | 16,82 | - | - | 17,10 | - | 17,10 | - | 60,95 | - | 1,03 | | | 3,33 |
| 20.11.15 | 24,00 | - | 92,73 | 76,90 | 15,83 | 71,61 | 42,70 | 28,91 | 7,00 | 5,00 | 2,29 | 17,42 | - | - | 17,68 | - | 17,68 | - | 61,31 | - | 1,07 | | | 3,36 |
| 21.11.15 | 24,00 | - | 95,75 | 77,59 | 18,16 | 71,19 | 42,76 | 28,43 | 7,00 | 5,00 | 2,27 | 19,70 | - | - | 20,06 | - | 20,06 | - | 62,37 | - | 1,23 | | | 3,50 |
| 22.11.15 | 24,00 | - | 90,96 | 71,18 | 19,78 | 71,12 | 41,88 | 29,24 | 7,00 | 5,00 | 2,21 | 21,59 | - | - | 21,91 | - | 21,91 | - | 59,18 | - | 1,28 | | | 3,49 |
| 23.11.15 | 24,00 | - | 90,79 | 76,50 | 14,29 | 73,16 | 42,94 | 30,22 | 7,00 | 5,00 | 2,39 | 15,95 | - | - | 16,20 | - | 16,20 | - | 60,98 | - | 0,97 | | | 3,36 |
| Среднее | 24,00 | - | 96,65 | 81,07 | 15,58 | 67,32 | 41,36 | 25,96 | 7,00 | 5,00 | 2,07 | 17,64 | - | - | 17,94 | - | 17,94 | - | 61,06 | - | 1,08 | - | - | 3,15 |
| Итого | 744,00 | | 2996,07 | 2513,05 | 483,02 | | | | | | 64,23 | 546,78 | 0,00 | 0,00 | 556,07 | 0,00 | 556,07 | 0,00 | | | 33,39 | 0,00 | 0,00 | 97,62 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.15 03:00 | 2146,52 | 2695,58 | 2023,67 | - | 2059,72 | - | 9,10 | - | - |
| | 24.11.15 03:00 | 5141,79 | 5207,22 | 2571,05 | - | 2616,41 | - | 106,78 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = -3,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **556,07** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« » ДЕК 2015