Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208351 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	140,71	128,67	12,04	66,57	46,61	19,96	7,00	5,00	2,63	11,24	-	-	11,47	-	11,47	-	66,29	-	0,75			3,37
25.10.15	24,00	-	137,51	123,68	13,83	66,72	46,25	20,47	7,00	5,00	2,57	13,13	-	-	13,40	-	13,40	-	67,44	-	0,89			3,46
26.10.15	24,00	-	133,80	123,27	10,53	66,97	46,60	20,37	7,00	5,00	2,54	10,28	-	-	10,48	-	10,48	-	66,69	-	0,68			3,22
27.10.15	24,00	-	133,06	121,96	11,10	65,64	45,72	19,92	7,00	5,00	2,46	10,62	-	-	10,81	-	10,81	-	65,40	-	0,69			3,16
28.10.15	24,00	-	138,16	126,35	11,81	66,84	46,14	20,70	7,00	5,00	2,67	11,17	-	-	11,41	-	11,41	-	66,58	-	0,74			3,41
29.10.15	24,00	-	140,79	130,22	10,57	66,95	46,85	20,10	7,00	5,00	2,65	10,11	-	-	10,31	-	10,31	-	66,77	-	0,68			3,33
30.10.15	24,00	-	138,74	128,00	10,74	67,13	46,64	20,49	7,00	5,00	2,64	10,56	-	-	10,79	-	10,79	-	66,52	-	0,70			3,35
31.10.15	24,00	-	142,06	129,09	12,97	65,65	45,54	20,11	7,00	5,00	2,62	12,65	-	-	12,89	-	12,89	-	65,41	-	0,83			3,45
01.11.15	24,00	-	142,99	128,57	14,42	66,79	46,49	20,30	7,00	5,00	2,69	13,27	-	-	13,55	-	13,55	-	66,55	-	0,88			3,58
02.11.15	24,00	-	140,10	128,20	11,90	67,54	47,40	20,14	7,00	5,00	2,66	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	67,11	-	0,73			3,39
03.11.15	24,00	-	139,57	128,16	11,41	66,91	47,35	19,56	7,00	5,00	2,58	10,36	-	-	10,56	-	10,56	-	66,46	-	0,69			3,27
04.11.15	24,00	-	140,25	126,10	14,15	65,99	46,70	19,29	7,00	5,00	2,49	13,30	-	-	13,57	-	13,57	-	65,59	-	0,87			3,37
05.11.15	24,00	-	141,38	128,65	12,73	66,75	47,20	19,55	7,00	5,00	2,60	11,55	-	-	11,79	-	11,79	-	66,55	-	0,77			3,37
06.11.15	24,00	-	136,98	126,57	10,41	65,98	46,17	19,81	7,00	5,00	2,59	9,27	-	-	9,47	-	9,47	-	65,08	-	0,60			3,20
07.11.15	24,00	-	139,43	126,44	12,99	66,81	46,16	20,65	7,00	5,00	2,68	12,06	-	-	12,33	-	12,33	-	66,10	-	0,80			3,48
08.11.15	24,00	-	140,09	128,37	11,72	66,20	45,95	20,25	7,00	5,00	2,63	11,36	-	-	11,59	-	11,59	-	66,13	-	0,75			3,38
09.11.15	24,00	-	139,59	129,59	10,00	66,50	46,41	20,09	7,00	5,00	2,64	9,53	-	-	9,72	-	9,72	-	66,24	-	0,63			3,27
10.11.15	24,00	-	139,30	128,10	11,20	66,01	46,14	19,87	7,00	5,00	2,61	10,34	-	-	10,55	-	10,55	-	65,47	-	0,68			3,29
11.11.15	24,00	-	139,62	127,87	11,75	66,62	46,41	20,21	7,00	5,00	2,65	10,95	-	-	11,17	-	11,17	-	66,14	-	0,73			3,37
12.11.15	24,00	-	142,48	129,65	12,83	66,83	46,71	20,12	7,00	5,00	2,70	11,50	-	-	11,73	-	11,73	-	66,54	-	0,77			3,47
13.11.15	24,00	-	140,59	129,02	11,57	66,78	46,54	20,24	7,00	5,00	2,70	10,35	-	-	10,54	-	10,54	-	66,50	-	0,69			3,39
14.11.15	24,00	-	141,15	127,64	13,51	67,06	46,36	20,70	7,00	5,00	2,75	11,96	-	-	12,19	-	12,19	-	66,53	-	0,80			3,55
15.11.15	24,00	-	141,28	126,83	14,45	69,50	47,51	21,99	7,00	5,00	2,93	12,40	-	-	12,65	-	12,65	-	69,15	-	0,86			3,79
16.11.15	24,00	-	138,46	127,32	11,14	67,65	46,36	21,29	7,00	5,00	2,80	9,85	-	-	10,05	-	10,05	-	67,14	-	0,66			3,46
17.11.15	24,00	-	140,80	128,47	12,33	68,72	46,93	21,79	7,00	5,00	2,92	10,70	-	-	10,95	-	10,95	-	68,02	-	0,73			3,65
18.11.15	24,00	-	140,42	127,11	13,31	70,76	47,97	22,79	7,00	5,00	3,02	11,69	-	-	11,94	-	11,94	-	70,44	-	0,82			3,84
19.11.15	24,00	-	138,96	128,22	10,74	71,67	48,78	22,89	7,00	5,00	3,05	9,32	-	-	9,56	-	9,56	-	70,84	-	0,66			3,71
20.11.15	24,00	-	139,03	128,57	10,46	72,03	49,20	22,83	7,00	5,00	3,05	8,94	-	-	9,15	-	9,15	-	71,60	-	0,64			3,69
21.11.15	24,00	-	141,22	129,49	11,73	71,56	49,10	22,46	7,00	5,00	3,03	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	71,02	-	0,72			3,75
22.11.15	24,00	-	137,32	123,00	14,32	71,56	48,20	23,36	7,00	5,00	3,02	12,47	-	-	12,75	-	12,75	-	70,45	-	0,88			3,90
23.11.15	24,00	-	137,62	127,10	10,52	73,58	49,52	24,06	7,00	5,00	3,16	9,20	-	-	9,42	-	9,42	-	73,09	-	0,67			3,84
Среднее	24,00	-	139,47	127,43	12,04	67,82	46,96	20,85	7,00	5,00	2,73	11,00	-	-	11,23	-	11,23	-	67,41	-	0,74	-	-	3,47
Итого	744,00		4323,46	3950,28	373,18						84,74	341,08	0,00	0,00	348,17	0,00	348,17	0,00			22,98	0,00	0,00	107,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	5919,46	5263,07	1002,62	-	1021,47	-	89,33	-	
	24.11.15 03:00	10242,63	9213,00	1343,68	-	1369,63	-	197,12	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °С 2,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **105,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **348,17** куб.м.

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру_____

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015