

Абонент: ЖЭС Невского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Олимпийского 24 / ЦЛО-ГВС
 Организация: АО "ДомТеплоком"
 Источники: 1х Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за ноябрь 2015

Договор: 8993.038.1
 Строит. адрес: Олимпийского 24
 Телефон: (812) 313-47-06

Смена подключения: Девятурбинная

Узел учета: ЦЛО-ГВС
 Код УТЭЗ: _____
 График: 150/70

Тех. гр.С= 6,45

Установленные приборы: Часовые и отсчет. архивы в файлах: ВКГ7-207204-С(Р)11153х4
 Подсчетчик (М1): Расходомер: ПРЭМ 40 Гли= 0,1
 Обсчетчик (М2): Расходомер: ПРЭМ 40 Гли= 0,1
 ПР-Д. ГВС(М3): Расходомер: ПРЭМ 32 Гли= 0,12
 ТР.Цикл. ГВС(М4): Расходомер: Гли= _____
 ТР.подпитки(У): Расходомер: Гли= _____

Договорные нагрузки, Гкал/час: Отс=0,31 Овент= Очеклор= Огвс=0,1936
 Договорные расходы (гр.час), Гкал/час: Огвс.гр.час= Огвс.ср= 0,088 Огвс.лог= Огвс=35,28
 Договорные расходы (ср.сч.), Гкал/час: Огвс.гр.час= Овент=0 Гвс.лог=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные				Общие теплотопре
			М1, Т	М2, Т	DM, Т	С	Т1, С	Т2, С	DT, С	Р1, Гкал/ч	Р2, Гкал/ч	Qотопл, Ккал	М3, Т	М4, Т	DM, Т	У3, М.кв.б.	У4, М.кв.б.	дГвс, М.кв.б.	Утопл, М.кв.б.	Т3, С	Т4, С	Qгвс.общ., Ккал	Qгвс.кап., Ккал	Qгвс.гвс., Ккал	Q.общ., Ккал						
24.10.15	24.00	-	131,54	112,96	18,58	66,48	47,87	18,61	7,00	5,00	2,11	18,44	-	-	18,79	-	18,79	-	66,35	-	1,23	-	-	-	3,24						
25.10.15	24.00	-	127,25	107,97	19,28	66,72	47,59	19,13	7,00	5,00	2,08	18,83	-	-	19,25	-	19,25	-	67,84	-	1,28	-	-	-	3,35						
26.10.15	24.00	-	124,44	107,54	16,90	66,89	47,85	19,04	7,00	5,00	2,07	16,62	-	-	16,94	-	16,94	-	67,01	-	1,12	-	-	-	3,18						
27.10.15	24.00	-	120,84	103,40	17,44	65,54	46,64	18,90	7,00	5,00	1,97	17,44	-	-	17,77	-	17,77	-	64,93	-	1,13	-	-	-	3,10						
28.10.15	24.00	-	128,01	109,63	18,38	66,79	47,36	19,43	7,00	5,00	2,16	17,98	-	-	18,34	-	18,34	-	66,61	-	1,20	-	-	-	3,36						
29.10.15	24.00	-	124,20	109,17	15,03	66,93	47,25	19,68	7,00	5,00	2,18	14,57	-	-	14,84	-	14,84	-	66,84	-	0,98	-	-	-	3,16						
30.10.15	24.00	-	127,44	111,42	16,02	67,03	47,55	19,48	7,00	5,00	2,20	15,68	-	-	15,99	-	15,99	-	66,74	-	1,05	-	-	-	3,25						
31.10.15	24.00	-	130,57	111,96	18,61	65,64	46,64	19,00	7,00	5,00	2,15	18,23	-	-	18,59	-	18,59	-	65,86	-	1,20	-	-	-	3,35						
01.11.15	24.00	-	131,40	112,18	19,22	66,74	47,62	19,12	7,00	5,00	2,21	18,32	-	-	18,71	-	18,71	-	66,81	-	1,22	-	-	-	3,43						
02.11.15	24.00	-	130,79	111,84	18,95	67,48	48,36	19,12	7,00	5,00	2,18	18,42	-	-	18,80	-	18,80	-	67,45	-	1,24	-	-	-	3,42						
03.11.15	24.00	-	128,20	111,85	16,35	66,84	48,20	18,64	7,00	5,00	2,14	18,16	-	-	16,02	-	16,02	-	66,72	-	1,05	-	-	-	3,18						
04.11.15	24.00	-	128,83	109,96	18,87	65,89	47,55	18,34	7,00	5,00	2,07	18,50	-	-	18,50	-	18,50	-	65,82	-	1,20	-	-	-	3,26						
05.11.15	24.00	-	129,75	112,40	17,35	66,67	47,93	18,74	7,00	5,00	2,15	16,74	-	-	17,07	-	17,07	-	66,73	-	1,12	-	-	-	3,27						
06.11.15	24.00	-	126,36	109,31	17,05	65,90	47,14	18,76	7,00	5,00	2,16	15,51	-	-	15,78	-	15,78	-	65,54	-	1,02	-	-	-	3,18						
07.11.15	24.00	-	125,78	109,40	16,38	66,76	47,35	19,41	7,00	5,00	2,18	15,58	-	-	15,87	-	15,87	-	66,43	-	1,04	-	-	-	3,22						
08.11.15	24.00	-	131,88	111,13	20,75	66,15	47,07	19,08	7,00	5,00	2,16	19,99	-	-	20,40	-	20,40	-	66,48	-	1,33	-	-	-	3,50						
09.11.15	24.00	-	129,99	112,44	17,55	66,44	47,42	19,02	7,00	5,00	2,19	16,82	-	-	17,17	-	17,17	-	66,67	-	1,12	-	-	-	3,31						
10.11.15	24.00	-	128,04	111,41	16,63	65,90	47,16	18,74	7,00	5,00	2,15	15,91	-	-	16,20	-	16,20	-	65,67	-	1,04	-	-	-	3,19						
11.11.15	24.00	-	131,14	111,13	20,01	66,51	47,48	19,03	7,00	5,00	2,16	19,43	-	-	19,82	-	19,82	-	66,43	-	1,29	-	-	-	3,45						
12.11.15	24.00	-	130,87	112,78	18,09	66,73	47,73	19,00	7,00	5,00	2,20	17,30	-	-	17,65	-	17,65	-	66,71	-	1,15	-	-	-	3,35						
13.11.15	24.00	-	129,24	112,24	17,00	66,70	47,57	19,13	7,00	5,00	2,18	16,44	-	-	16,76	-	16,76	-	66,69	-	1,10	-	-	-	3,28						
14.11.15	24.00	-	129,22	110,81	18,41	66,96	47,34	19,62	7,00	5,00	2,24	17,57	-	-	17,95	-	17,95	-	66,80	-	1,17	-	-	-	3,41						
15.11.15	24.00	-	130,24	110,06	20,18	69,40	48,51	20,89	7,00	5,00	2,26	19,37	-	-	19,79	-	19,79	-	69,37	-	1,35	-	-	-	3,70						
16.11.15	24.00	-	129,79	109,92	19,87	67,63	47,30	20,33	7,00	5,00	2,28	19,24	-	-	19,63	-	19,63	-	67,74	-	1,30	-	-	-	3,58						
17.11.15	24.00	-	128,79	117,14	11,65	68,66	47,87	20,79	7,00	5,00	2,35	16,69	-	-	17,03	-	17,03	-	68,61	-	1,14	-	-	-	3,50						
18.11.15	24.00	-	128,12	110,55	17,57	70,69	49,01	21,68	7,00	5,00	2,45	16,80	-	-	17,20	-	17,20	-	70,83	-	1,19	-	-	-	3,64						
19.11.15	24.00	-	128,68	111,92	16,76	71,93	49,87	21,67	7,00	5,00	2,48	16,34	-	-	16,71	-	16,71	-	71,37	-	1,16	-	-	-	3,64						
20.11.15	24.00	-	130,98	112,60	18,38	71,46	50,15	21,31	7,00	5,00	2,47	17,44	-	-	17,83	-	17,83	-	71,42	-	1,25	-	-	-	3,72						
22.11.15	24.00	-	128,05	106,79	21,26	71,47	49,49	21,98	7,00	5,00	2,41	20,47	-	-	20,92	-	20,92	-	70,90	-	1,45	-	-	-	3,87						
23.11.15	24.00	-	127,41	110,28	17,13	73,53	50,73	22,80	7,00	5,00	2,57	16,37	-	-	16,74	-	16,74	-	73,76	-	1,21	-	-	-	3,78						
Среднее	24.00	-	128,60	110,59	18,01	67,74	47,99	19,75	7,00	5,00	2,23	17,37	-	-	17,72	-	17,72	-	67,71	-	1,18	-	-	-	3,41						
Итого	744,00	-	3986,45	3428,27	558,18	6912	538,34	0,00	0,00	0,00	549,36	0,00	0,00	549,36	0,00	549,36	0,00	67,71	-	36,47	-	-	-	105,59							

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Г)		М2(Г)		М3(Г)		М4(Г)		У3(кв.)		У4(кв.)		Q.ЦЛО (ккал)		Q.ГВС (ккал)		Треб. ч.
	24.10.15 04:00	24.10.15 02:00	2415,84	3034,52	1576,53	1604,01	1132,40	6,54	1864,01	1132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплотехнической, расчетный по среднему:
 Период превышения t2: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: _____
 Итого по приборам учета: _____
 Итого по приборам учета: _____

Наладить работу
 Система отопления = 6,45 °C
 -3,47 Кал.
 102,12 Кал.
 549,36 Кв.м.

Отрегулировать температуру

ГВП "Эк-СПБ"
 Фирма "Энергообит"
 Управление работ по приборам учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ

Печать по требованию