Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	61,70	53,80	7,90	60,93	39,38	21,55	7,00	5,00	1,19	8,59	-	-	8,69	-	8,69	-	52,17	-	0,45			1,64
25.10.15	24,00	-	79,63	69,71	9,92	65,56	40,25	25,31	7,00	5,00	1,73	10,43	-	-	10,61	-	10,61	-	65,76	-	0,69			2,42
26.10.15	24,00	-	87,45	77,83	9,62	65,94	41,15	24,79	7,00	5,00	2,01	8,33	-	-	8,51	-	8,51	-	65,78	-	0,55			2,56
27.10.15	24,00	-	84,97	74,74	10,23	64,57	39,75	24,82	7,00	5,00	1,94	8,89	-	-	9,08	-	9,08	-	64,30	-	0,57			2,52
28.10.15	24,00	-	89,50	79,33	10,17	65,74	40,11	25,63	7,00	5,00	2,10	9,26	-	-	9,43	-	9,43	-	65,48	-	0,61			2,70
29.10.15	24,00	-	87,85	79,11	8,74	66,02	40,13	25,89	7,00	5,00	2,10	8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	65,81	-	0,53			2,62
30.10.15	24,00	-	90,83	80,73	10,10	66,07	40,49	25,58	7,00	5,00	2,12	9,31	-	-	9,49	-	9,49	-	65,84	-	0,61			2,73
31.10.15	24,00	-	89,16	79,72	9,44	64,64	39,51	25,13	7,00	5,00	2,05	8,69	-	-	8,88	-	8,88	-	64,65	-	0,56			2,61
01.11.15	24,00	-	89,55	80,79	8,76	65,85	40,52	25,33	7,00	5,00	2,12	7,74	-	-	7,90	-	7,90	-	65,72	-	0,51			2,62
02.11.15	24,00	-	90,97	81,38	9,59	66,61	41,32	25,29	7,00	5,00	2,12	8,68	-	-	8,85	-	8,85	-	66,44	-	0,58			2,70
03.11.15	24,00	-	90,56	81,37	9,19	65,99	41,30	24,69	7,00	5,00	2,09	8,10	-	-	8,26	-	8,26	-	65,80	-	0,53			2,62
04.11.15	24,00	-	88,49	79,64	8,85	65,03	40,78	24,25	7,00	5,00	2,00	7,81	-	-	7,97	-	7,97	-	64,79	-	0,51			2,51
05.11.15	24,00	-	91,24	80,90	10,34	65,77	41,06	24,71	7,00	5,00	2,08	9,19	-	-	9,38	-	9,38	-	65,49	-	0,60			2,68
06.11.15	24,00	-	88,95	78,24	10,71	64,97	40,17	24,80	7,00	5,00	2,02	9,55	-	-	9,75	-	9,75	-	64,58	-	0,62			2,64
07.11.15	24,00	-	88,20	78,61	9,59	65,81	40,32	25,49	7,00	5,00	2,08	8,54	-	-	8,69	-	8,69	-	65,47	-	0,56			2,64
08.11.15	24,00	-	89,77	79,54	10,23	65,22	40,17	25,05	7,00	5,00	2,05	9,25	-	-	9,42	-	9,42	-	65,49	-	0,61			2,66
09.11.15	24,00	-	93,35	83,13	10,22	65,48	40,93	24,55	7,00	5,00	2,12	9,11	-	-	9,31	-	9,31	-	65,29	-	0,60			2,71
10.11.15	24,00	-	94,41	85,50	8,91	65,09	41,14	23,95	7,00	5,00	2,10	8,12	-	-	8,29	-	8,29	-	64,63	-	0,52			2,63
11.11.15	24,00	-	94,51	85,03	9,48	65,66	41,34	24,32	7,00	5,00	2,13	8,62	-	-	8,79	-	8,79	-	65,50	-	0,57			2,69
12.11.15	24,00	-	96,27	86,36	9,91	65,90	41,63	24,27	7,00	5,00	2,16	8,97	-	-	9,16	-	9,16	-	65,83	-	0,59			2,75
13.11.15	24,00	-	95,97	85,70	10,27	65,84	41,45	24,39	7,00	5,00	2,15	9,36	-	-	9,57	-	9,57	-	65,75	-	0,61			2,77
14.11.15	24,00	-	93,59	84,17	9,42	66,06	41,14	24,92	7,00	5,00	2,48	3,66	-	-	3,72	-	3,72	-	64,87	-	0,24			2,72
15.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
16.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
17.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
18.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
19.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
20.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
21.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
22.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
23.11.15	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
Среднее	24,00	-	88,95	79,33	9,62	65,40	40,64	24,76	7,00	5,00	2,04	8,56	-	-	8,73	-	8,73	-	64,79	-	0,55	-	-	2,60
Итого	744,00		2757,48	2459,33	298,15						63,32	265,25	0,00	0,00	270,48	0,00	270,48	0,00			17,19	0,00	0,00	80,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	29738,91	26157,13	3257,10	-	3329,54	-	814,85	-	-
	24.11.15 04:00	32540,83	28654,33	3497,58	-	3574,93	-	899,22	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °С = -1,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,80** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **270,48** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___»