Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-2 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206423

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206423-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,204 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0836
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,038
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,12

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	74,53	62,72	11,81	62,17	43,18	18,99	7,00	5,00	1,37	11,22	-	-	11,34	-	11,34	-	49,40	-	0,55			1,93
25.10.15	24,00	-	96,13	81,89	14,24	64,64	46,15	18,49	7,00	5,00	1,55	13,52	-	-	13,77	-	13,77	-	65,48	-	0,88			2,43
26.10.15	24,00	-	104,35	92,54	11,81	65,71	45,94	19,77	7,00	5,00	1,99	9,31	-	-	9,50	-	9,50	-	65,91	-	0,61			2,61
27.10.15	24,00	-	103,80	88,52	15,28	64,38	44,00	20,38	7,00	5,00	1,97	12,72	-	-	12,96	-	12,96	-	64,50	-	0,82			2,79
28.10.15	24,00	-	106,83	94,17	12,66	65,46	44,88	20,58	7,00	5,00	2,08	10,36	-	-	10,59	-	10,59	-	65,55	-	0,68			2,77
29.10.15	24,00	-	107,76	93,52	14,24	65,70	45,19	20,51	7,00	5,00	2,09	11,63	-	-	11,90	-	11,90	-	65,90	-	0,77			2,85
30.10.15	24,00	-	107,68	95,15	12,53	65,85	45,36	20,49	7,00	5,00	2,15	9,53	-	-	9,73	-	9,73	-	65,62	-	0,63			2,77
31.10.15	24,00	-	108,06	94,62	13,44	64,35	44,15	20,20	7,00	5,00	2,05	11,21	-	-	11,44	-	11,44	-	64,63	-	0,73			2,78
01.11.15	24,00	-	111,00	96,26	14,74	65,54	45,27	20,27	7,00	5,00	2,10	12,49	-	-	12,73	-	12,73	-	65,72	-	0,82			2,92
02.11.15	24,00	-	109,90	97,01	12,89	66,35	46,14	20,21	7,00	5,00	2,11	10,69	-	-	10,88	-	10,88	-	66,17	-	0,71			2,82
03.11.15	24,00	-	108,94	97,04	11,90	65,72	46,06	19,66	7,00	5,00	2,05	9,66	-	-	9,84	-	9,84	-	65,64	-	0,64			2,69
04.11.15	24,00	-	108,10	94,98	13,12	64,76	45,43	19,33	7,00	5,00	1,97	11,04	-	-	11,23	-	11,23	-	64,78	-	0,72			2,69
05.11.15	24,00	-	110,48	96,54	13,94	65,54	45,94	19,60	7,00	5,00	2,03	11,84	-	-	12,06	-	12,06	-	65,75	-	0,78			2,81
06.11.15	24,00	-	104,60	93,45	11,15	64,74	45,06	19,68	7,00	5,00	1,96	9,32	-	-	9,51	-	9,51	-	64,44	-	0,60			2,56
07.11.15	24,00	-	106,74	93,78	12,96	65,58	45,31	20,27	7,00	5,00	2,03	10,99	-	-	11,21	-	11,21	-	65,38	-	0,72			2,75
08.11.15	24,00	-	109,19	94,81	14,38	64,94	45,18	19,76	7,00	5,00	1,99	12,47	-	-	12,69	-	12,69	-	65,39	-	0,82			2,81
09.11.15	24,00	-	111,58	98,89	12,69	65,29	45,79	19,50	7,00	5,00	2,06	10,60	-	-	10,80	-	10,80	-	65,42	-	0,69			2,76
10.11.15	24,00	-	113,58	101,54	12,04	64,86	45,85	19,01	7,00	5,00	2,06	10,08	-	-	10,30	-	10,30	-	64,66	-	0,66			2,71
11.11.15	24,00	-	114,22	101,03	13,19	65,46	46,00	19,46	7,00	5,00	2,10	11,19	-	-	11,42	-	11,42	-	65,38	-	0,73			2,83
12.11.15	24,00	-	114,83	102,69	12,14	65,67	46,29	19,38	7,00	5,00	2,13	9,97	-	-	10,17	-	10,17	-	65,72	-	0,66			2,79
13.11.15	24,00	-	114,73	101,92	12,81	65,59	46,11	19,48	7,00	5,00	2,12	10,70	-	-	10,93	-	10,93	-	65,76	-	0,71			2,83
14.11.15	24,00	-	112,66	100,17	12,49	65,85	45,77	20,08	7,00	5,00	2,15	10,36	-	-	10,58	-	10,58	-	66,06	-	0,69			2,83
15.11.15	24,00	-	113,58	99,44	14,14	68,22	46,86	21,36	7,00	5,00	2,29	11,71	-	-	11,96	-	11,96	-	68,41	-	0,80			3,09
16.11.15	24,00	-	110,39	97,32	13,07	66,34	45,30	21,04	7,00	5,00	2,19	10,82	-	-	11,04	-	11,04	-	66,56	-	0,72			2,91
17.11.15	24,00	-	111,41	98,12	13,29	67,52	45,98	21,54	7,00	5,00	2,27	10,91	-	-	11,13	-	11,13	-	67,61	-	0,74			3,01
18.11.15	24,00	-	112,25	97,65	14,60	69,50	47,15	22,35	7,00	5,00	2,35	12,12	-	-	12,38	-	12,38	-	69,65	-	0,85			3,20
19.11.15	24,00	-	112,13	99,55	12,58	70,37	48,09	22,28	7,00	5,00	2,40	10,01	-	-	10,24	-	10,24	-	70,06	-	0,70			3,10
20.11.15	24,00	-	111,81	100,01	11,80	70,72	48,51	22,21	7,00	5,00	2,41	9,13	-	-	9,36	-	9,36	-	70,76	-	0,65			3,06
21.11.15	24,00	-	113,30	100,91	12,39	70,27	48,32	21,95	7,00	5,00	2,39	9,83	-	-	10,06	-	10,06	-	70,13	-	0,69			3,09
22.11.15	24,00	-	109,94	94,98	14,96	70,20	47,23	22,97	7,00	5,00	2,37	12,42	-	-	12,72	-	12,72	-	69,64	-	0,86			3,23
23.11.15	24,00	-	110,54	97,68	12,86	72,10	48,67	23,43	7,00	5,00	2,50	9,85	-	-	10,09	-	10,09	-	72,33	-	0,71			3,22
Среднее	24,00	-	108,55	95,45	13,10	66,43	45,97	20,46	7,00	5,00	2,11	10,89	-	-	11,11	-	11,11	-	66,08	-	0,72	-	-	2,83
Итого	744,00		3365,04	2958,90	406,14						65,30	337,70	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56	0,00			22,31	0,00	0,00	87,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.10.15 02:00	4934,23	4283,61	729,16	-	742,76	-	5,99	-	-
24.11.15 04:00	8306,79	7249,83	1066,77	-	1087,22	-	85,19	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C 2,18 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **344,56** куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» г.