Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8984.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-3 СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ольминского 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-256012-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 256012 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,142 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1298
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,059
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=42,96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	39,06	29,32	9,74	57,61	39,56	18,05	7,00	5,00	0,60	9,96	-	-	10,07	-	10,07	-	48,83	-	0,49			1,09
25.10.15	24,00	-	49,37	38,87	10,50	62,49	40,01	22,48	7,00	5,00	0,85	10,88	-	-	11,09	-	11,09	-	62,22	-	0,68			1,53
26.10.15	24,00	-	53,32	42,90	10,42	63,59	41,85	21,74	7,00	5,00	0,98	9,70	-	-	9,87	-	9,87	-	63,58	-	0,61			1,59
27.10.15	24,00	-	50,14	41,27	8,87	62,14	40,14	22,00	7,00	5,00	0,95	8,28	-	-	8,43	-	8,43	-	62,01	-	0,51			1,46
28.10.15	24,00	-	53,25	43,84	9,41	63,25	40,55	22,70	7,00	5,00	1,01	9,21	-	-	9,38	-	9,38	-	63,34	-	0,58			1,59
29.10.15	24,00	-	54,49	43,71	10,78	63,61	40,17	23,44	7,00	5,00	1,03	10,73	-	-	10,90	-	10,90	-	63,50	-	0,68			1,71
30.10.15	24,00	-	53,11	44,70	8,41	63,62	40,54	23,08	7,00	5,00	1,03	8,38	-	-	8,52	-	8,52	-	63,40	-	0,53			1,57
31.10.15	24,00	-	55,49	44,09	11,40	62,37	39,48	22,89	7,00	5,00	1,01	11,29	-	-	11,50	-	11,50	-	62,59	-	0,71			1,72
01.11.15	24,00	-	55,78	44,77	11,01	63,53	40,66	22,87	7,00	5,00	1,03	10,97	-	-	11,16	-	11,16	-	63,54	-	0,70			1,72
02.11.15	24,00	-	53,12	45,00	8,12	64,20	41,33	22,87	7,00	5,00	1,04	7,95	-	-	8,09	-	8,09	-	64,04	-	0,51			1,55
03.11.15	24,00	-	54,73	44,98	9,75	63,65	41,35	22,30	7,00	5,00	1,02	9,52	-	-	9,70	-	9,70	-	63,47	-	0,60			1,63
04.11.15	24,00	-	53,53	44,08	9,45	62,77	40,85	21,92	7,00	5,00	0,98	9,27	-	-	9,43	-	9,43	-	63,01	-	0,59			1,56
05.11.15	24,00	-	54,50	44,81	9,69	63,49	41,14	22,35	7,00	5,00	1,01	9,51	-	-	9,70	-	9,70	-	63,48	-	0,61			1,62
06.11.15	24,00	-	52,28	43,48	8,80	62,53	40,10	22,43	7,00	5,00	0,98	8,89	-	-	9,02	-	9,02	-	62,22	-	0,55			1,53
07.11.15	24,00	-	55,39	43,64	11,75	63,45	40,34	23,11	7,00	5,00	1,01	11,69	-	-	11,91	-	11,91	-	63,25	-	0,74			1,75
08.11.15	24,00	-	56,34	44,08	12,26	63,04	40,14	22,90	7,00	5,00	1,01	12,18	-	-	12,39	-	12,39	-	63,57	-	0,78			1,78
09.11.15	24,00	-	55,77	46,01	9,76	63,19	40,92	22,27	7,00	5,00	1,03	9,68	-	-	9,84	-	9,84	-	63,15	-	0,61			1,64
10.11.15	24,00	-	56,61	47,10	9,51	62,86	41,23	21,63	7,00	5,00	1,04	9,27	-	-	9,43	-	9,43	-	62,69	-	0,58			1,62
11.11.15	24,00	-	56,26	46,89	9,37	63,39	41,27	22,12	7,00	5,00	1,04	9,23	-	-	9,41	-	9,41	-	63,39	-	0,59			1,63
12.11.15	24,00	-	58,45	47,61	10,84	63,74	41,61	22,13	7,00	5,00	1,07	10,67	-	-	10,86	-	10,86	-	63,74	-	0,68			1,75
13.11.15	24,00	-	57,20	47,23	9,97	63,61	41,40	22,21	7,00	5,00	1,06	9,80	-	-	9,98	-	9,98	-	63,68	-	0,63			1,68
14.11.15	24,00	-	56,49	46,43	10,06	63,68	41,06	22,62	7,00	5,00	1,06	9,93	-	-	10,12	-	10,12	-	63,45	-	0,63			1,69
15.11.15	24,00	-	57,73	46,15	11,58	66,02	41,79	24,23	7,00	5,00	1,13	11,46	-	-	11,68	-	11,68	-	66,03	-	0,76			1,88
16.11.15	24,00	-	54,26	45,23	9,03	64,12	40,33	23,79	7,00	5,00	1,08	8,96	-	-	9,14	-	9,14	-	64,24	-	0,58			1,65
17.11.15	24,00	-	56,85	45,56	11,29	65,36	40,97	24,39	7,00	5,00	1,12	11,16	-	-	11,41	-	11,41	-	65,47	-	0,73			1,85
18.11.15	24,00	-	56,36	45,39	10,97	67,23	41,97	25,26	7,00	5,00	1,15	10,91	-	-	11,14	-	11,14	-	67,14	-	0,73			1,89
19.11.15	24,00	-	56,43	46,21	10,22	68,12	42,86	25,26	7,00	5,00	1,18	10,08	-	-	10,30	-	10,30	-	68,08	-	0,69			1,87
20.11.15	24,00	-	54,61	46,43	8,18	68,33	43,24	25,09	7,00	5,00	1,18	8,03	-	-	8,20	-	8,20	-	68,24	-	0,55			1,73
21.11.15	24,00	-	56,15	46,80	9,35	68,03	43,28	24,75	7,00	5,00	1,17	9,22	-	-	9,42	-	9,42	-	67,90	-	0,62			1,80
22.11.15	24,00	-	55,63	44,05	11,58	67,82	42,08	25,74	7,00	5,00	1,15	11,42	-	-	11,66	-	11,66	-	67,35	-	0,77			1,92
23.11.15			54,42	44,35	10,07	64,03	41,07	22,95	7,00	5,00	1,03	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	63,69	-	0,63	-	-	1,67
Среднее	24,00	-	54,42	44,35	10,07	64,03	41,07	22,95	7,00	5,00	1,03	9,94	-	-	10,13	-	10,13	-	63,69	-	0,63	-	-	1,67
Итого	720,00		1687,12	1374,98	312,14						32,01	308,17	0,00	0,00	313,88	0,00	313,88	0,00			19,65	0,00	0,00	51,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-
	24.02.15 16:00	18744,40	17969,15	805,00	-	822,94	-	165,63	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = -1,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **49,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **313,88** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.