Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 6,45

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	83,34	67,88	15,46	65,39	42,82	22,57	7,00	5,00	1,71	14,47	-	-	14,67	-	14,67	-	57,52	-	0,83			2,54
25.10.15	24,00	-	79,10	61,75	17,35	65,47	42,34	23,13	7,00	5,00	1,63	16,89	-	-	17,15	-	17,15	-	55,58	-	0,94			2,56
26.10.15	24,00	-	78,84	63,29	15,55	65,74	42,51	23,23	7,00	5,00	1,65	15,17	-	-	15,40	-	15,40	-	55,91	-	0,85			2,50
27.10.15	24,00	-	76,16	60,26	15,90	64,40	41,19	23,21	7,00	5,00	1,62	15,11	-	-	15,30	-	15,30	-	53,51	-	0,81			2,42
28.10.15	24,00	-	84,50	65,56	18,94	65,55	41,61	23,94	7,00	5,00	1,81	17,41	-	-	17,69	-	17,69	-	57,39	-	1,00			2,81
29.10.15	24,00	-	82,84	65,84	17,00	65,69	41,57	24,12	7,00	5,00	1,81	15,50	-	-	15,73	-	15,73	-	57,73	-	0,89			2,71
30.10.15	24,00	-	83,19	67,30	15,89	65,87	41,96	23,91	7,00	5,00	1,83	14,36	-	-	14,58	-	14,58	-	57,58	-	0,83			2,66
31.10.15	24,00	-	85,29	65,64	19,65	64,45	41,22	23,23	7,00	5,00	1,79	18,00	-	-	18,24	-	18,24	-	55,65	-	1,00			2,79
01.11.15	24,00	-	83,20	65,19	18,01	65,59	42,21	23,38	7,00	5,00	1,80	16,24	-	-	16,47	-	16,47	-	55,74	-	0,91			2,71
02.11.15	24,00	-	82,87	65,23	17,64	66,37	43,05	23,32	7,00	5,00	1,80	15,81	-	-	16,04	-	16,04	-	56,33	-	0,89			2,69
03.11.15	24,00	-	81,99	67,22	14,77	65,74	42,91	22,83	7,00	5,00	1,76	12,98	-	-	13,17	-	13,17	-	57,51	-	0,75			2,50
04.11.15	24,00	-	83,33	64,83	18,50	64,84	42,28	22,56	7,00	5,00	1,70	16,66	-	-	16,92	-	16,92	-	57,77	-	0,96			2,67
05.11.15	24,00	-	84,33	67,58	16,75	65,55	42,66	22,89	7,00	5,00	1,78	14,93	-	-	15,16	-	15,16	-	58,35	-	0,87			2,65
06.11.15	24,00	-	81,97	65,91	16,06	64,74	41,72	23,02	7,00	5,00	1,76	13,97	-	-	14,18	-	14,18	-	56,76	-	0,79			2,56
07.11.15	24,00	-	81,73	61,79	19,94	65,56	41,63	23,93	7,00	5,00	1,82	17,93	-	-	18,17	-	18,17	-	53,55	-	0,96			2,79
08.11.15	24,00	-	83,78	64,99	18,79	64,98	41,50	23,48	7,00	5,00	1,80	16,99	-	-	17,23	-	17,23	-	55,81	-	0,95			2,75
09.11.15	24,00	-	86,12	69,22	16,90	65,21	41,84	23,37	7,00	5,00	1,82	15,14	-	-	15,38	-	15,38	-	59,94	-	0,91			2,72
10.11.15	24,00	-	85,88	68,16	17,72	64,80	41,61	23,19	7,00	5,00	1,78	15,99	-	-	16,27	-	16,27	-	59,47	-	0,95			2,73
11.11.15	24,00	-	84,47	67,65	16,82	65,33	41,85	23,48	7,00	5,00	1,80	15,08	-	-	15,33	-	15,33	-	58,92	-	0,89			2,69
12.11.15	24,00	-	85,95	70,26	15,69	65,62	42,13	23,49	7,00	5,00	1,83	13,88	-	-	14,12	-	14,12	-	61,26	-	0,85			2,68
13.11.15	24,00	-	83,69	68,29	15,40	65,51	41,89	23,62	7,00	5,00	1,82	13,70	-	-	13,92	-	13,92	-	58,09	-	0,80			2,62
14.11.15	24,00	-	83,84	63,01	20,83	65,78	41,81	23,97	7,00	5,00	1,83	19,16	-	-	19,40	-	19,40	-	54,99	-	1,05			2,88
15.11.15	24,00	-	81,32	62,49	18,83	68,12	42,49	25,63	7,00	5,00	1,93	17,28	-	-	17,50	-	17,50	-	55,35	-	0,96			2,89
16.11.15	24,00	-	83,59	65,90	17,69	66,34	41,53	24,81	7,00	5,00	1,88	16,17	-	-	16,44	-	16,44	-	57,65	-	0,93			2,81
17.11.15	24,00	-	60,74	65,15	-4,41	67,66	43,03	24,63	7,00	5,00	0,60	11,72	-	-	11,92	-	11,92	-	61,09	-	0,72			1,31
18.11.15	24,00	-	80,85	64,21	16,64	69,31	43,88	25,43	7,00	5,00	1,91	14,15	-	-	14,42	-	14,42	-	62,03	-	0,88			2,79
19.11.15	24,00	-	81,11	65,76	15,35	70,18	43,81	26,37	7,00	5,00	1,99	13,13	-	-	13,35	-	13,35	-	62,49	-	0,82			2,81
20.11.15	24,00	-	82,08	65,53	16,55	70,58	44,22	26,36	7,00	5,00	1,98	14,66	-	-	14,93	-	14,93	-	62,66	-	0,92			2,90
21.11.15	24,00	-	83,42	66,10	17,32	70,17	44,18	25,99	7,00	5,00	1,94	15,70	-	-	15,99	-	15,99	-	63,13	-	0,99			2,93
22.11.15	24,00	-	79,43	61,22	18,21	70,03	43,21	26,82	7,00	5,00	1,91	16,72	-	-	16,99	-	16,99	-	60,00	-	1,00			2,92
23.11.15	24,00	-	80,69	63,63	17,06	72,02	43,96	28,06	7,00	5,00	2,07	15,28	-	-	15,55	-	15,55	-	62,31	-	0,95			3,02
Среднее	24,00	-	81,92	65,38	16,54	66,54	42,41	24,13	7,00	5,00	1,78	15,49	-	-	15,73	-	15,73	-	58,13	-	0,90	-	-	2,68
Итого	744,00		2539,64	2026,84	512,80						55,14	480,18	0,00	0,00	487,61	0,00	487,61	0,00			27,85	0,00	0,00	82,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	6911,30	5363,45	1646,84	-	1675,41	-	127,11	-	-
	24.11.15 04:00	9456,36	7395,56	2127,01	-	2163,01	-	110,29	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = -3,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 1 ДЕК 2015