

Абонент: ЖКЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Линия 19 / СЛОН-ГРС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: 1А Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за ноябрь 2015

Договор: 8563.038.1  
 Строит. адрес: Линия 19  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подключения: Дворурбинная

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207963  
 Подаяш. гр.(М1): расходомер: ПРМ 32  
 Оборот. гр.(М2): расходомер: ПРМ 32  
 ТР-д. ГРС(М3): ТР-д. ГРС(М3)  
 ТР циркул. ГРС(М4): расходомер: ПРМ 20  
 ТР подпитки(У5): расходомер: ГРМ 12  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tнэ)+M2\*(t1-tнэ)  
 лето: Q=M1\*(t1-tнэ)+M2\*(t1-tнэ)

Часовые и сумм. архивы в файлах: ВКТ7-207963-С(1)-1153.txt  
 Режим (Смена): 3001  
 Грм1= 0.067  
 Грм2= 0.067  
 Грм3= 0.027  
 Грм4= 12  
 Грм5=

Дополнительные нагрузки: Гид/час: Qот=186 Qлет= Отоп. лог=0  
 Qот.гр.с= Qот.гр.с=0,007 Qот.гр.с=0,007  
 Qот.гр.с= Qот.гр.с=0 Qот.гр.с=0  
 Qот.гр.с=0,1034  
 Qот.гр.с=0,007  
 Qот.гр.с=0,007  
 Qот.гр.с=0,18,72

Телефон: \_\_\_\_\_  
 Узел учета: СЛОН-ГРС  
 Код УУТЗ: \_\_\_\_\_  
 Кап учета: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Расшифровать совместно с УУТЗ: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_  
 Преобр. давления: \_\_\_\_\_

Тех. гр.С = 6,45

Дата	Тя	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГРС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение
			М1	М2	DN	Т1	Т2	DT	P1	P2	Qотоп	М3	М4	DN	М5	М6	DN	М7	М8	DN	М9	М10	DN	Qгр.с общ.	
24.10.15	24.00	-	85,21	76,21	9,00	66,17	43,59	22,58	7,00	5,00	1,70	9,51	-	-	-	9,69	-	-	12,97	-	-	65,45	-	0,62	2,32
25.10.15	24.00	-	85,18	73,25	11,93	66,20	22,90	7,00	5,00	1,62	12,73	-	-	-	-	12,97	-	-	8,50	-	-	66,24	-	0,85	2,47
26.10.15	24.00	-	80,34	72,78	7,56	66,53	43,52	23,01	7,00	5,00	1,62	8,32	-	-	-	8,50	-	-	8,50	-	-	66,08	-	0,55	2,18
27.10.15	24.00	-	78,12	70,49	7,63	65,24	42,25	22,99	7,00	5,00	1,58	8,33	-	-	-	8,50	-	-	9,32	-	-	65,72	-	0,60	2,24
28.10.15	24.00	-	83,15	74,42	8,73	66,33	42,74	23,59	7,00	5,00	1,74	9,11	-	-	-	7,46	-	-	9,31	-	-	65,73	-	0,48	2,22
29.10.15	24.00	-	80,88	74,16	6,72	66,45	42,52	23,93	7,00	5,00	1,74	9,10	-	-	-	9,31	-	-	10,18	-	-	66,07	-	0,60	2,37
30.10.15	24.00	-	84,03	75,42	8,61	66,70	42,94	23,76	7,00	5,00	1,76	9,10	-	-	-	10,18	-	-	11,15	-	-	66,08	-	0,72	2,38
31.10.15	24.00	-	85,55	76,04	9,51	65,20	42,10	23,10	7,00	5,00	1,73	9,98	-	-	-	8,89	-	-	11,15	-	-	66,70	-	0,50	2,30
01.11.15	24.00	-	86,30	75,68	10,62	66,39	43,08	23,31	7,00	5,00	1,75	10,95	-	-	-	8,89	-	-	7,68	-	-	65,86	-	0,50	2,18
02.11.15	24.00	-	83,72	75,50	8,22	67,15	44,00	23,15	7,00	5,00	1,72	8,70	-	-	-	9,19	-	-	7,68	-	-	65,09	-	0,59	2,22
03.11.15	24.00	-	82,63	75,46	7,17	66,53	43,98	22,55	7,00	5,00	1,68	7,52	-	-	-	8,62	-	-	8,62	-	-	65,82	-	0,55	2,26
04.11.15	24.00	-	82,93	74,31	8,62	65,57	43,37	22,20	7,00	5,00	1,63	9,02	-	-	-	8,66	-	-	8,66	-	-	64,72	-	0,55	2,23
05.11.15	24.00	-	83,88	74,50	7,98	66,32	43,64	22,68	7,00	5,00	1,70	8,43	-	-	-	10,63	-	-	8,66	-	-	65,66	-	0,68	2,42
06.11.15	24.00	-	82,53	75,90	8,03	65,54	42,65	22,89	7,00	5,00	1,69	8,49	-	-	-	10,63	-	-	10,28	-	-	65,66	-	0,66	2,38
07.11.15	24.00	-	84,26	74,41	9,85	66,39	42,72	23,67	7,00	5,00	1,73	10,42	-	-	-	10,01	-	-	10,14	-	-	64,83	-	0,58	2,27
08.11.15	24.00	-	84,98	75,53	9,45	65,77	42,55	23,22	7,00	5,00	1,71	10,10	-	-	-	9,14	-	-	9,14	-	-	65,73	-	0,51	2,23
09.11.15	24.00	-	85,41	76,12	7,53	66,03	42,88	23,15	7,00	5,00	1,70	9,81	-	-	-	7,99	-	-	8,21	-	-	65,83	-	0,58	2,32
10.11.15	24.00	-	83,77	75,33	8,44	65,53	42,67	22,86	7,00	5,00	1,72	7,81	-	-	-	8,21	-	-	8,21	-	-	65,74	-	0,53	2,27
11.11.15	24.00	-	82,51	75,24	7,27	66,13	42,88	23,25	7,00	5,00	1,74	8,79	-	-	-	8,96	-	-	8,96	-	-	66,10	-	0,64	2,40
12.11.15	24.00	-	83,80	76,24	7,56	66,36	43,16	23,20	7,00	5,00	1,74	8,79	-	-	-	9,81	-	-	11,03	-	-	66,88	-	0,82	2,64
13.11.15	24.00	-	84,20	75,88	8,32	66,30	43,02	23,28	7,00	5,00	1,74	9,62	-	-	-	10,81	-	-	12,50	-	-	67,76	-	0,64	2,52
14.11.15	24.00	-	84,23	75,08	9,15	66,60	42,74	23,86	7,00	5,00	1,77	9,62	-	-	-	10,23	-	-	10,23	-	-	70,39	-	0,60	2,63
15.11.15	24.00	-	84,98	74,72	10,26	69,00	43,53	25,47	7,00	5,00	1,82	10,80	-	-	-	8,81	-	-	9,60	-	-	70,54	-	0,86	2,82
16.11.15	24.00	-	84,98	74,92	11,73	67,18	42,43	24,75	7,00	5,00	1,88	12,26	-	-	-	11,06	-	-	11,06	-	-	69,80	-	0,76	2,68
17.11.15	24.00	-	86,65	76,22	8,83	68,25	43,11	25,14	7,00	5,00	1,95	9,99	-	-	-	8,64	-	-	9,65	-	-	72,54	-	0,62	2,66
18.11.15	24.00	-	84,48	74,90	9,58	70,21	43,86	26,35	7,00	5,00	1,95	9,99	-	-	-	9,65	-	-	10,23	-	-	70,06	-	0,70	2,65
19.11.15	24.00	-	83,64	75,47	8,17	71,08	44,67	26,41	7,00	5,00	1,97	8,62	-	-	-	8,81	-	-	9,60	-	-	70,86	-	0,66	2,63
20.11.15	24.00	-	84,51	75,65	8,86	71,46	45,05	26,43	7,00	5,00	1,97	9,37	-	-	-	12,52	-	-	12,52	-	-	70,54	-	0,86	2,82
21.11.15	24.00	-	87,94	76,18	11,76	71,04	45,07	25,97	7,00	5,00	1,95	12,22	-	-	-	11,06	-	-	11,06	-	-	69,80	-	0,76	2,68
22.11.15	24.00	-	82,82	72,46	10,36	70,96	44,12	26,84	7,00	5,00	1,92	10,81	-	-	-	8,64	-	-	9,65	-	-	72,54	-	0,62	2,66
23.11.15	24.00	-	82,68	74,94	8,94	72,96	45,06	27,90	7,00	5,00	2,05	8,45	-	-	-	9,65	-	-	10,23	-	-	70,06	-	0,64	2,52
Среднее	24.00	-	83,88	74,95	8,94	67,34	43,33	24,01	7,00	5,00	1,77	9,45	-	-	-	9,65	-	-	9,65	-	-	66,82	-	0,63	2,40
Итого	744,00	-	2600,36	2323,31	277,05	54,89	292,92	0,00	0,00	299,13	0,00	299,13	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,59	0,00	0,00	74,49	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V5(Kv3)	V4(Kv3)	Q СЛОН (Ккал)	Q ГРС (Ккал)	Траб. ч
	24.10.15 02:00	24.11.15 04:00									
Снятие данных:	24.11.15 04:00	4925,01	3809,01	1320,05	-	-	1344,37	-	158,64	-	-

Период расчета по среднему: \_\_\_\_\_  
 Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: \_\_\_\_\_  
 Объем теплоснабжения, расчитанный по среднему: \_\_\_\_\_  
 Период расчета по договору: \_\_\_\_\_  
 Период превышения 12: \_\_\_\_\_  
 Корректировка на температуру холодной воды: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_  
 Итого по приборам учета: \_\_\_\_\_

с учетом корректировок  
 с учетом корректировок  
 6,45 °C = -1,89 Ккал.  
 72,60 Ккал.  
 299,13 Кв.м.

