Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 15 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202631-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202631 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	153,25	153,25	0,00	66,35	40,48	25,87	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
25.10.15	24,00	-	153,30	153,30	0,00	66,83	40,93	25,90	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
26.10.15	24,00	-	153,43	153,43	0,00	66,95	41,13	25,82	7,00	5,00	3,96	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,96
27.10.15	24,00	-	151,82	151,82	0,00	66,81	40,82	25,99	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
28.10.15	24,00	-	150,88	150,88	0,00	66,62	40,30	26,32	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
29.10.15	24,00	-	153,78	153,78	0,00	66,37	40,30	26,07	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
30.10.15	24,00	-	156,36	156,36	0,00	65,93	40,37	25,56	7,00	5,00	4,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,00
31.10.15	24,00	-	145,20	145,20	0,00	64,96	38,82	26,14	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
01.11.15	24,00	-	145,85	145,85	0,00	65,12	39,33	25,79	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
02.11.15	24,00	-	146,42	146,42	0,00	66,28	40,21	26,07	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
03.11.15	23,00	-	139,95	139,95	0,00	66,74	40,60	26,14	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
04.11.15	24,00	-	145,98	145,98	0,00	66,77	40,78	25,99	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
05.11.15	24,00	-	144,77	144,77	0,00	66,44	40,42	26,02	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,77
06.11.15	24,00	-	143,99	143,99	0,00	65,63	39,69	25,94	7,00	5,00	3,73	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,73
07.11.15	24,00	-	143,84	143,84	0,00	65,47	39,34	26,13	7,00	5,00	3,76	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,76
08.11.15	24,00	-	143,64	143,64	0,00	65,37	39,27	26,10	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,75
09.11.15	24,00	-	143,83	143,83	0,00	66,52	39,73	26,79	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
10.11.15	24,00	-	144,29	144,29	0,00	67,17	40,20	26,97	7,00	5,00	3,89	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,89
11.11.15	24,00	-	145,27	145,27	0,00	66,42	40,01	26,41	7,00	5,00	3,84	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,84
12.11.15	24,00	-	145,80	145,80	0,00	66,23	40,00	26,23	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,82
13.11.15	24,00	-	145,43	145,43	0,00	66,41	39,92	26,49	7,00	5,00	3,85	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,85
14.11.15	24,00	-	145,17	145,17	0,00	66,40	39,78	26,62	7,00	5,00	3,86	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,86
15.11.15	24,00	-	144,92	144,92	0,00	69,21	40,71	28,50	7,00	5,00	4,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,13
16.11.15	24,00	-	144,86	144,86	0,00	69,07	40,32	28,75	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
17.11.15	24,00	-	145,37	145,37	0,00	69,22	40,35	28,87	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
18.11.15	24,00	-	146,10	146,10	0,00	70,28	40,91	29,37	7,00	5,00	4,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,29
19.11.15	24,00	-	146,71	146,71	0,00	71,60	41,68	29,92	7,00	5,00	4,39	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,39
20.11.15	24,00	-	146,71	146,71	0,00	72,23	42,13	30,10	7,00	5,00	4,42	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,42
21.11.15	24,00	-	146,47	146,47	0,00	72,16	42,17	29,99	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
22.11.15	24,00	-	145,47	145,47	0,00	71,90	41,69	30,21	7,00	5,00	4,40	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,40
23.11.15	24,00	-	145,72	145,72	0,00	73,53	42,13	31,40	7,00	5,00	4,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,58
Среднее	23,97	-	146,92	146,92	-	67,64	40,47	27,18	7,00	5,00	3,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,99
Итого	743,00		4554,58	4554,58	0,00						123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	123,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.11.15 14:00	4986,51	5049,62	0,00	-	0,00	-	135,43	-	-
	24.11.15 06:00	6680,33	6743,44	0,00	-	0,00	-	184,64	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,74** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» г