Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 19 / СЦО Строит.Адрес: Полярников 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202641-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202641 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 101,4 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	156,71	133,45	23,26	67,02	42,90	24,12	7,00	5,00	3,78	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00			4,78
25.10.15	24,00	-	156,48	133,25	23,23	67,21	43,24	23,97	7,00	5,00	3,75	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,01			4,76
26.10.15	24,00	-	155,66	132,32	23,34	67,26	43,05	24,21	7,00	5,00	3,77	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,01			4,78
27.10.15	24,00	-	154,47	130,86	23,61	67,04	42,32	24,72	7,00	5,00	3,82	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00			4,82
28.10.15	24,00	-	154,42	130,64	23,78	66,88	42,07	24,81	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,00			4,83
29.10.15	24,00	-	146,84	142,67	4,17	67,89	42,20	25,69	7,00	5,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	3,95
30.10.15	24,00	-	146,84	142,67	4,17	67,89	42,20	25,69	7,00	5,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	3,95
31.10.15	24,00	-	143,41	143,41	0,00	65,31	40,54	24,77	7,00	5,00	3,55	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,55
01.11.15	24,00	-	144,44	144,44	0,00	65,48	41,30	24,18	7,00	5,00	3,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,49
02.11.15	24,00	-	145,64	145,64	0,00	66,64	42,13	24,51	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
03.11.15	24,00	-	145,53	145,53	0,00	67,11	42,02	25,09	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
04.11.15	24,00	-	145,64	145,64	0,00	67,14	42,24	24,90	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
05.11.15	24,00	-	144,50	144,50	0,00	66,83	41,87	24,96	7,00	5,00	3,61	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,61
06.11.15	24,00	-	143,76	143,76	0,00	65,99	41,24	24,75	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
07.11.15	24,00	-	143,63	143,63	0,00	65,83	40,87	24,96	7,00	5,00	3,58	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,58
08.11.15	24,00	-	143,51	143,51	0,00	65,71	40,83	24,88	7,00	5,00	3,57	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,57
09.11.15	24,00	-	143,80	143,80	0,00	66,87	41,45	25,42	7,00	5,00	3,66	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,66
10.11.15	24,00	-	144,45	144,45	0,00	67,51	41,94	25,57	7,00	5,00	3,69	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,69
11.11.15	24,00	-	145,39	145,39	0,00	66,76	41,74	25,02	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
12.11.15	24,00	-	145,93	145,93	0,00	66,58	41,65	24,93	7,00	5,00	3,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,64
13.11.15	24,00	-	145,59	145,59	0,00	66,76	41,71	25,05	7,00	5,00	3,65	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,65
14.11.15	24,00	-	145,56	145,56	0,00	66,70	41,43	25,27	7,00	5,00	3,68	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,68
15.11.15	24,00	-	145,28	145,28	0,00	69,55	42,41	27,14	7,00	5,00	3,95	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,95
16.11.15	24,00	-	145,37	145,37	0,00	69,40	42,09	27,31	7,00	5,00	3,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,97
17.11.15	24,00	-	145,94	145,94	0,00	69,55	42,08	27,47	7,00	5,00	4,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,01
18.11.15	24,00	-	146,70	146,70	0,00	70,62	42,75	27,87	7,00	5,00	4,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,09
19.11.15	24,00	-	147,23	147,23	0,00	71,98	43,55	28,43	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
20.11.15	24,00	-	147,50	147,50	0,00	72,59	44,20	28,39	7,00	5,00	4,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,19
21.11.15	24,00	-	147,17	147,17	0,00	72,54	44,29	28,25	7,00	5,00	4,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,16
22.11.15	24,00	-	146,33	146,33	0,00	72,30	43,64	28,66	7,00	5,00	4,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			4,20
23.11.15	24,00		138,42	134,62	3,80	67,78	42,27	25,51	7,00	5,00	3,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,17	-	-	3,73
Среднее	24,00	-	146,84	142,67	4,17	67,89	42,20	25,69	7,00	5,00	3,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,18	-	-	3,95
Итого	744,00		4552,15	4422,78	129,37						116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5,55	0,00	0,00	~~122,51~~ 87,09

35,42 послед отчет в мае 15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **122,51** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

87,09

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

Наладить работу системы отопления

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015