

Абонент: ЖКОС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полировка 5 / ТЛ-1 СЛО  
 Обслуживающая организация: АО "Локтевское"  
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за ноябрь 2015  
 Договор: 9195\_038.1  
 Строит./Адрес: Полировка 5  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВК7-7 № 206952  
 Подсчетчик тр.(M1): расколдер:  
 Оборот тр.(M2): расколдер:  
 Тр.Цирк.(M3): расколдер:  
 Тр.Цирк.(M4): расколдер:  
 Тр.Дилитик(У5): расколдер:  
 Расчетный алгоритм: зима:  $Q=M1 \cdot (n1 \cdot h_{в1} + n2 \cdot h_{в2} + n3 \cdot h_{в3} + n4 \cdot h_{в4} + n5 \cdot h_{в5})$   
 лето:  $M1(n1 \cdot h_{л1} + n2 \cdot h_{л2} + n3 \cdot h_{л3} + n4 \cdot h_{л4} + n5 \cdot h_{л5})$

Дополнительные нагрузки, Гкал/час: Орт.Н. Орт.Л. Орт.Ср. Орт.Лет. Орт.Зим. Орт.Ср. Орт.Лет. Орт.Зим.  
 Дополнительные расходы (гр.ср.): Гкал/час: Орт.Н. Орт.Л. Орт.Ср. Орт.Лет. Орт.Зим. Орт.Ср. Орт.Лет. Орт.Зим.  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015: Орт.Н. Орт.Л. Орт.Ср. Орт.Лет. Орт.Зим. Орт.Ср. Орт.Лет. Орт.Зим.

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие Темп.отп-е
			M1	M2	M3	T1	T2	DT	P1	P2	Qотоп	M3	M4	DM	V3	V4	dl/с	Угол	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.нал.	Qвс.гвс.	Q.общ.					
24.10.15	24.00	-	77.39	77.39	0.00	66.53	45.31	21.22	7.00	5.00	1.64	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.64
25.10.15	24.00	-	77.63	77.63	0.00	67.01	45.96	21.05	7.00	5.00	1.63	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.63
26.10.15	24.00	-	77.70	77.70	0.00	67.11	46.27	20.84	7.00	5.00	1.62	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.62
27.10.15	24.00	-	77.02	77.02	0.00	66.99	45.92	21.07	7.00	5.00	1.62	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.62
28.10.15	24.00	-	76.76	76.76	0.00	66.79	45.43	21.36	7.00	5.00	1.64	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.64
29.10.15	24.00	-	79.37	79.37	0.00	66.54	45.44	21.10	7.00	5.00	1.68	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.68
30.10.15	24.00	-	85.87	85.87	0.00	66.10	46.32	19.78	7.00	5.00	1.70	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.70
31.10.15	24.00	-	79.34	79.34	0.00	65.13	44.51	20.62	7.00	5.00	1.64	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.64
01.11.15	24.00	-	79.77	79.77	0.00	65.31	45.24	20.07	7.00	5.00	1.60	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.60
02.11.15	24.00	-	80.00	80.00	0.00	66.47	46.35	20.12	7.00	5.00	1.61	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.61
03.11.15	24.00	-	79.27	79.27	0.00	66.93	46.80	20.13	7.00	5.00	1.60	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.60
04.11.15	24.00	-	79.45	79.45	0.00	66.96	46.99	19.97	7.00	5.00	1.59	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.59
05.11.15	24.00	-	78.70	78.70	0.00	66.64	46.61	20.03	7.00	5.00	1.58	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.58
06.11.15	24.00	-	78.24	78.24	0.00	65.81	45.88	19.93	7.00	5.00	1.56	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.56
07.11.15	24.00	-	78.11	78.11	0.00	65.65	45.37	20.28	7.00	5.00	1.59	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.59
08.11.15	24.00	-	77.91	77.91	0.00	65.55	45.01	20.54	7.00	5.00	1.60	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.60
09.11.15	24.00	-	78.02	78.02	0.00	66.69	45.65	21.04	7.00	5.00	1.64	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.64
10.11.15	24.00	-	78.33	78.33	0.00	67.35	45.93	21.42	7.00	5.00	1.68	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.68
11.11.15	24.00	-	78.81	78.81	0.00	66.59	45.65	20.94	7.00	5.00	1.65	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.65
12.11.15	24.00	-	79.07	79.07	0.00	66.40	45.77	20.63	7.00	5.00	1.63	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.63
13.11.15	24.00	-	78.83	78.83	0.00	66.58	45.72	20.86	7.00	5.00	1.65	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.65
14.11.15	24.00	-	78.66	78.66	0.00	66.56	45.08	21.48	7.00	5.00	1.69	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.69
15.11.15	24.00	-	78.54	78.54	0.00	69.38	46.18	23.20	7.00	5.00	1.82	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.82
16.11.15	24.00	-	78.43	78.43	0.00	69.23	45.86	23.37	7.00	5.00	1.83	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.83
17.11.15	24.00	-	78.71	78.71	0.00	69.37	45.83	23.54	7.00	5.00	1.86	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.86
18.11.15	24.00	-	79.02	79.02	0.00	70.43	46.39	24.04	7.00	5.00	1.90	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.90
19.11.15	24.00	-	79.15	79.15	0.00	71.77	47.34	24.43	7.00	5.00	1.94	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.94
20.11.15	24.00	-	79.16	79.16	0.00	72.40	47.92	24.48	7.00	5.00	1.94	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.94
21.11.15	24.00	-	78.95	78.95	0.00	72.33	48.16	24.17	7.00	5.00	1.91	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.91
22.11.15	24.00	-	78.39	78.39	0.00	72.06	47.60	24.46	7.00	5.00	1.92	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.92
23.11.15	24.00	-	78.47	78.47	0.00	73.69	48.36	25.33	7.00	5.00	1.99	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	1.99
Среднее	24.00	-	78.81	78.81	-	67.82	46.16	21.66	7.00	5.00	1.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.71	
Итого	744.00	-	2443.07	2443.07	0.00						52.94	0.00	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	52.94

Показатели счетчиков на момент снятия данных:	Дата ввода		M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(м3)	V4(м3)	Q.СЛО (Гкал)	Q.Гвс (Гкал)	Траб.ч
	23.11.15 15:00	28.09.17									

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехнической, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:  
 с учетом корректировок

**Отрегулировать Температуру** 4,98 °C = 0,00 Гкал  
 52,94 Гкал

**Наладить работу системы отопления**

ГУП «ТЭК СПб»  
 Оператор энергоснабжения  
 Управление приборного учета  
 Отдел эксплуатации КУЭТ