

Абонент: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Покорникова 5 / ТЛ-2 С/Ю  
 Организация: АО "ДокТелеком"  
 Источник: За Невская котельная

Отеч о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015  
 Договор: 9195.038.1  
 Строит.Адрес: Покорникова 5  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Делу/Д/Р/Б/Я  
 Расчетный/фактический период: БК7-208385-(С)1115.8х

Узел учета: ТЛ-2 С/Ю  
 Код УУТЭ:  
 График: 150/70  
 Тэв, гр.С = 4,98

Установленные приборы:  
 Вычислитель: БК7-7 № 208385  
 Расходомер:  
 Гидростат:  
 Датчик температуры:  
 Датчик давления:  
 Датчик расхода:  
 Датчик температуры:  
 Датчик давления:  
 Датчик расхода:  
 Датчик температуры:  
 Датчик давления:  
 Датчик расхода:

Часовые и сумм. данные в файлах:  
 Режима (схема): ЭО1  
 Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Термометр:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:  
 Преобр.давления:

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие				
			Т	М1	М2	ДМ	С	Т1	Т2	ДТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	ДМ	У3	У4	двух	Уполн	Т3	Т4	Qтеп.общ.	Qтеп.кэл.		Qтеп.гвс.	Q общ.		
24.10.15	24.00	-	82,23	73,74	8,49	65,91	45,01	20,90	7,00	5,00	2,10	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
25.10.15	24.00	-	83,15	74,64	8,51	66,41	45,71	20,70	7,00	5,00	2,11	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
26.10.15	24.00	-	82,85	74,35	8,50	66,51	45,80	20,71	7,00	5,00	2,11	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
27.10.15	24.00	-	81,26	72,97	8,29	66,37	45,58	20,79	7,00	5,00	2,07	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	
28.10.15	24.00	-	79,71	71,48	8,23	66,16	44,87	21,29	7,00	5,00	2,07	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	
29.10.15	24.00	-	80,92	72,60	8,32	65,94	44,95	20,99	7,00	5,00	2,07	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	
30.10.15	24.00	-	79,96	71,63	8,33	65,48	44,58	20,90	7,00	5,00	2,04	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	
31.10.15	24.00	-	79,23	70,88	8,35	64,49	43,78	20,71	7,00	5,00	2,01	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	
01.11.15	24.00	-	80,47	71,99	8,48	64,67	44,39	20,28	7,00	5,00	2,01	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	
02.11.15	24.00	-	61,37	54,83	6,54	65,67	45,86	19,81	7,00	5,00	1,52	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	
03.11.15	24.00	-	88,40	78,83	9,57	66,36	47,76	18,60	7,00	5,00	2,10	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
04.11.15	24.00	-	88,88	79,44	9,44	66,39	47,87	18,52	7,00	5,00	2,10	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
05.11.15	24.00	-	87,03	78,43	8,60	66,07	46,92	19,15	7,00	5,00	2,07	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,07	
06.11.15	24.00	-	86,60	78,31	8,29	65,22	46,04	19,18	7,00	5,00	2,04	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	
07.11.15	24.00	-	85,96	77,78	8,21	65,05	45,46	19,59	7,00	5,00	2,06	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	
08.11.15	24.00	-	85,07	76,96	8,14	64,93	45,20	19,73	7,00	5,00	2,05	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	
09.11.15	24.00	-	84,90	76,76	8,14	66,08	45,73	20,35	7,00	5,00	2,10	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
10.11.15	24.00	-	85,00	76,86	8,14	66,73	46,32	20,41	7,00	5,00	2,11	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
11.11.15	24.00	-	85,16	76,80	8,36	66,00	46,01	19,99	7,00	5,00	2,09	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,09	
12.11.15	24.00	-	84,92	76,61	8,31	65,80	45,43	20,37	7,00	5,00	2,11	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,11	
13.11.15	24.00	-	84,14	76,00	8,14	65,99	45,16	20,83	7,00	5,00	2,12	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	
14.11.15	24.00	-	83,72	75,69	8,03	65,92	44,68	21,24	7,00	5,00	2,14	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	
15.11.15	24.00	-	83,53	75,56	7,97	68,72	45,97	22,75	7,00	5,00	2,27	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27	
16.11.15	24.00	-	83,62	75,77	7,85	68,59	45,68	22,91	7,00	5,00	2,28	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28	
17.11.15	24.00	-	85,09	77,10	7,99	68,72	45,74	22,98	7,00	5,00	2,32	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	
18.11.15	24.00	-	84,44	76,46	7,98	69,77	46,30	23,47	7,00	5,00	2,35	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	
19.11.15	24.00	-	85,84	77,64	8,20	71,11	47,47	23,64	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	
20.11.15	24.00	-	86,26	77,93	8,33	71,73	47,99	23,74	7,00	5,00	2,45	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,45	
21.11.15	24.00	-	86,02	77,74	8,28	71,68	48,21	23,47	7,00	5,00	2,42	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,42	
22.11.15	24.00	-	85,25	77,09	8,16	71,39	47,97	23,42	7,00	5,00	2,39	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,39	
23.11.15	24.00	-	83,37	75,09	8,27	67,00	45,95	21,05	7,00	5,00	1,76	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	
Среднее	24.00	-	83,37	75,09	8,27	67,00	45,95	21,05	7,00	5,00	1,76	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76	
Итого	74.00	-	2584,35	2327,86	256,48	2000,00	1380,00	500,00	210,00	150,00	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,24	

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения тэ:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

Дата, время  
 М1(г)  
 М2(г)  
 М3(г)  
 М4(г)  
 V3(м3)  
 V4(м3)  
 Q С/Ю (ккал)  
 Q ГВС (ккал)  
 Тэв, гр.С = 4,98 °С = 0,00 ккал:  
 66,24 ккал:  
 КВт.М.  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 КВт.М.  
 Контрагент/владелец прибора учета  
 КВт.М.  
 Контрагент/владелец прибора учета  
 КВт.М.

УПД "ТАК СЛБ"  
 ООО "Энергосбыт-7"  
 Управляющая компания  
 Оказывающая энергоснабжение  
 ОТВЕЧАЮЩИЙ ЗА  
 ОТЧЕТ ПРИНАДЛ.  
 1. АВГУСТА 2015