

Абонент: ЖКСЗ Невская Раёна
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Полининск 5 / ТЛЗ-СЛО
 Организация: ООО "ДомТелеком"
 Источник: За Невская котельная

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за ноябрь 2015
 Договор: 9195.038.1
 Строит.Адрес: Полининск 5
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Учет учета: ТЛЗ-СЛО
 Код УТЭ:
 Расчетная связь совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Тех. гр. С = 4,98

Вычислитель: ВКТ-7 № 207739	Установленные приборы:	Часовые и суток. арматура в фидалах:	ВКТ-207739-С-1115-1хТ
Подано: тр.(М1):	расходомер:	Режим (схема):	3001
Обрат: тр.(М2):	расходомер:	Gmln=	
тр.Д: ГВС(М3):	расходомер:	Gmln=	
тр.ИД: ГВС(М4):	расходомер:	Gmln=	
тр.Подпитка(У5):	расходомер:	Gmln=	
Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(П1-П2)+М2*(П3-П4)	перг: М1(П1-П2)+М2(П3-П4)	Qтеплот=	Qтеплот=
Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qтеплот=	Qтеплот=	Qтеплот=
Договорные нагрузки (гр.чел), Гкал/час:	Qтеплот=	Qтеплот=	Qтеплот=
Договорные расходы (гр.чел), Гкал/сут:	Qтеплот=	Qтеплот=	Qтеплот=
Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015	Qтеплот=	Qтеплот=	Qтеплот=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплоснабжение	
			М1	М2	дм1	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотопл	М3	М4	дм1	У3	У4	дУ3	Уполн	Т3	Т4	Qтепл общ.	Qтепл изл.	Qтеплас	Q общ.		
24.10.15	24.00	-	107,69	110,41	-2,72	66,38	47,06	19,32	7,00	5,00	2,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09
25.10.15	24.00	-	108,04	110,43	-2,39	66,86	47,52	19,34	7,00	5,00	2,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,08
26.10.15	24.00	-	107,99	110,18	-2,19	66,98	47,76	19,22	7,00	5,00	2,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,05
27.10.15	24.00	-	106,73	108,72	-1,99	66,87	47,73	19,14	7,00	5,00	2,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,10
28.10.15	24.00	-	105,71	107,69	-1,98	66,68	46,82	19,86	7,00	5,00	2,10	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,11
29.10.15	24.00	-	106,02	108,17	-2,15	66,44	46,54	19,90	7,00	5,00	2,11	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09
30.10.15	24.00	-	106,41	108,54	-2,13	65,99	46,35	19,64	7,00	5,00	2,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,06
31.10.15	24.00	-	105,15	107,43	-2,28	64,99	45,38	19,61	7,00	5,00	2,06	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,04
01.11.15	24.00	-	106,44	108,55	-2,11	65,15	46,01	19,14	7,00	5,00	2,04	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	1,52
02.11.15	24.00	-	76,80	79,74	-2,94	66,14	46,21	19,93	7,00	5,00	1,52	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,07
03.11.15	24.00	-	105,45	107,28	-1,83	66,79	47,20	19,59	7,00	5,00	2,07	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,05
04.11.15	24.00	-	107,99	110,10	-2,11	66,83	47,70	19,13	7,00	5,00	2,07	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,07
05.11.15	24.00	-	107,20	109,35	-2,15	66,53	47,44	19,09	7,00	5,00	2,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,05
06.11.15	24.00	-	106,82	108,76	-1,94	65,69	46,95	18,74	7,00	5,00	2,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,00
07.11.15	24.00	-	106,95	108,51	-1,56	65,52	46,27	19,25	7,00	5,00	2,06	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,05
08.11.15	24.00	-	106,91	108,49	-1,58	65,40	46,24	19,16	7,00	5,00	2,05	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09
09.11.15	24.00	-	107,24	108,87	-1,63	66,56	47,11	19,45	7,00	5,00	2,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09
10.11.15	24.00	-	107,66	109,39	-1,73	67,19	47,81	19,38	7,00	5,00	2,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,08
11.11.15	24.00	-	108,32	110,17	-1,85	66,46	47,25	19,21	7,00	5,00	2,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,07
12.11.15	24.00	-	108,93	110,73	-1,80	66,27	47,32	18,95	7,00	5,00	2,07	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,09
13.11.15	24.00	-	108,74	110,45	-1,71	66,46	47,24	19,22	7,00	5,00	2,09	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,08
14.11.15	24.00	-	108,55	110,34	-1,79	66,39	47,23	19,16	7,00	5,00	2,08	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,20
15.11.15	24.00	-	108,56	110,39	-1,83	69,22	48,97	20,25	7,00	5,00	2,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,25
16.11.15	24.00	-	108,37	110,22	-1,85	69,08	48,36	20,72	7,00	5,00	2,25	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,30
17.11.15	24.00	-	109,75	111,62	-1,87	69,21	48,29	20,92	7,00	5,00	2,30	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,34
18.11.15	24.00	-	109,37	111,27	-1,90	70,28	48,88	21,40	7,00	5,00	2,34	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,41
19.11.15	24.00	-	109,94	111,89	-1,95	71,62	49,78	21,84	7,00	5,00	2,41	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,39
20.11.15	24.00	-	110,13	112,04	-1,91	72,22	50,51	21,71	7,00	5,00	2,41	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,40
21.11.15	24.00	-	109,85	111,81	-1,96	72,18	50,37	21,81	7,00	5,00	2,40	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,41
22.11.15	24.00	-	108,85	110,96	-2,11	71,93	49,85	22,08	7,00	5,00	2,41	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,47
23.11.15	24.00	-	109,08	111,02	-1,94	73,94	50,96	22,60	7,00	5,00	2,47	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,14
Среднее	23,23	-	106,83	108,82	-2,00	67,67	47,71	19,96	7,00	5,00	2,14	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	2,14
Итого	720,00	-	3311,64	3373,52	-61,88	67,67	47,71	19,96	7,00	5,00	66,19	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	66,19

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата времени	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(К3)	У4(К3)	Q СЛО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Табл. ч
24.11.15 02:00	24.10.15 03:00	46,22	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	67,05	0,00	-
24.11.15 02:00	24.11.15 02:00	3355,43	3418,31	0,00	-	-	-	-	-	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Суд "ГСК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление холодного учета
 Отдел эксплуатации КСУТЭ

ОТВЕТ ПРИНЯТ
 1 ДЕК 2015

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 печать подразделения



Учет учета: ТЛЗ-СЛО
 Код УТЭ:
 Расчетная связь совместно с УТЭ:
 График: 150/70