Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9195.038.1 | Телефон: | Узел учета: ТЦ-4 СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 5 / ТЦ-4 СЦО | Строит.Адрес: Полярников 5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207719-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207719 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M∠*(h∠-hхв) лето: M1(h1-h∠)+Mг(h∠-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	85,96	85,96	0,00	66,71	42,79	23,92	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
25.10.15	24,00	-	85,97	85,97	0,00	67,20	43,28	23,92	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
26.10.15	24,00	-	85,79	85,79	0,00	67,31	43,41	23,90	7,00	5,00	2,05	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,05
27.10.15	24,00	-	84,75	84,75	0,00	67,20	43,08	24,12	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
28.10.15	24,00	-	83,96	83,96	0,00	67,02	42,48	24,54	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
29.10.15	24,00	-	84,34	84,34	0,00	66,77	42,30	24,47	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
30.10.15	24,00	-	84,63	84,63	0,00	66,31	42,16	24,15	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
31.10.15	24,00	-	83,66	83,66	0,00	65,32	41,47	23,85	7,00	5,00	2,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,00
01.11.15	24,00	-	84,57	84,57	0,00	65,48	42,01	23,47	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
02.11.15	24,00	-	86,78	86,78	0,00	66,58	43,06	23,52	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
03.11.15	24,00	-	84,27	84,27	0,00	67,11	43,13	23,98	7,00	5,00	2,02	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,02
04.11.15	24,00	-	84,32	84,32	0,00	67,14	43,35	23,79	7,00	5,00	2,01	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,01
05.11.15	24,00	-	83,52	83,52	0,00	66,83	43,00	23,83	7,00	5,00	1,99	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,99
06.11.15	24,00	-	82,92	82,92	0,00	65,99	42,27	23,72	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
07.11.15	24,00	-	82,82	82,82	0,00	65,83	41,92	23,91	7,00	5,00	1,98	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,98
08.11.15	24,00	-	82,73	82,73	0,00	65,72	41,90	23,82	7,00	5,00	1,97	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			1,97
09.11.15	24,00	-	82,90	82,90	0,00	66,87	42,31	24,56	7,00	5,00	2,04	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,04
10.11.15	24,00	-	83,17	83,17	0,00	67,53	42,68	24,85	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
11.11.15	24,00	-	83,72	83,72	0,00	66,80	42,16	24,64	7,00	5,00	2,06	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,06
12.11.15	24,00	-	84,26	84,26	0,00	66,61	42,10	24,51	7,00	5,00	2,07	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,07
13.11.15	24,00	-	84,23	84,23	0,00	66,79	41,97	24,82	7,00	5,00	2,09	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,09
14.11.15	24,00	-	84,06	84,06	0,00	66,76	41,76	25,00	7,00	5,00	2,10	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,10
15.11.15	24,00	-	84,16	84,16	0,00	69,59	42,82	26,77	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
16.11.15	24,00	-	83,96	83,96	0,00	69,46	42,58	26,88	7,00	5,00	2,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,26
17.11.15	24,00	-	85,08	85,08	0,00	69,58	42,73	26,85	7,00	5,00	2,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,29
18.11.15	24,00	-	84,84	84,84	0,00	70,66	43,22	27,44	7,00	5,00	2,33	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,33
19.11.15	24,00	-	85,40	85,40	0,00	71,99	44,16	27,83	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
20.11.15	24,00	-	85,52	85,52	0,00	72,62	44,75	27,87	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,38
21.11.15	24,00	-	85,37	85,37	0,00	72,56	44,82	27,74	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
22.11.15	24,00	-	84,67	84,67	0,00	72,32	44,34	27,98	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
23.11.15	24,00	-	84,83	84,83	0,00	73,94	44,67	29,27	7,00	5,00	2,49	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,49
Среднее	24,00	-	84,42	84,42	-	68,02	42,86	25,16	7,00	5,00	2,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,12
Итого	744,00		2617,16	2617,16	0,00						65,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	65,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	186,36	186,36	0,00	-	0,00	-	4,75	-	-
	24.11.15 02:00	2799,89	2799,89	0,00	-	0,00	-	70,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.