Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 7 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9194.038.1
Строит.Адрес: Полярников 7
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202689-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 202689 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,419 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=125,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	148,04	148,04	0,00	66,32	39,48	26,84	7,00	5,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,97
25.10.15	24,00	-	145,71	145,71	0,00	66,81	39,64	27,17	7,00	5,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,96
26.10.15	24,00	-	144,91	144,91	0,00	66,92	39,82	27,10	7,00	5,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,93
27.10.15	24,00	-	143,05	143,05	0,00	66,78	39,40	27,38	7,00	5,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,92
28.10.15	24,00	-	141,75	140,89	0,86	66,58	38,77	27,81	7,00	5,00	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,98
29.10.15	24,00	-	146,93	145,51	1,42	66,34	39,07	27,27	7,00	5,00	4,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,06
30.10.15	24,00	-	145,06	144,78	0,28	65,90	38,95	26,95	7,00	5,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,92
31.10.15	24,00	-	128,09	128,09	0,00	64,93	36,63	28,30	7,00	5,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,63
01.11.15	24,00	-	126,72	126,72	0,00	65,08	36,85	28,23	7,00	5,00	3,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,58
02.11.15	24,00	-	127,97	127,69	0,28	66,24	37,80	28,44	7,00	5,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,65
03.11.15	23,00	-	122,26	122,26	0,00	66,70	38,23	28,47	7,00	5,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,48
04.11.15	24,00	-	128,10	127,82	0,28	66,73	38,30	28,43	7,00	5,00	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,66
05.11.15	24,00	-	127,34	126,90	0,44	66,41	37,89	28,52	7,00	5,00	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,65
06.11.15	24,00	-	125,67	125,67	0,00	65,59	37,14	28,45	7,00	5,00	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,57
07.11.15	24,00	-	125,75	125,53	0,22	65,43	36,77	28,66	7,00	5,00	3,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,61
08.11.15	24,00	-	125,05	124,84	0,21	65,33	36,66	28,67	7,00	5,00	3,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,59
09.11.15	24,00	-	125,31	124,76	0,55	66,49	37,13	29,36	7,00	5,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,70
10.11.15	24,00	-	125,52	125,52	0,00	67,13	37,61	29,52	7,00	5,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,70
11.11.15	24,00	-	126,61	126,40	0,21	66,39	37,47	28,92	7,00	5,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,67
12.11.15	24,00	-	127,50	126,61	0,89	66,19	37,37	28,82	7,00	5,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,71
13.11.15	24,00	-	125,90	125,64	0,26	66,37	37,24	29,13	7,00	5,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,68
14.11.15	24,00	-	125,77	125,77	0,00	66,33	36,97	29,36	7,00	5,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,69
15.11.15	24,00	-	125,47	125,17	0,30	69,16	37,76	31,40	7,00	5,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,95
16.11.15	24,00	-	126,23	126,23	0,00	69,02	37,60	31,42	7,00	5,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,97
17.11.15	24,00	-	126,20	126,20	0,00	69,18	37,58	31,60	7,00	5,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			3,99
18.11.15	24,00	-	126,90	126,02	0,88	70,25	38,06	32,19	7,00	5,00	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,12
19.11.15	24,00	-	127,76	127,76	0,00	71,58	38,85	32,73	7,00	5,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,18
20.11.15	24,00	-	128,41	128,41	0,00	72,20	39,38	32,82	7,00	5,00	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,21
21.11.15	24,00	-	128,44	127,84	0,60	72,14	39,41	32,73	7,00	5,00	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,23
22.11.15	24,00	-	126,73	126,73	0,00	71,88	38,86	33,02	7,00	5,00	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00			4,18
23.11.15	24,00		130,84	130,58	0,26	67,41	38,09	29,32	7,00	5,00	3,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	3,84
Среднее	23,97	-	130,84	130,58	0,26	67,41	38,09	29,32	7,00	5,00	3,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,84
Итого	743,00		4055,99	4048,05	7,94						118,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	118,95

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ТВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **118,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЕПЛОЭНЕРГО"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.