Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9040.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Полярников 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212 | Режим (схема): 3006 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-hх)+M2(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
25.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
26.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
27.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
28.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
29.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
30.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
31.10.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
01.11.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
02.11.15	24,00		164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
03.11.15	24,00	-	164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
04.11.15	24,00	-	172,22	163,44	8,78	66,16	43,69	22,47	7,00	5,00	3,87	7,07	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	-	66,24	0,00	0,39			4,25
05.11.15	24,00	-	168,88	160,63	8,25	65,81	43,25	22,56	7,00	5,00	3,82	6,27	0,00	0,00	6,38	0,00	6,38	-	65,71	0,00	0,36			4,17
06.11.15	24,00	-	164,72	157,85	6,87	64,96	42,29	22,67	7,00	5,00	3,74	5,40	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	-	64,97	0,00	0,29			4,02
07.11.15	24,00	-	164,23	156,62	7,61	64,80	41,85	22,95	7,00	5,00	3,77	6,43	0,00	0,00	6,53	0,00	6,53	-	64,81	0,00	0,32			4,09
08.11.15	24,00	-	164,41	156,28	8,13	64,70	41,70	23,00	7,00	5,00	3,78	6,73	0,00	0,00	6,88	0,00	6,88	-	64,88	0,00	0,34			4,12
09.11.15	24,00	-	165,04	156,62	8,42	65,83	42,40	23,43	7,00	5,00	3,87	7,22	0,00	0,00	7,38	0,00	7,38	-	65,99	0,00	0,36			4,22
10.11.15	24,00	-	164,91	157,18	7,73	66,46	42,90	23,56	7,00	5,00	3,89	6,56	0,00	0,00	6,69	0,00	6,69	-	66,48	0,00	0,33			4,22
11.11.15	24,00	-	165,74	157,55	8,19	65,72	42,63	23,09	7,00	5,00	3,83	7,17	0,00	0,00	7,30	0,00	7,30	-	65,71	0,00	0,35			4,17
12.11.15	24,00	-	164,71	157,47	7,24	65,52	42,50	23,02	7,00	5,00	3,79	6,18	0,00	0,00	6,28	0,00	6,28	-	65,76	0,00	0,31			4,10
13.11.15	24,00	-	165,28	156,82	8,46	65,70	42,51	23,19	7,00	5,00	3,84	7,21	0,00	0,00	7,33	0,00	7,33	-	65,66	0,00	0,36			4,20
14.11.15	24,00	-	163,60	155,83	7,77	65,66	42,12	23,54	7,00	5,00	3,85	6,86	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	-	65,74	0,00	0,33			4,18
15.11.15	24,00	-	165,44	155,67	9,77	68,45	43,25	25,20	7,00	5,00	4,17	8,61	0,00	0,00	8,79	0,00	8,79	-	68,71	0,00	0,42			4,60
16.11.15	24,00	-	163,38	155,47	7,91	68,34	42,88	25,46	7,00	5,00	4,16	6,68	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	-	68,34	0,00	0,34			4,50
17.11.15	24,00	-	164,04	156,17	7,87	68,52	42,81	25,71	7,00	5,00	4,22	6,75	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86	-	69,00	0,00	0,34			4,56
18.11.15	24,00	-	165,24	157,10	8,14	69,54	43,49	26,05	7,00	5,00	4,31	6,92	0,00	0,00	7,05	0,00	7,05	-	69,47	0,00	0,36			4,66
19.11.15	24,00	-	164,72	157,88	6,84	70,88	44,39	26,49	7,00	5,00	4,37	5,68	0,00	0,00	5,80	0,00	5,80	-	71,09	0,00	0,30			4,67
20.11.15	24,00	-	163,09	156,83	6,26	71,45	44,82	26,63	7,00	5,00	4,35	5,50	0,00	0,00	5,61	0,00	5,61	-	71,47	0,00	0,28			4,63
21.11.15	24,00	-	163,87	156,03	7,84	71,41	44,86	26,55	7,00	5,00	4,35	6,65	0,00	0,00	6,81	0,00	6,81	-	71,34	0,00	0,35			4,70
22.11.15	24,00	-	162,64	154,21	8,43	71,17	44,22	26,95	7,00	5,00	4,38	7,25	0,00	0,00	7,41	0,00	7,41	-	71,33	0,00	0,37			4,76
23.11.15	24,00	-	163,49	155,97	7,52	72,76	44,98	27,78	7,00	5,00	4,54	6,38	0,00	0,00	6,56	0,00	6,56	-	73,20	0,00	0,34			4,88
Среднее	24,00	-	164,98	157,08	7,90	67,69	43,18	24,52	7,00	5,00	4,04	6,68	-	-	6,81	-	6,81	-	67,80	-	0,34	-	-	4,38
Итого	744,00		5114,46	4869,51	244,95						125,37	206,96	0,00	0,00	211,06	0,00	211,06	0,00			10,57	0,00	0,00	135,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 22:00	1066,61	1015,92	41,30	0,00	42,05	0,00	26,49	-	-
	24.11.15 02:00	3401,58	3238,61	137,79	0,00	140,51	0,00	90,27	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С 1,03 Гкал
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **134,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **211,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Наладить работу системы отопления

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____ г.