

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-5
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 19, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48408

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	57,80	10,20	199,367	-	-	43,99	5,60	199,350	-	13,81	0,017	0,00	0,00	0,00	2,765
24.10.15	24	-	57,80	10,20	199,367	-	-	43,99	5,60	199,350	-	13,81	0,017	0,00	0,00	0,00	2,765
25.10.15	24	-	57,80	10,20	199,367	-	-	43,99	5,60	199,350	-	13,81	0,017	0,00	0,00	0,00	2,765
26.10.15	24	-	51,65	10,20	200,440	-	-	40,85	5,60	200,440	-	10,80	0,000	0,00	0,00	0,00	2,175
27.10.15	24	-	53,87	10,20	200,860	-	-	41,95	5,60	200,860	-	11,92	0,000	0,00	0,00	0,00	2,406
28.10.15	24	-	59,18	10,20	200,320	-	-	44,75	5,60	200,320	-	14,43	0,000	0,00	0,00	0,00	2,906
29.10.15	24	-	60,85	10,20	197,970	-	-	45,56	5,60	197,970	-	15,29	0,000	0,00	0,00	0,00	3,043
30.10.15	24	-	61,00	10,20	201,700	-	-	46,07	5,60	201,700	-	14,93	0,000	0,00	0,00	0,00	3,026
31.10.15	24	-	60,89	10,20	202,510	-	-	45,87	5,60	202,510	-	15,02	0,000	0,00	0,00	0,00	3,054
01.11.15	24	-	55,87	10,20	201,740	-	-	43,38	5,60	201,740	-	12,49	0,000	0,00	0,00	0,00	2,532
02.11.15	24	-	54,24	10,20	201,880	-	-	42,72	5,60	201,880	-	11,52	0,000	0,00	0,00	0,00	2,342
03.11.15	24	-	50,89	10,20	202,750	-	-	40,98	5,60	202,750	-	9,91	0,000	0,00	0,00	0,00	2,023
04.11.15	24	-	39,11	10,20	185,060	-	-	33,36	5,60	185,060	-	5,75	0,000	0,00	0,00	0,00	1,071
05.11.15	24	-	51,72	10,20	187,770	-	-	40,05	5,60	187,770	-	11,67	0,000	0,00	0,00	0,00	2,203
06.11.15	24	-	57,31	10,20	196,410	-	-	43,73	5,60	196,410	-	13,58	0,000	0,00	0,00	0,00	2,681
07.11.15	24	-	58,39	10,20	181,800	-	-	44,48	5,60	180,890	-	13,91	0,910	0,00	0,00	0,00	2,587
08.11.15	24	-	54,81	10,20	152,070	-	-	46,88	5,60	154,280	-	7,93	-2,210	0,00	0,00	0,00	1,209
09.11.15	24	-	42,21	10,20	205,420	-	-	35,62	5,60	205,420	-	6,59	0,000	0,00	0,00	0,00	1,361
10.11.15	24	-	40,58	10,20	196,630	-	-	32,75	5,60	196,630	-	7,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,535
11.11.15	24	-	58,97	10,20	200,310	-	-	44,63	5,60	200,310	-	14,34	0,000	0,00	0,00	0,00	2,887
12.11.15	24	-	58,64	10,20	199,190	-	-	44,56	5,60	199,190	-	14,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,815
13.11.15	24	-	59,14	10,20	199,850	-	-	45,00	5,60	199,850	-	14,14	0,000	0,00	0,00	0,00	2,838
14.11.15	24	-	60,36	10,20	200,260	-	-	45,62	5,60	200,260	-	14,74	0,000	0,00	0,00	0,00	2,965
15.11.15	24	-	61,93	10,20	200,550	-	-	46,51	5,60	200,550	-	15,42	0,000	0,00	0,00	0,00	3,107
16.11.15	24	-	62,89	10,20	201,330	-	-	46,86	5,60	201,330	-	16,03	0,000	0,00	0,00	0,00	3,240
17.11.15	24	-	65,21	10,20	203,150	-	-	48,45	5,60	203,150	-	16,76	0,000	0,00	0,00	0,00	3,419
18.11.15	24	-	65,34	10,20	201,650	-	-	48,61	5,60	201,650	-	16,73	0,000	0,00	0,00	0,00	3,390
19.11.15	24	-	44,29	10,20	200,150	-	-	36,17	5,60	200,640	-	8,12	-0,490	0,00	0,00	0,00	1,615
20.11.15	24	-	44,02	10,20	199,960	-	-	35,10	5,60	199,960	-	8,92	0,000	0,00	0,00	0,00	1,779
21.11.15	24	-	56,24	10,20	200,250	-	-	42,99	5,60	200,250	-	13,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,660
22.11.15	24	-	67,37	10,20	196,780	-	-	49,25	5,60	196,780	-	18,12	0,000	0,00	0,00	0,00	3,580
Среднее	24,00	-	55,82	10,20	197,318	-	-	43,06	5,60	197,374	-	12,76	-0,056	-	-	-	2,540
Итого	744,0				6116,860	0,000				6118,600	0,000		-1,740	0,00	0,00	0,00	78,74

Ориентировочно до конца месяца(+) 1603,737 1604,297 -0,560 22,49
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1790,859 1790,756 0,103 21,41
Итого за ноябрь 2015 : 5929,739 5932,141 -2,403 79,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 04:00	4110,460	-	4087,060	-	0,000	0,000	52,214	
23.11.15 02:00	10205,890	-	10184,280	-	0,000	0,000	129,512	

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)АО "ДомТеле.ком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подлинника 25.11.2015
 Дата _____