

Отчет (акт) о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 23.10.2015 по 22.11.2015

Потребитель: ООО "ЖКС № 2 НЕВСКОГО РАЙОНА"
 Адрес: РЫБАЦКИЙ ПР, Д.3
 Договор: 31502-6

Тип прибора: СРТ-943.2
 Номер прибора: 9748
 Схема измерения: СИ-5

Дата	НС, #	п, ч	М1, т	t1, гр.С	P1, кгс/см2	М2, т	t2, гр.С	P2, кгс/см2	t1-t2, гр.С	М1-М2, т	Wотоп, Гкал	V1гвс, м3	t1гвс, гр.С	P1гвс, кгс/см2	V2гвс, м3	t2гвс, гр.С	P2гвс, кгс/см2	t1гвс-t2гвс, гр.С	V1гвс-V2гвс, м3	Wгвс, Гкал	Wсумм, Гкал
23.10.2015	HC21	24	47.671	56.1	7.8	47.943	35.5	6.2	20.6	-0.272	0.98	8.554	63.1	6	0.756	35	28.1	7.798	0.504	1.484	
24.10.2015	HC21	24	60.884	51.6	7.8	60.982	35.8	6.2	15.8	-0.098	0.96	9.448	64.9	6	0.803	37.1	27.8	8.645	0.573	1.533	
25.10.2015	HC21	24	70.368	49.6	7.8	70.441	36	6.2	13.6	-0.073	0.96	9.902	65.5	6	0.913	39.7	25.8	8.989	0.601	1.561	
26.10.2015	HC21	24	59.972	51.8	7.8	60.135	36	6.2	15.8	-0.163	0.94	10.306	64.7	6	2.23	46	18.7	8.076	0.553	1.493	
27.10.2015	HC21	24	41.491	54.2	7.8	51.692	35.8	6.2	18.4	-0.201	0.94	11.106	64.5	6	3.279	45.3	19.2	7.827	0.556	1.496	
28.10.2015	HC21	24	41.179	59.2	7.8	41.455	35.6	6.2	23.6	-0.276	0.96	11.274	64.6	6	2.987	44.6	20	8.196	0.579	1.539	
29.10.2015	HC21	24	37.045	62	7.8	37.352	35.4	6.2	26.6	-0.307	0.97	11.61	64.8	6	2.993	44.9	20	8.623	0.604	1.574	
30.10.2015	HC21	24	38.222	61.2	7.8	38.523	35.5	6.2	25.7	-0.33	1	11.094	66	6	3.065	44.7	19.9	7.523	0.536	1.506	
31.10.2015	HC21	24	39.516	60.9	7.8	39.846	35.3	6.2	20.2	-0.281	0.97	12.198	66	6	3.332	45.7	21.3	8.029	0.583	1.583	
01.11.2015	HC21	24	48.593	55.8	7.8	48.874	35.6	6.2	18	-0.233	0.94	10.866	65.6	6	3.49	46.3	20.3	8.866	0.639	1.609	
02.11.2015	HC21	24	52.371	53.8	7.8	52.604	35.8	6.2	14.7	-0.191	0.91	10.297	64.9	6	3.584	45.9	19.3	7.376	0.54	1.48	
03.11.2015	HC21	24	62.524	50.8	7.8	62.715	36.1	6.2	14.7	-0.084	0.87	12.744	50	6	0.851	27.9	19	6.713	0.493	1.403	
04.11.2015	HC21...	24	76.155	38	7.8	76.239	30.9	6.2	7.1	-0.186	0.84	2.162	32.8	6	3.584	40.1	9.9	9.09	0.484	1.024	
05.11.2015	HC04...	24	60.777	47.9	7.8	60.963	33.5	6.2	14.4	-0.363	0.94	12.128	62.3	6	5.096	52.8	4.9	1.311	0.047	0.917	
06.11.2015	HC21	24	42.061	58.4	7.8	42.424	35.7	6.2	22.7	-0.292	0.98	11.34	64.7	6	3.763	46.7	9.5	7.032	0.476	1.416	
07.11.2015	HC21	24	42.507	58.8	7.8	42.799	35.6	6.2	23.2	-0.261	0.98	12.796	66.1	6	4.336	42.3	18	7.577	0.546	1.639	
08.11.2015	HC21	24	45.095	57.5	7.8	45.356	35.6	6.2	21.9	-0.108	0.98	12.796	66.1	6	3.661	47	19.1	9.135	0.659	1.639	
09.11.2015	HC21...	24	70.33	38.5	7.8	70.438	29.6	6.2	8.9	-0.296	0.63	13.2	53.8	6	4.336	42.3	11.5	8.864	0.518	1.148	
10.11.2015	HC04...	24	84.989	30.9	7.8	85.285	24.6	6.2	6.3	-0.201	0.53	13.587	55.3	6	4.529	41.9	13.4	9.058	0.552	1.082	
11.11.2015	HC21	24	52.388	55	7.8	52.589	34.9	6.2	19.3	-0.322	0.92	11.093	64.3	6	4.017	48	18.3	8.571	0.628	1.638	
12.11.2015	HC21...	24	42.704	56.7	7.8	43.026	34.9	6.2	21.8	-0.352	0.99	9.145	64.3	6	1.286	42.4	21.9	7.859	0.524	1.444	
13.11.2015	HC21	24	38.453	61.5	7.8	38.805	35.5	6.2	26	-0.379	0.99	11.093	64.9	6	3.009	47.6	17.3	8.084	0.565	1.555	
14.11.2015	HC21	24	40.516	60.4	7.8	40.895	35.5	6.2	24.9	-0.343	0.99	11.758	68.5	6	2.811	44.6	22.2	9.061	0.65	1.64	
15.11.2015	HC21	24	41.319	59.6	7.8	41.662	35.3	6.2	24.3	-0.398	0.99	11.598	67.8	6	2.8	46.3	22.8	8.958	0.66	1.65	
16.11.2015	HC21...	24	38.535	62.1	7.8	38.933	35.2	6.2	26.8	-0.436	1.02	10.598	67.8	6	2.688	45	22.8	7.91	0.584	1.604	
17.11.2015	HC19...	24	34.767	65	7.8	35.203	35.2	6.2	29.8	-0.472	1.02	9.66	67.9	6	2.507	44	23.9	7.153	0.533	1.553	
18.11.2015	HC21...	24	34.837	65.1	7.8	35.309	35.3	6.2	29.8	-0.472	1.02	10.47	67.6	6	2.375	43.5	24.1	8.095	0.591	1.611	
19.11.2015	HC19...	24	72.356	36.8	7.8	72.607	28	6.2	8.8	-0.251	0.64	11.951	52.7	6	4.049	39.3	13.4	7.902	0.463	1.103	
20.11.2015	HC04...	24	73.683	37	7.8	73.78	26.9	6.2	10.1	-0.097	0.75	12.561	59.3	6	3.806	42.6	16.7	8.755	0.572	1.322	
21.11.2015	HC21	24	42.114	59.5	7.8	42.428	35.3	6.2	24.2	-0.314	1.01	11.475	68.3	6	3.162	46.9	21.4	8.313	0.621	1.631	
22.11.2015	HC21	24	36.159	63.9	7.8	36.499	35.2	6.2	28.7	-0.34	1.03	11.599	68.1	6	2.398	45.8	22.3	9.201	0.665	1.695	
Среднее			50.954	51.8	7.8	51.219	33.7	6.2	18.1	-0.265	28.36	10.964	63.4	6	2.945	44.7	18.6	8.019	0.665	1.695	
Итого		744	1579.581			1587.802				-8.221	28.36	339.898			91.308			248.59	17.099	45.459	
Досчет			379.944			382.582				-2.638	7.417	89.502			23.983			65.519	4.605	12.022	
Снятие			-516.954			-518.823				0	-8.454	-96.94			-23.844			-73.097	-5.196	-13.649	
Сумма			1442.571			1451.561				-10.859	27.323	332.46			91.447			241.012	16.508	43.832	

Итого потребление за расчетный месяц
 Тхв на источнике = 5.20 V гвс (м3) = 241.01
 Суммарное время аварийных ситуаций, ч : 0.0
 Комментарий:

Отчет дан: ООО "ЭНЕРГОМОНИТОРИНГ"

Отчет принят
 ОРНАТ ОАО "ТЭК-1"



Отчет принят : 2015.11.25 13:18:57
 Комментарий ответственного лица : Отчет принят условно по заявке до получения акта допуска УУ.

Алямовская Ольга Юрьевна

/Подпись