

Отчет о теплоснабжении по приборам УУЭ за ноябрь 2015

TCO: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-1
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 31-1, СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:
 Вычислитель: СПТ-943 № 04814

расходомер
 Подающий тр. VA2305M 40
 Обратн.тр. VA2305M 40
 тр-д. ГВС VA2305M 25
 тр.цирк. ГВС VA2305M 15
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05
 КТПТР-05

Txв=0 C
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= ГКал/мес Qот.ср.ф.= ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT	dG	G1гвс	G2гвс	dGгвс	Q
		fG1	T1	P1	G1	Q1	fG2	T2	P2	G2	Q2						
		%	С	кгс/см	тонн	Гкал	%	С	кгс/см	тонн	Гкал	С	тонн	тонн	тонн	тонн	Гкал
23.10.15	24	-	51,80	9,16	131,060	-	-	37,79	4,60	130,288	-	14,01	0,772	-	-	-	1,876
24.10.15	24	-	52,47	9,16	130,488	-	-	38,21	4,60	129,720	-	14,26	0,767	-	-	-	1,900
25.10.15	24	-	54,81	9,16	128,913	-	-	39,75	4,60	127,755	-	15,06	1,158	-	-	-	1,997
26.10.15	24	-	54,46	9,16	135,960	-	-	40,10	4,60	134,832	-	14,36	1,128	-	-	-	2,009
27.10.15	24	-	53,79	9,16	133,780	-	-	39,51	4,60	132,741	-	14,29	1,039	-	-	-	1,963
28.10.15	24	-	54,38	9,16	129,918	-	-	39,15	4,60	128,912	-	15,23	1,006	-	-	-	2,028
29.10.15	24	-	56,88	9,16	124,328	-	-	39,74	4,60	123,422	-	17,14	0,906	-	-	-	2,176
30.10.15	24	-	57,00	9,16	125,907	-	-	40,04	4,60	124,939	-	16,97	0,968	-	-	-	2,185
31.10.15	24	-	56,37	9,16	130,896	-	-	39,86	4,60	129,926	-	16,51	0,970	-	-	-	2,210
01.11.15	24	-	58,03	9,16	130,936	-	-	41,00	4,60	129,907	-	17,03	1,029	-	-	-	2,283
02.11.15	24	-	59,82	9,16	134,344	-	-	42,66	4,60	133,330	-	17,16	1,013	-	-	-	2,360
03.11.15	24	-	59,70	9,16	138,173	-	-	43,17	4,60	137,140	-	16,53	1,033	-	-	-	2,340
04.11.15	24	-	48,27	9,16	130,648	-	-	37,42	4,60	129,716	-	10,85	0,932	-	-	-	1,455
05.11.15	24	-	52,94	9,16	130,797	-	-	38,28	4,60	129,813	-	14,66	0,984	-	-	-	1,961
06.11.15	24	-	54,44	9,16	137,383	-	-	39,96	4,60	136,351	-	14,48	1,032	-	-	-	2,041
07.11.15	24	-	55,16	9,16	130,378	-	-	39,54	4,60	129,320	-	15,62	1,058	-	-	-	2,089
08.11.15	24	-	57,11	9,16	130,687	-	-	40,43	4,60	129,703	-	16,68	0,985	-	-	-	2,230
09.11.15	24	-	59,39	9,16	131,122	-	-	41,71	4,60	130,132	-	17,68	0,990	-	-	-	2,370
10.11.15	24	-	58,39	9,16	131,887	-	-	41,53	4,60	130,867	-	16,87	1,020	-	-	-	2,277
11.11.15	24	-	59,14	9,16	132,368	-	-	41,82	4,60	131,404	-	17,32	0,964	-	-	-	2,344
12.11.15	24	-	57,75	9,16	132,328	-	-	41,28	4,60	131,315	-	16,47	1,013	-	-	-	2,232
13.11.15	24	-	57,16	9,16	132,141	-	-	40,86	4,60	131,202	-	16,30	0,939	-	-	-	2,203
14.11.15	24	-	57,13	9,16	129,826	-	-	40,22	4,60	128,868	-	16,90	0,958	-	-	-	2,243
15.11.15	24	-	59,27	9,16	128,302	-	-	41,27	4,60	127,360	-	18,00	0,943	-	-	-	2,359
16.11.15	24	-	57,75	9,16	128,124	-	-	40,37	4,60	127,203	-	17,38	0,921	-	-	-	2,275
17.11.15	24	-	57,54	9,16	127,031	-	-	39,92	4,60	126,041	-	17,62	0,990	-	-	-	2,288
18.11.15	24	-	58,02	9,16	128,320	-	-	40,34	4,60	127,361	-	17,68	0,958	-	-	-	2,317
19.11.15	24	-	46,69	9,16	133,437	-	-	35,38	4,60	132,548	-	11,31	0,889	-	-	-	1,544
20.11.15	24	-	44,09	9,16	132,679	-	-	33,07	4,60	131,781	-	11,01	0,898	-	-	-	1,498
21.11.15	24	-	45,25	9,16	131,376	-	-	34,08	4,60	130,435	-	11,17	0,942	-	-	-	1,510
22.11.15	24	-	47,39	9,16	131,419	-	-	34,95	4,60	130,474	-	12,44	0,946	-	-	-	1,678
Среднее	24,00	-	54,92	9,16	131,128	-	-	39,47	4,60	130,155	-	15,45	0,973	-	-	-	2,072
Итого	744,0	-			4064,957	0,000				4034,807	0,000		30,151	0,00	0,00	0,00	64,24

Ориентировочно до конца месяца (+) 1042,728
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1197,543
Итого за ноябрь 2015 : 3910,142
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 1035,249 7,478 14,98
 1189,648 7,895 16,30
 3880,408 29,734 62,93

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 01:00	112862,724	-	111473,939	-	-	-	-	-
23.11.15 02:00	116933,156	-	115514,192	-	-	-	2391,800	-
							2456,098	-

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды txв= _____ 'C
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета
 Главный инженер (по доверенности абонента)

АО "ДомТеплосети" Гкал
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата: 25.11.2015