

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-7  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Трёхтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 04809

расходомер  
 Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmin

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	51,48	9,16	163,617	-	-	38,60	4,56	162,527	-	12,89	1,091	-	-	-	2,164
24.10.15	24	-	52,04	9,16	162,948	-	-	39,01	4,56	161,827	-	13,03	1,121	-	-	-	2,180
25.10.15	24	-	54,39	9,16	168,145	-	-	40,83	4,56	166,987	-	13,55	1,158	-	-	-	2,340
26.10.15	24	-	54,07	9,16	169,166	-	-	40,84	4,56	167,997	-	13,23	1,169	-	-	-	2,300
27.10.15	24	-	53,42	9,16	166,425	-	-	40,25	4,56	165,267	-	13,16	1,158	-	-	-	2,251
28.10.15	24	-	53,92	9,16	161,651	-	-	39,78	4,56	160,529	-	14,14	1,122	-	-	-	2,344
29.10.15	24	-	56,39	9,16	154,876	-	-	40,61	4,56	153,767	-	15,78	1,109	-	-	-	2,502
30.10.15	24	-	56,53	9,16	156,939	-	-	41,03	4,56	152,637	-	15,51	1,109	-	-	-	2,623
31.10.15	24	-	55,93	9,16	163,111	-	-	40,74	4,56	161,953	-	15,19	1,158	-	-	-	2,538
01.11.15	24	-	57,56	9,16	163,336	-	-	42,06	4,56	162,153	-	15,49	1,183	-	-	-	2,594
02.11.15	24	-	59,34	9,16	167,736	-	-	43,76	4,56	166,530	-	15,59	1,206	-	-	-	2,682
03.11.15	24	-	59,23	9,16	172,527	-	-	44,28	4,56	171,266	-	14,95	1,261	-	-	-	2,650
04.11.15	24	-	48,33	9,16	162,584	-	-	38,30	4,56	161,356	-	10,03	1,228	-	-	-	1,683
05.11.15	24	-	52,34	9,16	162,734	-	-	39,23	4,56	161,593	-	13,11	1,141	-	-	-	2,187
06.11.15	24	-	54,07	9,16	171,301	-	-	40,76	4,56	170,094	-	13,31	1,207	-	-	-	2,343
07.11.15	24	-	54,76	9,16	162,518	-	-	40,42	4,56	161,368	-	14,34	1,150	-	-	-	2,391
08.11.15	24	-	56,66	9,16	163,002	-	-	41,44	4,56	161,841	-	15,21	1,160	-	-	-	2,541
09.11.15	24	-	58,88	9,16	163,578	-	-	42,78	4,56	162,420	-	16,09	1,158	-	-	-	2,696
10.11.15	24	-	57,99	9,16	164,616	-	-	42,63	4,56	163,408	-	15,36	1,208	-	-	-	2,594
11.11.15	24	-	58,64	9,16	165,150	-	-	42,91	4,56	163,971	-	15,73	1,179	-	-	-	2,662
12.11.15	24	-	57,34	9,16	165,088	-	-	42,25	4,56	163,916	-	15,09	1,171	-	-	-	2,554
13.11.15	24	-	56,74	9,16	164,766	-	-	41,85	4,56	163,576	-	14,89	1,191	-	-	-	2,517
14.11.15	24	-	56,67	9,16	161,962	-	-	41,50	4,56	160,789	-	15,17	1,172	-	-	-	2,519
15.11.15	24	-	58,83	9,16	160,115	-	-	42,46	4,56	158,925	-	16,37	1,189	-	-	-	2,685
16.11.15	24	-	57,34	9,16	159,861	-	-	41,45	4,56	158,666	-	15,89	1,196	-	-	-	2,603
17.11.15	24	-	57,12	9,16	158,471	-	-	41,12	4,56	157,286	-	16,00	1,184	-	-	-	2,598
18.11.15	24	-	57,56	9,16	160,077	-	-	41,53	4,56	158,889	-	16,03	1,187	-	-	-	2,629
19.11.15	24	-	46,73	9,16	165,397	-	-	36,28	4,56	164,130	-	10,45	1,267	-	-	-	1,780
20.11.15	24	-	43,77	9,16	163,940	-	-	33,97	4,56	162,703	-	9,80	1,237	-	-	-	1,658
21.11.15	24	-	45,00	9,16	162,179	-	-	34,90	4,56	160,976	-	10,10	1,202	-	-	-	1,693
22.11.15	24	-	47,08	9,16	162,263	-	-	35,76	4,56	161,069	-	11,32	1,194	-	-	-	1,892
Среднее	24,00	-	54,52	9,16	163,551	-	-	40,43	4,56	162,272	-	14,09	1,279	-	-	-	2,367
Итого	744,0	-	-	-	5070,076	0,000	-	-	-	5030,418	0,000	-	39,659	0,00	0,00	0,00	73,39

Ориентировочно до конца месяца(+) 1293,928 1284,251 9,677 16,97  
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1498,506 1488,542 9,964 18,73  
**Итого за ноябрь 2015 :** 4865,498 4826,127 39,372 71,64

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 04:00	110483,151	-	108213,875	-	-	-	2979,233	
23.11.15 02:00	115539,462	-	113230,594	-	-	-	3052,416	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО  
 по форме до получения АКТА допуска УУ  
 25.11.2015