

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-7
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 37-1, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: СПТ-943 № 05196

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. VA2305M 40

Обратн.тр. VA2305M 40

тр-д. ГВС VA2305M 25

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

ТПТ-15-2

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	51,46	9,16	144,581	-	-	36,67	4,56	142,634	-	14,79	1,947	-	-	-	2,221
24.10.15	24	-	52,20	9,16	143,921	-	-	37,09	4,56	142,028	-	15,11	1,893	-	-	-	2,256
25.10.15	24	-	54,41	9,16	148,815	-	-	38,80	4,56	146,856	-	15,61	1,959	-	-	-	2,412
26.10.15	24	-	54,12	9,16	149,368	-	-	38,79	4,56	147,411	-	15,33	1,957	-	-	-	2,378
27.10.15	24	-	53,43	9,16	146,969	-	-	38,18	4,56	145,041	-	15,25	1,929	-	-	-	2,327
28.10.15	24	-	54,02	9,16	142,533	-	-	37,76	4,56	140,673	-	16,26	1,860	-	-	-	2,398
29.10.15	24	-	56,42	9,16	136,654	-	-	38,26	4,56	134,853	-	18,17	1,801	-	-	-	2,562
30.10.15	24	-	56,54	9,16	138,887	-	-	38,56	4,56	137,052	-	17,98	1,834	-	-	-	2,578
31.10.15	24	-	55,99	9,16	144,051	-	-	38,44	4,56	142,169	-	17,55	1,882	-	-	-	2,611
01.11.15	24	-	57,62	9,16	144,380	-	-	39,66	4,56	142,464	-	17,96	1,917	-	-	-	2,681
02.11.15	24	-	59,35	9,16	148,569	-	-	41,36	4,56	146,511	-	17,99	2,057	-	-	-	2,770
03.11.15	24	-	59,31	9,16	152,632	-	-	41,97	4,56	150,542	-	17,33	2,090	-	-	-	2,746
04.11.15	24	-	47,91	9,16	143,052	-	-	36,42	4,56	141,011	-	11,49	2,041	-	-	-	1,721
05.11.15	24	-	52,82	9,16	144,001	-	-	37,75	4,56	142,159	-	15,07	1,842	-	-	-	2,247
06.11.15	24	-	54,08	9,16	151,087	-	-	38,99	4,56	149,127	-	15,09	1,960	-	-	-	2,368
07.11.15	24	-	54,80	9,16	143,563	-	-	38,54	4,56	141,687	-	16,26	1,876	-	-	-	2,418
08.11.15	24	-	56,74	9,16	143,994	-	-	39,47	4,56	142,114	-	17,27	1,880	-	-	-	2,572
09.11.15	24	-	58,95	9,16	144,596	-	-	40,76	4,56	142,696	-	18,20	1,900	-	-	-	2,720
10.11.15	24	-	57,97	9,16	145,564	-	-	40,54	4,56	143,265	-	17,44	2,299	-	-	-	2,643
11.11.15	24	-	58,74	9,16	145,982	-	-	40,82	4,56	143,946	-	17,92	2,036	-	-	-	2,711
12.11.15	24	-	57,32	9,16	145,917	-	-	40,27	4,56	143,903	-	17,05	2,014	-	-	-	2,581
13.11.15	24	-	56,74	9,16	145,559	-	-	39,89	4,56	143,561	-	16,86	1,997	-	-	-	2,545
14.11.15	24	-	56,80	9,16	143,021	-	-	39,53	4,56	141,061	-	17,27	1,960	-	-	-	2,558
15.11.15	24	-	58,84	9,16	141,454	-	-	40,35	4,56	139,491	-	18,49	1,963	-	-	-	2,707
16.11.15	24	-	57,34	9,16	141,169	-	-	39,39	4,56	139,197	-	17,95	1,972	-	-	-	2,623
17.11.15	24	-	57,16	9,16	139,909	-	-	39,07	4,56	137,960	-	18,09	1,949	-	-	-	2,618
18.11.15	24	-	57,63	9,16	141,486	-	-	39,55	4,56	139,509	-	18,07	1,977	-	-	-	2,647
19.11.15	24	-	46,41	9,16	145,301	-	-	34,57	4,56	143,341	-	11,83	1,959	-	-	-	1,791
20.11.15	24	-	44,06	9,16	143,569	-	-	32,46	4,56	141,563	-	11,60	2,007	-	-	-	1,739
21.11.15	24	-	45,03	9,16	142,292	-	-	33,08	4,56	140,376	-	11,95	1,916	-	-	-	1,776
22.11.15	24	-	47,15	9,16	142,346	-	-	33,77	4,56	140,424	-	13,39	1,922	-	-	-	1,982
Среднее	24,00	-	54,56	9,16	144,362	-	-	38,41	4,56	142,407	-	16,15	1,955	-	-	-	2,416
Итого	744,0				4475,221	0,000				4414,628	0,000		60,592	0,00	0,00	0,00	74,91

Ориентировочно до конца месяца(+)

1138,368

1122,709

15,658

17,34

Корректировка за прошлый месяц (-)

1327,267

1309,178

18,089

19,43

Итого за ноябрь 2015 :

4286,321

4228,160

58,161

72,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 04:00	125811,251	-	124299,534	-	-	-	2709,054	
23.11.15 02:00	130274,155	-	128702,013	-	-	-	2783,749	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТеплом"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ НЕ ИМЕЕТ УСЛОВНО
 ПО ЧАСТИ ДОПУСКА К АКТА ДОПУСКА УУ
 Дата: 25.11.2015