

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 194027

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ **лето:** $M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)$

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	64,87	10,30	57,860	-	-	31,62	5,60	57,940	-	33,25	-0,080	0,00	0,00	0,00	1,927
24.10.15	24	-	66,19	10,30	58,260	-	-	32,38	5,60	58,260	-	33,81	0,000	0,00	0,00	0,00	1,970
25.10.15	24	-	67,16	10,30	61,400	-	-	40,98	5,60	61,580	-	26,18	-0,180	0,00	0,00	0,00	1,634
26.10.15	24	-	66,54	10,30	85,920	-	-	37,31	5,60	85,540	-	29,23	0,380	0,00	0,00	0,00	2,531
27.10.15	24	-	66,35	10,30	109,050	-	-	39,94	5,60	108,960	-	26,41	0,090	0,00	0,00	0,00	2,888
28.10.15	24	-	66,26	10,30	97,850	-	-	38,00	5,60	97,770	-	28,26	0,080	0,00	0,00	0,00	2,773
29.10.15	24	-	65,79	10,30	92,620	-	-	36,58	5,60	92,620	-	29,21	0,000	0,00	0,00	0,00	2,707
30.10.15	24	-	66,05	10,30	91,010	-	-	36,63	5,60	91,010	-	29,42	0,000	0,00	0,00	0,00	2,682
31.10.15	24	-	67,16	10,30	85,600	-	-	35,79	5,60	85,600	-	31,37	0,000	0,00	0,00	0,00	2,689
01.11.15	24	-	67,39	10,30	94,190	-	-	37,73	5,60	94,190	-	29,66	0,000	0,00	0,00	0,00	2,799
02.11.15	24	-	61,49	10,30	100,310	-	-	38,04	5,60	100,270	-	23,45	0,040	0,00	0,00	0,00	2,355
03.11.15	24	-	51,22	10,30	92,160	-	-	33,60	5,60	92,350	-	17,62	-0,190	0,00	0,00	0,00	1,628
04.11.15	24	-	37,90	10,30	87,480	-	-	28,27	5,60	87,480	-	9,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,850
05.11.15	24	-	47,60	10,30	89,560	-	-	30,75	5,60	89,560	-	16,85	0,000	0,00	0,00	0,00	1,513
06.11.15	24	-	54,94	10,30	89,700	-	-	33,17	5,60	89,700	-	21,77	0,000	0,00	0,00	0,00	1,956
07.11.15	24	-	58,64	10,30	89,330	-	-	34,03	5,60	89,330	-	24,61	0,000	0,00	0,00	0,00	2,203
08.11.15	24	-	58,03	10,30	88,470	-	-	33,78	5,60	88,470	-	24,25	0,000	0,00	0,00	0,00	2,148
09.11.15	24	-	56,48	10,30	90,140	-	-	33,61	5,60	90,240	-	22,87	-0,100	0,00	0,00	0,00	2,062
10.11.15	24	-	55,10	10,30	85,050	-	-	32,81	5,60	84,590	-	22,29	0,460	0,00	0,00	0,00	1,916
11.11.15	24	-	55,12	10,30	87,150	-	-	33,46	5,60	81,470	-	21,66	5,680	0,00	0,00	0,00	2,082
12.11.15	24	-	56,98	10,30	93,190	-	-	34,94	5,60	87,190	-	22,04	6,000	0,00	0,00	0,00	2,268
13.11.15	24	-	58,99	10,30	79,890	-	-	33,81	5,60	73,370	-	25,18	6,520	0,00	0,00	0,00	2,235
14.11.15	24	-	58,99	10,30	79,060	-	-	33,67	5,60	72,700	-	25,32	6,360	0,00	0,00	0,00	2,221
15.11.15	24	-	61,90	10,30	79,300	-	-	34,32	5,60	73,110	-	27,58	6,190	0,00	0,00	0,00	2,401
16.11.15	24	-	63,85	10,30	114,550	-	-	40,84	5,60	109,930	-	23,01	4,620	0,00	0,00	0,00	2,834
17.11.15	24	-	64,23	10,30	160,770	-	-	43,60	5,60	160,500	-	20,63	0,270	0,00	0,00	0,00	3,339
18.11.15	24	-	62,40	10,30	161,180	-	-	43,12	5,60	160,950	-	19,28	0,230	0,00	0,00	0,00	3,126
19.11.15	24	-	43,84	10,30	163,570	-	-	34,11	5,60	163,160	-	9,73	0,410	0,00	0,00	0,00	1,607
20.11.15	24	-	30,15	10,30	157,320	-	-	25,67	5,60	156,660	-	4,48	0,660	0,00	0,00	0,00	0,743
21.11.15	24	-	37,39	10,30	155,650	-	-	29,10	5,60	155,110	-	8,29	0,540	0,00	0,00	0,00	1,314
22.11.15	24	-	60,59	10,30	146,470	-	-	42,94	5,60	145,650	-	17,65	0,820	0,00	0,00	0,00	2,632
Среднее	24,00	-	58,05	10,30	100,776	-	-	35,31	5,60	99,525	-	22,74	1,252	-	-	-	2,195
Итого	744,0	-			3124,060	0,000				3085,260	0,000		38,800	0,00	0,00	0,00	68,03

Ориентировочно до конца месяца(+)

1210,869

1202,240

8,629

17,82

Корректировка за прошлый месяц (-)

879,891

878,027

1,864

22,09

Итого за ноябрь 2015 :

3455,037

3409,473

45,564

63,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 04:00	37522,370	-	31273,000	-	0,000	0,000	1005,600	
23.11.15 03:00	40656,550	-	34368,170	-	0,000	0,000	1073,710	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТеплоком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АИТА допуска УУ
 Дата _____

25.11.2015