

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 223499

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТПТР-05

КТПТР-05

Тхв=0 С

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxv)-M2*(h2-hxv)$ лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qот.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	65,12	10,30	100,280	-	-	39,69	5,60	98,920	-	25,43	1,360	0,00	0,00	0,00	2,608
24.10.15	24	-	66,55	10,30	100,180	-	-	40,05	5,60	99,640	-	26,50	0,540	0,00	0,00	0,00	2,681
25.10.15	24	-	67,41	10,30	105,130	-	-	41,41	5,60	104,180	-	26,00	0,950	0,00	0,00	0,00	2,780
26.10.15	24	-	66,73	10,30	111,280	-	-	42,08	5,60	110,170	-	24,65	1,110	0,00	0,00	0,00	2,797
27.10.15	24	-	66,49	10,30	107,200	-	-	41,45	5,60	106,190	-	25,04	1,010	0,00	0,00	0,00	2,732
28.10.15	24	-	66,42	10,30	95,300	-	-	39,48	5,60	94,870	-	26,94	0,430	0,00	0,00	0,00	2,586
29.10.15	24	-	65,94	10,30	89,870	-	-	38,34	5,60	89,800	-	27,60	0,070	0,00	0,00	0,00	2,486
30.10.15	24	-	66,22	10,30	87,980	-	-	38,11	5,60	87,940	-	28,11	0,040	0,00	0,00	0,00	2,478
31.10.15	24	-	67,38	10,30	82,730	-	-	37,15	5,60	82,730	-	30,23	0,000	0,00	0,00	0,00	2,504
01.11.15	24	-	67,55	10,30	91,260	-	-	39,11	5,60	91,260	-	28,44	0,000	0,00	0,00	0,00	2,599
02.11.15	24	-	59,28	10,30	125,010	-	-	40,39	5,60	124,860	-	18,89	0,150	0,00	0,00	0,00	2,370
03.11.15	24	-	51,33	10,30	154,860	-	-	38,89	5,60	153,070	-	12,44	1,790	0,00	0,00	0,00	2,006
04.11.15	24	-	37,51	10,30	159,180	-	-	31,48	5,60	157,740	-	6,03	1,440	0,00	0,00	0,00	1,015
05.11.15	24	-	48,19	10,30	162,840	-	-	36,68	5,60	161,260	-	11,51	1,580	0,00	0,00	0,00	1,944
06.11.15	24	-	55,22	10,30	161,460	-	-	40,42	5,60	160,620	-	14,80	0,840	0,00	0,00	0,00	2,437
07.11.15	24	-	58,77	10,30	162,080	-	-	42,25	5,60	159,250	-	16,52	2,830	0,00	0,00	0,00	2,806
08.11.15	24	-	58,18	10,30	160,690	-	-	41,88	5,60	158,090	-	16,30	2,600	0,00	0,00	0,00	2,737
09.11.15	24	-	56,59	10,30	163,560	-	-	41,45	5,60	161,820	-	15,14	1,740	0,00	0,00	0,00	2,559
10.11.15	24	-	55,25	10,30	152,490	-	-	40,22	5,60	150,900	-	15,03	1,590	0,00	0,00	0,00	2,364
11.11.15	24	-	55,24	10,30	156,300	-	-	40,49	5,60	155,800	-	14,75	0,500	0,00	0,00	0,00	2,336
12.11.15	24	-	57,12	10,30	155,880	-	-	41,25	5,60	155,840	-	15,87	0,040	0,00	0,00	0,00	2,485
13.11.15	24	-	59,14	10,30	156,310	-	-	42,34	5,60	155,350	-	16,80	0,960	0,00	0,00	0,00	2,677
14.11.15	24	-	59,17	10,30	158,870	-	-	42,41	5,60	156,900	-	16,76	1,970	0,00	0,00	0,00	2,756
15.11.15	24	-	62,20	10,30	159,940	-	-	43,83	5,60	157,820	-	18,37	2,120	0,00	0,00	0,00	3,040
16.11.15	24	-	64,23	10,30	157,400	-	-	44,28	5,60	155,200	-	19,95	2,200	0,00	0,00	0,00	3,246
17.11.15	24	-	64,35	10,30	154,810	-	-	44,18	5,60	152,190	-	20,17	2,620	0,00	0,00	0,00	3,247
18.11.15	24	-	62,40	10,30	154,590	-	-	43,51	5,60	152,360	-	18,89	2,230	0,00	0,00	0,00	3,026
19.11.15	24	-	43,21	10,30	156,570	-	-	33,94	5,60	154,610	-	9,27	1,960	0,00	0,00	0,00	1,516
20.11.15	24	-	30,26	10,30	149,530	-	-	25,73	5,60	147,610	-	4,53	1,920	0,00	0,00	0,00	0,736
21.11.15	24	-	38,15	10,30	147,160	-	-	29,46	5,60	145,590	-	8,69	1,570	0,00	0,00	0,00	1,333
22.11.15	24	-	61,04	10,30	149,160	-	-	41,69	5,60	147,550	-	19,35	1,610	0,00	0,00	0,00	2,959
Среднее	24,00	-	58,15	10,30	136,448	-	-	39,47	5,60	135,165	-	18,68	1,283	-	-	-	2,447
Итого	744,0	-	-	-	4229,900	0,000	-	-	-	4190,130	0,000	-	39,770	0,00	0,00	0,00	75,85

Ориентировочно до конца месяца(+)

1221,966

1205,840

16,126

18,36

Корректировка за прошлый месяц (-)

928,813

913,744

15,069

22,57

Итого за ноябрь 2015 :

4523,053

4482,226

40,827

71,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 04:00	51937,490	-	33449,260	-	0,000	0,000	3026,698	
23.11.15 13:00	56225,080	-	37696,270	-	0,000	0,000	3103,689	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

25.11.2015