

Отчет о теплотреблении по приборам УУЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 43-1, ТЦ-3 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48531

расходомер

Gmin

Приборы УУЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	65,36	10,30	99,350	-	-	39,73	5,60	99,350	-	25,63	0,000	0,00	0,00	0,00	2,550
24.10.15	24	-	66,90	10,30	101,700	-	-	40,06	5,60	101,680	-	26,84	0,020	0,00	0,00	0,00	2,736
25.10.15	25	-	67,59	10,30	111,230	-	-	41,48	5,60	111,230	-	26,11	0,000	0,00	0,00	0,00	2,910
26.10.15	24	-	66,99	10,30	114,210	-	-	42,13	5,60	114,210	-	24,86	0,000	0,00	0,00	0,00	2,847
27.10.15	24	-	66,70	10,30	110,210	-	-	41,37	5,60	110,210	-	25,33	0,000	0,00	0,00	0,00	2,798
28.10.15	24	-	66,64	10,30	98,550	-	-	39,48	5,60	98,520	-	27,16	0,030	0,00	0,00	0,00	2,684
29.10.15	24	-	66,22	10,30	94,660	-	-	38,65	5,60	94,650	-	27,57	0,010	0,00	0,00	0,00	2,616
30.10.15	24	-	66,44	10,30	91,600	-	-	38,36	5,60	91,600	-	28,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,575
31.10.15	24	-	67,77	10,30	87,150	-	-	37,59	5,60	87,110	-	30,18	0,040	0,00	0,00	0,00	2,634
01.11.15	24	-	67,78	10,30	97,780	-	-	39,80	5,60	97,780	-	27,98	0,000	0,00	0,00	0,00	2,742
02.11.15	24	-	58,36	10,30	134,420	-	-	40,51	5,60	134,420	-	17,85	0,000	0,00	0,00	0,00	2,404
03.11.15	24	-	51,26	10,30	158,580	-	-	38,99	5,60	158,580	-	12,27	0,000	0,00	0,00	0,00	1,955
04.11.15	24	-	36,01	10,30	164,850	-	-	30,77	5,60	160,440	-	5,24	4,410	0,00	0,00	0,00	1,009
05.11.15	24	-	50,05	10,30	161,410	-	-	38,29	5,60	157,490	-	11,76	3,920	0,00	0,00	0,00	2,060
06.11.15	24	-	55,96	10,30	169,100	-	-	41,59	5,60	168,960	-	14,37	0,140	0,00	0,00	0,00	2,445
07.11.15	24	-	58,88	10,30	167,810	-	-	42,80	5,60	167,810	-	16,08	0,000	0,00	0,00	0,00	2,708
08.11.15	24	-	58,36	10,30	166,670	-	-	42,43	5,60	166,670	-	15,93	0,000	0,00	0,00	0,00	2,664
09.11.15	24	-	56,51	10,30	171,000	-	-	41,68	5,60	171,000	-	14,83	0,000	0,00	0,00	0,00	2,545
10.11.15	24	-	55,43	10,30	159,440	-	-	40,67	5,60	159,440	-	14,76	0,000	0,00	0,00	0,00	2,365
11.11.15	24	-	55,41	10,30	163,920	-	-	40,83	5,60	163,910	-	14,58	0,010	0,00	0,00	0,00	2,402
12.11.15	24	-	57,59	10,30	164,800	-	-	41,81	5,60	164,800	-	15,78	0,000	0,00	0,00	0,00	2,609
13.11.15	24	-	59,32	10,30	165,330	-	-	42,73	5,60	165,330	-	16,59	0,000	0,00	0,00	0,00	2,755
14.11.15	24	-	59,35	10,30	167,090	-	-	42,94	5,60	167,090	-	16,41	0,000	0,00	0,00	0,00	2,754
15.11.15	24	-	62,82	10,30	167,510	-	-	44,72	5,60	167,510	-	18,10	0,000	0,00	0,00	0,00	3,041
16.11.15	24	-	64,41	10,30	165,650	-	-	45,28	5,60	165,180	-	19,13	0,470	0,00	0,00	0,00	3,201
17.11.15	24	-	64,58	10,30	164,370	-	-	45,10	5,60	164,350	-	19,48	0,020	0,00	0,00	0,00	3,213
18.11.15	24	-	62,21	10,30	164,690	-	-	44,22	5,60	164,690	-	17,99	0,000	0,00	0,00	0,00	2,972
19.11.15	24	-	40,78	10,30	166,470	-	-	32,95	5,60	166,470	-	7,83	0,000	0,00	0,00	0,00	1,299
20.11.15	24	-	30,69	10,30	158,380	-	-	26,19	5,60	158,530	-	4,50	-0,150	0,00	0,00	0,00	0,729
21.11.15	24	-	40,45	10,30	158,380	-	-	31,05	5,60	158,380	-	9,40	0,000	0,00	0,00	0,00	1,496
22.11.15	24	-	61,54	10,30	161,280	-	-	42,54	5,60	161,280	-	19,00	0,000	0,00	0,00	0,00	3,073
Среднее	24,03	-	58,33	10,30	142,825	-	-	39,89	5,60	142,538	-	18,44	0,288	-	-	-	2,477
Итого	745,0				4427,590	0,000				4418,670	0,000		8,920	0,00	0,00	0,00	76,79

Ориентировочно до конца месяца(+)

1301,966

1301,577

0,389

18,27

Корректировка за прошлый месяц (-)

952,573

952,354

0,219

23,27

Итого за ноябрь 2015 :

4776,983

4767,893

0,909

71,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 09:00	2394,540	-	2392,310	-	0,000	0,000	51,244	
23.11.15 02:00	6788,850	-	6777,700	-	0,000	0,000	127,175	

Время аварийных ситуаций:

-1,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 на заявку до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 25.11.2015