

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-3  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 45, ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43702

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

**Тхв=0 С**

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 32

Обратн.тр. ПРЭМ 20

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ 

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dV м/куб	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	V1 м/куб	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	V2 м/куб	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	63,06	7,00	30,360	-	-	54,48	6,50	16,630	-	8,58	13,730	-	-	-	0,988
24.10.15	24	-	64,76	7,00	28,780	-	-	54,81	6,50	17,230	-	9,95	11,550	-	-	-	0,896
25.10.15	24	-	65,56	7,00	32,500	-	-	56,69	6,50	17,580	-	8,87	14,920	-	-	-	1,106
26.10.15	24	-	64,60	7,00	29,480	-	-	55,66	6,50	17,140	-	8,94	12,340	-	-	-	0,928
27.10.15	24	-	64,36	7,00	29,730	-	-	54,79	6,50	16,820	-	9,57	12,910	-	-	-	0,966
28.10.15	24	-	64,30	7,00	29,830	-	-	54,85	6,50	16,340	-	9,45	13,490	-	-	-	0,999
29.10.15	24	-	53,55	7,00	16,260	-	-	48,43	6,50	8,740	-	5,12	7,520	-	-	-	0,438
30.10.15	24	-	54,57	7,00	32,290	-	-	47,78	6,50	15,770	-	6,79	16,520	-	-	-	0,989
31.10.15	24	-	65,61	7,00	29,500	-	-	54,84	6,50	15,650	-	10,77	13,850	-	-	-	1,055
01.11.15	24	-	65,58	7,00	29,560	-	-	55,46	6,50	16,380	-	10,12	13,180	-	-	-	1,006
02.11.15	24	-	65,24	7,00	29,930	-	-	55,33	6,50	16,610	-	9,91	13,320	-	-	-	1,009
03.11.15	24	-	64,41	7,00	28,260	-	-	54,68	6,50	15,370	-	9,73	12,890	-	-	-	0,957
04.11.15	24	-	55,35	7,00	28,510	-	-	50,26	6,50	13,510	-	5,09	15,000	-	-	-	0,882
05.11.15	24	-	63,24	7,00	28,510	-	-	54,57	6,50	13,730	-	8,67	14,780	-	-	-	1,035
06.11.15	24	-	63,85	7,00	26,590	-	-	54,96	6,50	12,900	-	8,89	13,690	-	-	-	0,972
07.11.15	24	-	63,85	7,00	26,750	-	-	55,22	6,50	12,750	-	8,63	14,000	-	-	-	0,987
08.11.15	24	-	65,11	7,00	28,110	-	-	55,74	6,50	13,240	-	9,37	14,870	-	-	-	1,071
09.11.15	24	-	65,12	7,00	27,550	-	-	55,77	6,50	14,410	-	9,35	13,140	-	-	-	0,970
10.11.15	24	-	63,76	7,00	27,490	-	-	54,81	6,50	14,730	-	8,95	12,760	-	-	-	0,928
11.11.15	24	-	65,50	7,00	27,330	-	-	55,90	6,50	14,630	-	9,60	12,700	-	-	-	0,950
12.11.15	24	-	64,55	7,00	27,590	-	-	55,16	6,50	14,200	-	9,39	13,390	-	-	-	0,981
13.11.15	24	-	62,97	7,00	21,710	-	-	54,21	6,50	11,390	-	8,76	10,320	-	-	-	0,733
14.11.15	24	-	65,32	7,00	20,940	-	-	52,91	6,50	8,470	-	12,41	12,470	-	-	-	0,895
15.11.15	24	-	67,30	7,00	23,130	-	-	51,87	6,50	7,230	-	15,43	15,900	-	-	-	1,153
16.11.15	24	-	66,41	7,00	19,200	-	-	50,50	6,50	6,800	-	15,91	12,400	-	-	-	0,908
17.11.15	24	-	66,37	7,00	19,050	-	-	49,72	6,50	6,740	-	16,65	12,310	-	-	-	0,904
18.11.15	24	-	65,70	7,00	10,090	-	-	46,83	6,50	4,740	-	18,87	5,350	-	-	-	0,443
19.11.15	24	-	49,46	7,00	24,490	-	-	44,23	6,50	8,560	-	5,23	15,930	-	-	-	0,822
20.11.15	24	-	57,35	7,00	22,160	-	-	44,52	6,50	7,810	-	12,83	14,350	-	-	-	0,901
21.11.15	24	-	66,41	7,00	22,520	-	-	50,55	6,50	7,010	-	15,86	15,510	-	-	-	1,110
22.11.15	24	-	66,85	7,00	22,980	-	-	51,16	6,50	6,620	-	15,69	16,360	-	-	-	1,164
Среднее	24,00	-	63,23	7,00	25,845	-	-	52,80	6,50	12,572	-	10,43	13,273	-	-	-	0,940
Итого	744,0				801,180	0,000				389,730	0,000		411,450	0,00	0,00	0,00	29,15

Ориентировочно до конца месяца(+)

160,560

55,177

105,383

7,15

Корректировка за прошлый месяц (-)

255,767

143,460

112,307

8,29

**Итого за ноябрь 2015 :**

705,973

301,447

404,526

28,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 03:00	8199,390	-	3745,500	-	-	-	330,208	
23.11.15 01:00	8998,310	-	4133,510	-	-	-	359,310	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды  $t_{хв} =$  \_\_\_\_\_ °С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ ГкалГлавный инженер  
 (по доверенности абонента)АО "ДомТеплом"  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплоснабжения  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска к УУ  
 Дата \_\_\_\_\_

25.11.2015