

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-1, СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 43740

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	66,08	10,20	98,320	-	-	44,35	5,60	97,750	-	21,73	0,570	0,00	0,00	0,00	2,170
24.10.15	24	-	67,66	10,20	100,590	-	-	44,44	5,60	100,050	-	23,22	0,540	0,00	0,00	0,00	2,367
25.10.15	24	-	68,30	10,20	105,400	-	-	45,66	5,60	104,850	-	22,64	0,550	0,00	0,00	0,00	2,420
26.10.15	24	-	67,56	10,20	113,080	-	-	45,92	5,60	112,460	-	21,64	0,620	0,00	0,00	0,00	2,484
27.10.15	24	-	67,32	10,20	110,120	-	-	45,24	5,60	109,530	-	22,08	0,590	0,00	0,00	0,00	2,465
28.10.15	24	-	67,35	10,20	98,560	-	-	43,50	5,60	98,060	-	23,85	0,500	0,00	0,00	0,00	2,379
29.10.15	24	-	66,92	10,20	94,070	-	-	42,29	5,60	93,700	-	24,63	0,370	0,00	0,00	0,00	2,339
30.10.15	24	-	67,27	10,20	91,560	-	-	42,19	5,60	91,180	-	25,08	0,380	0,00	0,00	0,00	2,320
31.10.15	24	-	68,55	10,20	86,790	-	-	41,45	5,60	86,350	-	27,10	0,440	0,00	0,00	0,00	2,376
01.11.15	24	-	68,50	10,20	96,590	-	-	43,38	5,60	96,100	-	25,12	0,490	0,00	0,00	0,00	2,452
02.11.15	24	-	59,19	10,20	131,140	-	-	43,03	5,60	130,490	-	16,16	0,650	0,00	0,00	0,00	2,153
03.11.15	24	-	51,49	10,20	156,210	-	-	40,51	5,60	156,020	-	10,98	0,190	0,00	0,00	0,00	1,735
04.11.15	24	-	36,66	10,20	161,110	-	-	31,70	5,60	161,050	-	4,96	0,060	0,00	0,00	0,00	0,808
05.11.15	24	-	49,60	10,20	165,400	-	-	38,88	5,60	165,340	-	10,72	0,060	0,00	0,00	0,00	1,785
06.11.15	24	-	55,99	10,20	165,410	-	-	42,92	5,60	165,210	-	13,07	0,200	0,00	0,00	0,00	2,183
07.11.15	24	-	59,27	10,20	164,370	-	-	44,83	5,60	164,030	-	14,44	0,340	0,00	0,00	0,00	2,400
08.11.15	24	-	58,67	10,20	163,020	-	-	44,48	5,60	162,940	-	14,19	0,080	0,00	0,00	0,00	2,327
09.11.15	24	-	56,90	10,20	167,230	-	-	43,81	5,60	167,130	-	13,09	0,100	0,00	0,00	0,00	2,206
10.11.15	24	-	55,68	10,20	156,110	-	-	42,45	5,60	155,960	-	13,23	0,150	0,00	0,00	0,00	2,082
11.11.15	24	-	55,66	10,20	160,730	-	-	42,80	5,60	160,670	-	12,86	0,060	0,00	0,00	0,00	2,080
12.11.15	24	-	57,81	10,20	161,470	-	-	43,91	5,60	161,330	-	13,90	0,140	0,00	0,00	0,00	2,263
13.11.15	24	-	59,62	10,20	161,550	-	-	44,98	5,60	161,330	-	14,64	0,220	0,00	0,00	0,00	2,385
14.11.15	24	-	59,67	10,20	163,210	-	-	45,05	5,60	162,870	-	14,62	0,340	0,00	0,00	0,00	2,411
15.11.15	24	-	63,03	10,20	163,780	-	-	46,77	5,60	163,450	-	16,26	0,330	0,00	0,00	0,00	2,690
16.11.15	24	-	64,79	10,20	163,130	-	-	47,78	5,60	162,750	-	17,01	0,380	0,00	0,00	0,00	2,806
17.11.15	24	-	64,98	10,20	162,660	-	-	47,81	5,60	162,370	-	17,17	0,290	0,00	0,00	0,00	2,816
18.11.15	24	-	62,71	10,20	162,850	-	-	46,74	5,60	162,560	-	15,97	0,290	0,00	0,00	0,00	2,625
19.11.15	24	-	42,07	10,20	163,330	-	-	34,77	5,60	163,230	-	7,30	0,100	0,00	0,00	0,00	1,192
20.11.15	24	-	30,61	10,20	156,240	-	-	26,35	5,60	156,240	-	4,26	0,000	0,00	0,00	0,00	0,670
21.11.15	24	-	39,65	10,20	156,310	-	-	31,43	5,60	156,290	-	8,22	0,020	0,00	0,00	0,00	1,290
22.11.15	24	-	61,77	10,20	158,710	-	-	44,89	5,60	158,570	-	16,88	0,140	0,00	0,00	0,00	2,697
Среднее	24,00	-	58,75	10,20	140,615	-	-	42,40	5,60	140,318	-	16,36	0,296	-	-	-	2,173
Итого	744,0	-			4359,050	0,000				4349,860	0,000		9,190	0,00	0,00	0,00	67,38

Ориентировочно до конца месяца(+)

1283,691

1282,297

1,394

16,11

Корректировка за прошлый месяц (-)

950,156

944,370

5,786

19,73

Итого за ноябрь 2015 :

4692,586

4687,787

4,799

63,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 04:00	2205,450	-	2184,820	-	0,000	0,000	40,510	
23.11.15 02:00	6558,730	-	6528,980	-	0,000	0,000	107,734	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв} =$ _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТеплоком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 25.11.2015