

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 222791
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	66,36	10,20	187,560	-	-	42,83	5,60	184,250	-	23,53	3,310	0,00	0,00	0,00	4,566
24.10.15	24	-	67,96	10,20	192,050	-	-	43,74	5,60	189,150	-	24,22	2,900	0,00	0,00	0,00	4,792
25.10.15	24	-	68,58	10,20	201,170	-	-	45,23	5,60	198,260	-	23,35	2,910	0,00	0,00	0,00	4,842
26.10.15	24	-	67,83	10,20	216,050	-	-	46,05	5,60	213,010	-	21,78	3,040	0,00	0,00	0,00	4,859
27.10.15	24	-	67,59	10,20	210,580	-	-	45,31	5,60	207,540	-	22,28	3,040	0,00	0,00	0,00	4,845
28.10.15	24	-	67,64	10,20	188,490	-	-	43,22	5,60	185,680	-	24,42	2,810	0,00	0,00	0,00	4,735
29.10.15	24	-	67,23	10,20	179,910	-	-	42,20	5,60	177,300	-	25,03	2,610	0,00	0,00	0,00	4,623
30.10.15	24	-	67,59	10,20	175,310	-	-	42,16	5,60	172,730	-	25,43	2,580	0,00	0,00	0,00	4,579
31.10.15	24	-	68,89	10,20	166,080	-	-	41,47	5,60	163,610	-	27,42	2,470	0,00	0,00	0,00	4,666
01.11.15	24	-	68,81	10,20	184,930	-	-	43,74	5,60	182,300	-	25,07	2,630	0,00	0,00	0,00	4,761
02.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
03.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
04.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
05.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
06.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
07.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
08.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
09.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
10.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
11.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
12.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
13.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
14.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
15.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
16.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
17.11.15	0	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
18.11.15	24	-	68,43	10,20	175,440	-	-	42,46	5,60	172,880	-	25,97	2,560	0,00	0,00	0,00	4,669
19.11.15	24	-	42,12	10,20	313,240	-	-	35,23	5,60	309,390	-	6,89	3,850	0,00	0,00	0,00	2,297
20.11.15	24	-	30,78	10,20	300,660	-	-	26,91	5,60	297,120	-	3,87	3,540	0,00	0,00	0,00	1,277
21.11.15	24	-	39,76	10,20	301,250	-	-	32,44	5,60	297,590	-	7,32	3,660	0,00	0,00	0,00	2,336
22.11.15	24	-	62,00	10,20	305,640	-	-	46,57	5,60	301,710	-	15,43	3,930	0,00	0,00	0,00	4,914
Среднее	11,61	-	65,05	10,20	196,948	-	-	41,90	5,60	194,148	-	23,15	2,800	-	-	-	4,434
Итого	360,0	-	-	-	6105,400	0,000	-	-	-	6018,600	0,000	-	86,800	0,00	0,00	0,00	137,46

Ориентировочно до конца месяца(+) 1996,697 1970,800 25,897 28,38
 Корректировка за прошлый месяц (-) 1799,113 1770,236 28,877 38,34
Итого за ноябрь 2015 : 6302,984 6219,164 83,820 127,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 03:00	69613,070	-	68581,550	-	0,000	0,000	1145,235	
23.11.15 02:00	77970,460	-	76831,200	-	0,000	0,000	1274,806	

Время аварийных ситуаций: 384,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды Тхв= _____ °С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
 (по доверенности абонента)АО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до подключения АКТА допуска УУ
 Дата 25.11.2015