

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 49-2, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 44589
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: **зима:** $M2(h1-h2)+Mг(h1-hx)$ **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	66,11	10,20	73,460	-	-	37,58	5,60	71,700	-	28,53	1,760	0,00	0,00	0,00	2,164
24.10.15	24	-	67,68	10,20	75,240	-	-	38,79	5,60	73,590	-	28,89	1,650	0,00	0,00	0,00	2,243
25.10.15	24	-	68,32	10,20	78,900	-	-	40,13	5,60	77,180	-	28,19	1,720	0,00	0,00	0,00	2,296
26.10.15	24	-	67,56	10,20	84,880	-	-	41,03	5,60	82,930	-	26,53	1,950	0,00	0,00	0,00	2,336
27.10.15	24	-	67,85	10,20	79,673	-	-	39,98	5,60	77,900	-	27,87	1,773	0,00	0,00	0,00	2,292
28.10.15	24	-	67,34	10,20	74,200	-	-	38,65	5,60	72,480	-	28,69	1,720	0,00	0,00	0,00	2,200
29.10.15	24	-	66,93	10,20	70,790	-	-	37,51	5,60	69,060	-	29,42	1,730	0,00	0,00	0,00	2,150
30.10.15	24	-	67,28	10,20	69,020	-	-	37,40	5,60	67,310	-	29,88	1,710	0,00	0,00	0,00	2,129
31.10.15	24	-	68,56	10,20	65,370	-	-	36,68	5,60	63,680	-	31,88	1,690	0,00	0,00	0,00	2,151
01.11.15	24	-	68,51	10,20	72,710	-	-	38,90	5,60	71,000	-	29,61	1,710	0,00	0,00	0,00	2,224
02.11.15	24	-	59,30	10,20	98,580	-	-	39,77	5,60	96,530	-	19,53	2,050	0,00	0,00	0,00	2,009
03.11.15	24	-	51,48	10,20	117,520	-	-	38,31	5,60	115,470	-	13,17	2,050	0,00	0,00	0,00	1,632
04.11.15	24	-	36,68	10,20	121,250	-	-	30,67	5,60	119,320	-	6,01	1,930	0,00	0,00	0,00	0,793
05.11.15	24	-	49,56	10,20	124,380	-	-	36,79	5,60	122,320	-	12,77	2,060	0,00	0,00	0,00	1,674
06.11.15	24	-	55,98	10,20	124,400	-	-	40,07	5,60	122,310	-	15,91	2,090	0,00	0,00	0,00	2,069
07.11.15	24	-	59,24	10,20	123,470	-	-	41,66	5,60	121,420	-	17,58	2,050	0,00	0,00	0,00	2,265
08.11.15	24	-	58,66	10,20	122,640	-	-	41,37	5,60	120,510	-	17,29	2,130	0,00	0,00	0,00	2,216
09.11.15	24	-	56,87	10,20	125,830	-	-	40,88	5,60	123,650	-	15,99	2,180	0,00	0,00	0,00	2,110
10.11.15	24	-	55,67	10,20	117,490	-	-	39,80	5,60	115,410	-	15,87	2,080	0,00	0,00	0,00	1,952
11.11.15	24	-	55,67	10,20	120,940	-	-	40,02	5,60	118,880	-	15,65	2,060	0,00	0,00	0,00	1,980
12.11.15	24	-	57,75	10,20	121,650	-	-	40,83	5,60	119,380	-	16,92	2,270	0,00	0,00	0,00	2,157
13.11.15	24	-	59,62	10,20	121,590	-	-	41,78	5,60	119,290	-	17,84	2,300	0,00	0,00	0,00	2,274
14.11.15	24	-	59,66	10,20	122,860	-	-	41,85	5,60	120,540	-	17,81	2,320	0,00	0,00	0,00	2,292
15.11.15	24	-	62,99	10,20	123,210	-	-	43,32	5,60	120,870	-	19,67	2,340	0,00	0,00	0,00	2,531
16.11.15	24	-	64,75	10,20	122,970	-	-	44,16	5,60	120,580	-	20,59	2,390	0,00	0,00	0,00	2,647
17.11.15	24	-	64,94	10,20	122,920	-	-	44,30	5,60	120,550	-	20,64	2,370	0,00	0,00	0,00	2,650
18.11.15	24	-	62,71	10,20	123,170	-	-	43,44	5,60	120,920	-	19,27	2,250	0,00	0,00	0,00	2,478
19.11.15	24	-	42,17	10,20	122,870	-	-	33,11	5,60	120,840	-	9,06	2,030	0,00	0,00	0,00	1,179
20.11.15	24	-	30,54	10,20	118,080	-	-	25,71	5,60	116,170	-	4,83	1,910	0,00	0,00	0,00	0,626
21.11.15	24	-	39,56	10,20	118,520	-	-	30,24	5,60	116,470	-	9,32	2,050	0,00	0,00	0,00	1,174
22.11.15	24	-	61,71	10,20	120,320	-	-	42,00	5,60	117,940	-	19,71	2,380	0,00	0,00	0,00	2,479
Среднее	24,00	-	58,76	10,20	105,771	-	-	38,93	5,60	103,748	-	19,84	2,023	-	-	-	2,044
Итого	744,0	-			3278,903	0,000				3216,200	0,000		62,703	0,00	0,00	0,00	63,37

Ориентировочно до конца месяца(+)

970,114

952,537

17,577

15,12

Корректировка за прошлый месяц (-)

712,016

697,011

15,004

19,27

Итого за ноябрь 2015 :

3537,002

3471,726

65,276

59,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
23.10.15 03:00	34850,920	-	27654,520	-	0,000	0,000	1327,384	
23.11.15 02:00	38131,910	-	30872,760	-	0,000	0,000	1390,698	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды тхв= _____ °С

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

АО "ДомТеплоком"
 для ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплотребления
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____ 25.11.2015