

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-3
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Рыбацкий 51-1, ТЦ-2 СЦО

график: 150/70
 Схема подключения: Двухтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ТВ7-01 № 12000923
расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
Gmax

Термопреобр.

Тхв=0 С

Преобр. давления

Подающий тр.

Обратн.тр.

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Расчетный алгоритм: зима: $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$ лето: $Qгвс=m3*(h3-hxв)$ Договорные нагрузки, Гкал/ч, $Qот=$ $Qвент.=$ $Qтех.пот.=$ $Qгвс=$ Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, $Qтех.гвс.ср=$ $Qгвс.ср=$ Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, $Gот=$ $Gвент.=$ $Gтех.пот.=$ $Gгвс=$ $Gгвс.м=$ Фактические нагрузки: $Gот ф.=$ т/сут $Gгвс ф.=$ т/сут $Qот.ф.=$ ГКал/мес $Qот.ср.ф.=$ ГКал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2, %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал						
23.10.15	24	-	66,24	8,80	211,444	-	-	44,77	6,00	207,931	-	21,47	3,513	0,00	0,00	0,00	4,711
24.10.15	24	-	67,70	8,80	214,750	-	-	46,15	6,00	211,530	-	21,55	3,220	0,00	0,00	0,00	4,792
25.10.15	24	-	68,52	8,80	225,962	-	-	47,51	6,00	222,404	-	21,01	3,558	0,00	0,00	0,00	4,932
26.10.15	24	-	67,72	8,80	242,091	-	-	48,26	6,00	238,276	-	19,46	3,815	0,00	0,00	0,00	4,913
27.10.15	24	-	67,46	8,80	237,421	-	-	47,78	6,00	233,638	-	19,68	3,783	0,00	0,00	0,00	4,870
28.10.15	24	-	67,50	8,80	212,714	-	-	46,09	6,00	209,497	-	21,41	3,217	0,00	0,00	0,00	4,717
29.10.15	24	-	67,07	8,80	197,301	-	-	44,90	6,00	195,415	-	22,17	1,885	0,00	0,00	0,00	4,537
30.10.15	24	-	67,47	8,80	198,781	-	-	44,63	6,00	194,828	-	22,84	3,952	0,00	0,00	0,00	4,730
31.10.15	24	-	68,64	8,80	187,363	-	-	43,80	6,00	183,764	-	24,84	3,599	0,00	0,00	0,00	4,825
01.11.15	24	-	68,69	8,80	206,567	-	-	45,89	6,00	202,620	-	22,81	3,947	0,00	0,00	0,00	4,907
02.11.15	24	-	60,13	8,80	278,461	-	-	45,66	6,00	273,150	-	14,46	5,310	0,00	0,00	0,00	4,288
03.11.15	24	-	51,75	8,80	337,698	-	-	42,12	6,00	331,635	-	9,63	6,063	0,00	0,00	0,00	3,529
04.11.15	24	-	37,71	8,80	349,174	-	-	33,04	6,00	343,516	-	4,66	5,658	0,00	0,00	0,00	1,989
05.11.15	24	-	48,56	8,80	358,032	-	-	39,55	6,00	351,758	-	9,01	6,274	0,00	0,00	0,00	3,504
06.11.15	24	-	55,78	8,80	358,166	-	-	44,20	6,00	351,720	-	11,57	6,446	0,00	0,00	0,00	4,451
07.11.15	24	-	59,44	8,80	355,066	-	-	46,75	6,00	348,686	-	12,69	6,380	0,00	0,00	0,00	4,824
08.11.15	24	-	58,82	8,80	352,078	-	-	46,40	6,00	346,074	-	12,42	6,004	0,00	0,00	0,00	4,674
09.11.15	24	-	57,18	8,80	359,801	-	-	45,40	6,00	353,950	-	11,78	5,850	0,00	0,00	0,00	4,526
10.11.15	24	-	55,82	8,80	338,365	-	-	44,15	6,00	333,018	-	11,67	5,347	0,00	0,00	0,00	4,204
11.11.15	24	-	55,82	8,80	347,887	-	-	44,34	6,00	342,464	-	11,47	5,423	0,00	0,00	0,00	4,252
12.11.15	24	-	57,74	8,80	348,424	-	-	45,41	6,00	343,103	-	12,34	5,321	0,00	0,00	0,00	4,561
13.11.15	24	-	59,79	8,80	348,348	-	-	46,74	6,00	342,944	-	13,05	5,404	0,00	0,00	0,00	4,820
14.11.15	24	-	59,82	8,80	352,518	-	-	46,81	6,00	346,854	-	13,01	5,665	0,00	0,00	0,00	4,873
15.11.15	24	-	62,90	8,80	353,608	-	-	48,66	6,00	347,926	-	14,24	5,682	0,00	0,00	0,00	5,336
16.11.15	24	-	64,98	8,80	352,202	-	-	49,83	6,00	346,374	-	15,15	5,828	0,00	0,00	0,00	5,650
17.11.15	24	-	65,07	8,80	351,010	-	-	49,79	6,00	345,177	-	15,28	5,834	0,00	0,00	0,00	5,679
18.11.15	24	-	63,09	8,80	351,771	-	-	48,80	6,00	346,038	-	14,29	5,733	0,00	0,00	0,00	5,329
19.11.15	24	-	43,64	8,80	354,537	-	-	36,60	6,00	348,924	-	7,04	5,612	0,00	0,00	0,00	2,803
20.11.15	24	-	30,45	8,80	341,279	-	-	26,91	6,00	335,945	-	3,54	5,334	0,00	0,00	0,00	1,556
21.11.15	24	-	38,27	8,80	339,693	-	-	31,78	6,00	334,427	-	6,49	5,266	0,00	0,00	0,00	2,403
22.11.15	24	-	61,72	8,80	343,551	-	-	47,07	6,00	338,156	-	14,66	5,394	0,00	0,00	0,00	5,311
Среднее	24,00	-	58,89	8,80	303,421	-	-	44,19	6,00	298,443	-	14,70	4,978	-	-	-	4,403
Итого	744,0	-	-	-	9406,062	0,000	-	-	-	9251,744	0,000	-	154,319	0,00	0,00	0,00	136,50

Ориентировочно до конца месяца(+)

2781,763

2737,190

44,573

32,84

Корректировка за прошлый месяц (-)

2035,647

2001,635

34,012

40,50

Итого за ноябрь 2015 :

10152,179

9987,299

164,879

128,83

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
22.10.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.10.15 15:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды $t_{хв}=$ _____ С
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета _____ ГкалГлавный инженер
(по доверенности абонента)АО "Теплосеть Санкт-Петербург"
для отчетов

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 Филиал «Невский» ОАО «ТЭК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО
 по заявке до получения АКТА допуска УУ
 Дата _____

25.11.2015