

Абонент: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Садова 100 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Источник: Обуховский 3-д

Отчет о теплоснабжении по приборам учета за ноябрь 2015  
 Договор: 9055-038.1  
 Строит.Адрес: Садова 100  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УУТ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная совместность с УУТ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УУТ: \_\_\_\_\_  
 Расчетная совместность с УУТ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и счетчи. армату в фидалах: ВК7-208201-Ч(С)-1115-1х2  
 Выходитель: ВК7-7 № 208201  
 Подход.тр.(М1): Расходомер: ПРМ 32 Сплн = 0,687 Смах = 30  
 Орбит.тр.(М2): Расходомер: ПРМ 32 Сплн = 0,067 Смах = 30  
 Тр.дик.ВС(М3): Расходомер: ПРМ 20 Сплн = 0,027 Смах = 12  
 Тр.политтик(У5): Расходомер: Сплн = \_\_\_\_\_ Смах = \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1\*(П1+П2+П3+П4+П5) лето: Q=М1\*(П1+П2+П3+П4+П5)  
 Дневные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент. = Qот\*Ср = 0,0924  
 Дневные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот\*Ср\*Ср = Qот\*Ср\*Ср = 0,042 Qот\*Ср\*Ср = 0,042  
 Дневные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Qот\*Ср\*Ср = 55,44 Qвент.Ср = 40 Qот\*Ср\*Ср = 15,8

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общая теплопотр-е
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дт	р1	р2	Qотпл	Т	М3	М4	дм	У3	У4	дт	У3	У4	Т3	Т4	Qвс.общ.	Qвс.нал.	Qвс.гвс.	Qвс.тепл.			
24.10.15	24.00	-	75,56	62,55	13,01	57,97	38,06	19,91	42,52	24,63	7,00	5,00	1,24	13,01	-	-	13,75	-	-	58,15	-	0,76	-	-	-	-	-	2,00	
25.10.15	24.00	-	75,11	63,19	11,92	67,15	42,94	21,47	4,98	4,98	7,00	5,00	0,96	11,92	-	-	12,97	-	-	66,99	-	0,80	-	-	-	-	-	2,36	
26.10.15	24.00	-	48,19	43,21	4,98	64,41	42,94	21,47	7,00	5,00	5,00	5,00	0,96	4,98	-	-	5,59	-	-	58,95	-	0,29	-	-	-	-	-	1,25	
27.10.15	24.00	-	31,24	26,28	4,96	59,68	38,26	21,42	7,00	5,00	5,00	5,00	0,60	4,96	-	-	5,34	-	-	52,89	-	0,26	-	-	-	-	-	0,87	
28.10.15	24.00	-	80,53	69,73	10,80	66,47	42,38	24,09	7,00	5,00	1,68	1,68	10,80	-	-	11,86	-	-	66,39	-	0,22	-	-	-	-	-	2,40		
29.10.15	24.00	-	75,67	65,24	10,43	66,06	41,57	24,49	7,00	5,00	1,60	1,60	10,43	-	-	11,47	-	-	65,99	-	0,69	-	-	-	-	-	2,29		
30.10.15	24.00	-	76,86	66,25	10,61	66,83	42,36	24,47	7,00	5,00	1,63	1,63	10,61	-	-	11,71	-	-	66,71	-	0,71	-	-	-	-	-	2,33		
31.10.15	24.00	-	75,11	65,78	9,33	66,10	41,60	24,50	7,00	5,00	1,61	1,61	9,33	-	-	10,33	-	-	65,96	-	0,62	-	-	-	-	-	2,23		
01.11.15	24.00	-	77,97	65,57	12,40	66,87	42,36	24,51	7,00	5,00	1,61	1,61	12,40	-	-	13,48	-	-	66,69	-	0,83	-	-	-	-	-	2,44		
02.11.15	24.00	-	77,05	66,37	10,68	67,55	43,25	24,30	7,00	5,00	1,61	1,61	10,68	-	-	11,74	-	-	67,43	-	0,72	-	-	-	-	-	2,33		
03.11.15	24.00	-	76,48	66,57	9,91	67,56	43,54	24,02	7,00	5,00	1,60	1,60	9,91	-	-	10,92	-	-	67,46	-	0,67	-	-	-	-	-	2,27		
04.11.15	24.00	-	77,64	66,33	11,31	67,89	43,67	24,22	7,00	5,00	1,61	1,61	11,31	-	-	12,39	-	-	67,77	-	0,79	-	-	-	-	-	2,38		
05.11.15	24.00	-	78,05	66,43	11,62	67,95	43,39	24,56	7,00	5,00	1,63	1,63	11,62	-	-	12,72	-	-	67,83	-	0,79	-	-	-	-	-	2,42		
06.11.15	24.00	-	76,50	66,65	9,85	67,14	42,64	24,50	7,00	5,00	1,63	1,63	9,85	-	-	10,91	-	-	67,03	-	0,66	-	-	-	-	-	2,30		
07.11.15	24.00	-	77,25	66,18	11,07	66,82	42,17	24,65	7,00	5,00	1,63	1,63	11,07	-	-	12,13	-	-	66,69	-	0,74	-	-	-	-	-	2,37		
08.11.15	24.00	-	78,34	65,71	12,63	66,38	42,13	24,25	7,00	5,00	1,59	1,59	12,63	-	-	13,71	-	-	66,23	-	0,84	-	-	-	-	-	2,43		
09.11.15	24.00	-	77,03	66,19	10,84	65,78	42,03	23,75	7,00	5,00	1,57	1,57	10,84	-	-	11,90	-	-	65,69	-	0,71	-	-	-	-	-	2,29		
10.11.15	24.00	-	75,99	65,83	10,16	66,42	42,46	23,96	7,00	5,00	1,58	1,58	10,16	-	-	11,19	-	-	66,28	-	0,67	-	-	-	-	-	2,25		
11.11.15	24.00	-	76,11	65,07	11,04	66,10	42,23	23,87	7,00	5,00	1,55	1,55	11,04	-	-	12,08	-	-	65,97	-	0,73	-	-	-	-	-	2,28		
12.11.15	24.00	-	76,74	64,85	11,89	65,77	42,06	23,71	7,00	5,00	1,54	1,54	11,89	-	-	12,94	-	-	65,65	-	0,78	-	-	-	-	-	2,32		
13.11.15	24.00	-	75,98	65,24	10,74	65,85	42,00	23,85	7,00	5,00	1,56	1,56	10,74	-	-	11,79	-	-	65,72	-	0,71	-	-	-	-	-	2,27		
14.11.15	24.00	-	77,18	64,69	12,49	65,38	41,35	24,03	7,00	5,00	1,56	1,56	12,49	-	-	13,53	-	-	65,25	-	0,81	-	-	-	-	-	2,37		
15.11.15	24.00	-	76,91	63,43	13,48	65,22	40,78	24,44	7,00	5,00	1,55	1,55	13,48	-	-	14,51	-	-	65,07	-	0,88	-	-	-	-	-	2,43		
16.11.15	24.00	-	74,86	63,76	11,10	66,44	40,84	25,60	7,00	5,00	1,63	1,63	11,10	-	-	12,16	-	-	66,46	-	0,74	-	-	-	-	-	2,37		
17.11.15	24.00	-	74,71	64,41	10,30	70,41	42,73	27,68	7,00	5,00	1,78	1,78	10,30	-	-	11,53	-	-	70,30	-	0,72	-	-	-	-	-	2,51		
18.11.15	24.00	-	74,36	64,36	10,00	71,43	43,55	27,88	7,00	5,00	1,80	1,80	10,00	-	-	11,21	-	-	71,36	-	0,71	-	-	-	-	-	2,51		
19.11.15	24.00	-	75,22	64,47	10,75	72,01	44,10	27,91	7,00	5,00	1,87	1,87	10,75	-	-	11,94	-	-	71,85	-	0,77	-	-	-	-	-	2,57		
20.11.15	24.00	-	22,71	22,20	0,51	61,25	45,40	15,85	7,00	5,00	0,70	0,70	0,51	-	-	0,70	-	-	49,50	-	0,03	-	-	-	-	-	0,99		
21.11.15	24.00	-	56,37	46,04	10,33	68,95	40,91	28,04	7,00	5,00	1,31	1,31	10,33	-	-	11,24	-	-	68,04	-	0,70	-	-	-	-	-	2,01		
22.11.15	24.00	-	75,90	63,10	12,80	72,45	43,31	29,14	7,00	5,00	1,84	1,84	12,80	-	-	14,08	-	-	72,31	-	0,93	-	-	-	-	-	2,77		
23.11.15	24.00	-	74,63	64,19	10,44	73,63	44,33	29,30	7,00	5,00	1,88	1,88	10,44	-	-	11,69	-	-	73,55	-	0,77	-	-	-	-	-	2,65		
Среднее	24.00	-	71,69	61,29	10,40	66,77	42,29	24,48	7,00	5,00	1,52	1,52	10,40	-	-	11,40	-	-	65,88	-	0,69	-	-	-	-	-	2,21		
Итого	744,00	-	2222,25	1899,87	322,38	2000,00	1300,00	500,00	1000,00	500,00	47,15	47,15	322,38	0,00	0,00	353,51	0,00	0,00	353,51	0,00	21,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,66		

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	У3(М3)	У4(М3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Табл. ч
	24.10.15 01:00	24.10.15 01:00	27495,42	22294,33	8222,52	-	8934,88	-	-	779,74	-
24.11.15 07:00	24.11.15 07:00	28675,36	24710,83	9560,53	-	9783,05	-	-	846,96	-	-

Период расчета по среднему:  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплотехники, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения U:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого по приборам учета:  
 Итого по приборам учета:

4,4 °C = -1,42 Гкал:  
 с учетом корректировок 67,24 Гкал:  
 353,51 КВт.ч

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 Подпись: \_\_\_\_\_  
 Печать: \_\_\_\_\_

1 ДЕК 2015