Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 102 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9056.038.1
Строит.Адрес: Седова 102
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208236-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208236 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,04
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	89,16	75,37	13,79	58,07	40,85	17,22	7,00	5,00	1,28	14,12	-	-	14,34	-	14,34	-	57,85	-	0,82			2,10
25.10.15	24,00	-	89,92	76,73	13,19	67,41	46,04	21,37	7,00	5,00	1,60	13,95	-	-	14,21	-	14,21	-	66,79	-	0,93			2,53
26.10.15	24,00	-	58,84	61,71	-2,87	64,40	45,98	18,42	7,00	5,00	0,22	13,72	-	-	13,91	-	13,91	-	54,18	-	0,74			0,96
27.10.15	24,00	-	34,79	39,53	-4,74	60,47	41,71	18,76	7,00	5,00	0,00	16,29	-	-	16,49	-	16,49	-	49,37	-	0,81			0,81
28.10.15	24,00	-	87,49	73,87	13,62	66,77	44,20	22,57	7,00	5,00	1,72	12,95	-	-	13,22	-	13,22	-	66,53	-	0,86			2,58
29.10.15	24,00	-	79,73	66,15	13,58	66,28	43,07	23,21	7,00	5,00	1,62	12,43	-	-	12,68	-	12,68	-	65,88	-	0,82			2,44
30.10.15	24,00	-	80,07	67,01	13,06	67,06	43,65	23,41	7,00	5,00	1,67	11,56	-	-	11,78	-	11,78	-	66,60	-	0,77			2,44
31.10.15	24,00	-	79,21	65,99	13,22	66,33	42,96	23,37	7,00	5,00	1,65	11,66	-	-	11,86	-	11,86	-	65,83	-	0,77			2,42
01.11.15	24,00	-	82,36	66,25	16,11	67,08	43,87	23,21	7,00	5,00	1,66	14,40	-	-	14,67	-	14,67	-	66,39	-	0,96			2,62
02.11.15	24,00	-	80,51	67,44	13,07	67,78	44,90	22,88	7,00	5,00	1,66	11,49	-	-	11,73	-	11,73	-	67,34	-	0,77			2,43
03.11.15	24,00	-	81,11	67,29	13,82	67,79	45,15	22,64	7,00	5,00	1,69	11,55	-	-	11,79	-	11,79	-	67,39	-	0,78			2,46
04.11.15	24,00	-	81,67	66,76	14,91	68,11	45,36	22,75	7,00	5,00	1,72	12,00	-	-	12,26	-	12,26	-	67,65	-	0,81			2,54
05.11.15	24,00	-	81,33	66,22	15,11	68,18	45,00	23,18	7,00	5,00	1,75	12,04	-	-	12,28	-	12,28	-	67,62	-	0,81			2,57
06.11.15	24,00	-	79,97	66,28	13,69	67,37	44,17	23,20	7,00	5,00	1,77	10,47	-	-	10,68	-	10,68	-	66,87	-	0,70			2,46
07.11.15	24,00	-	82,74	64,64	18,10	67,05	43,62	23,43	7,00	5,00	1,78	14,20	-	-	14,49	-	14,49	-	66,51	-	0,94			2,73
08.11.15	24,00	-	84,36	63,46	20,90	66,60	43,17	23,43	7,00	5,00	1,79	16,49	-	-	16,84	-	16,84	-	66,03	-	1,09			2,88
09.11.15	24,00	-	81,28	63,98	17,30	66,02	43,01	23,01	7,00	5,00	1,82	12,18	-	-	12,43	-	12,43	-	65,68	-	0,80			2,62
10.11.15	24,00	-	81,20	63,27	17,93	66,66	43,13	23,53	7,00	5,00	1,86	12,52	-	-	12,75	-	12,75	-	66,15	-	0,83			2,69
11.11.15	24,00	-	81,26	63,44	17,82	66,31	42,86	23,45	7,00	5,00	1,85	12,40	-	-	12,64	-	12,64	-	65,78	-	0,82			2,67
12.11.15	24,00	-	81,92	63,50	18,42	66,00	42,71	23,29	7,00	5,00	1,85	12,94	-	-	13,23	-	13,23	-	65,50	-	0,85			2,70
13.11.15	24,00	-	82,19	65,30	16,89	66,07	42,90	23,17	7,00	5,00	1,87	11,55	-	-	11,76	-	11,76	-	65,55	-	0,76			2,63
14.11.15	24,00	-	85,65	65,11	20,54	65,61	42,58	23,03	7,00	5,00	1,89	14,66	-	-	14,96	-	14,96	-	65,11	-	0,96			2,85
15.11.15	24,00	-	88,27	67,40	20,87	65,46	42,76	22,70	7,00	5,00	1,93	15,01	-	-	15,29	-	15,29	-	64,89	-	0,98			2,90
16.11.15	24,00	-	85,76	67,78	17,98	66,68	42,97	23,71	7,00	5,00	1,99	12,20	-	-	12,45	-	12,45	-	66,59	-	0,81			2,81
17.11.15	24,00	-	87,49	69,14	18,35	70,69	45,10	25,59	7,00	5,00	2,20	12,41	-	-	12,70	-	12,70	-	70,21	-	0,87			3,07
18.11.15	24,00	-	88,17	68,95	19,22	71,72	45,83	25,89	7,00	5,00	2,22	13,16	-	-	13,46	-	13,46	-	71,37	-	0,94			3,17
19.11.15	24,00	-	87,08	69,58	17,50	72,29	46,49	25,80	7,00	5,00	2,23	11,60	-	-	11,86	-	11,86	-	71,61	-	0,83			3,06
20.11.15	24,00	-	27,53	47,34	-19,81	60,22	47,57	12,65	7,00	5,00	0,00	17,93	-	-	18,13	-	18,13	-	47,85	-	0,86			0,86
21.11.15	24,00	-	60,49	54,99	5,50	69,33	44,76	24,57	7,00	5,00	0,87	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	65,28	-	0,88			1,74
22.11.15	24,00	-	78,38	74,93	3,45	72,74	47,32	25,42	7,00	5,00	1,16	13,86	-	-	14,17	-	14,17	-	72,23	-	1,00			2,16
23.11.15	24,00	-	42,81	75,77	-32,96	73,56	48,03	25,53	7,00	5,00	0,00	12,49	-	-	12,80	-	12,80	-	73,57	-	0,92			0,92
Среднее	24,00	-	77,19	65,65	11,53	66,97	44,25	22,72	7,00	5,00	1,53	13,15	-	-	13,41	-	13,41	-	65,36	-	0,85	-	-	2,38
Итого	744,00		2392,74	2035,18	357,56						47,30	407,69	0,00	0,00	415,59	0,00	415,59	0,00			26,47	0,00	0,00	73,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	5286,50	4078,80	1013,36	-	1034,27	-	113,41	-	-
	24.11.15 05:00	7680,56	6123,79	1421,28	-	1450,09	-	183,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -1,79 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **71,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **415,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
ДЕК 2015
печать энергосбыта
«_____» _____ г.