Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9057.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 104 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	94,31	79,15	15,16	58,31	39,69	18,62	7,00	5,00	1,51	14,63	-	-	14,85	-	14,85	-	58,46	-	0,85			2,36
25.10.15	24,00	-	97,11	79,91	17,20	67,64	44,38	23,26	7,00	5,00	1,92	16,48	-	-	16,80	-	16,80	-	67,16	-	1,10			3,02
26.10.15	24,00	-	60,67	60,45	0,22	65,09	44,77	20,32	7,00	5,00	0,52	13,19	-	-	13,39	-	13,39	-	55,78	-	0,74			1,25
27.10.15	24,00	-	34,32	38,23	-3,91	61,84	40,49	21,35	7,00	5,00	0,00	15,09	-	-	15,29	-	15,29	-	50,45	-	0,76			0,76
28.10.15	24,00	-	94,13	83,02	11,11	67,05	43,59	23,46	7,00	5,00	1,92	11,61	-	-	11,87	-	11,87	-	66,95	-	0,78			2,69
29.10.15	24,00	-	92,70	79,73	12,97	66,53	43,05	23,48	7,00	5,00	1,89	12,76	-	-	13,00	-	13,00	-	66,41	-	0,85			2,74
30.10.15	24,00	-	92,45	80,91	11,54	67,30	43,67	23,63	7,00	5,00	1,96	10,96	-	-	11,18	-	11,18	-	67,00	-	0,74			2,69
31.10.15	24,00	-	94,83	80,12	14,71	66,56	43,07	23,49	7,00	5,00	1,93	14,00	-	-	14,27	-	14,27	-	66,22	-	0,93			2,86
01.11.15	24,00	-	96,02	80,55	15,47	67,34	44,03	23,31	7,00	5,00	1,93	14,84	-	-	15,12	-	15,12	-	66,97	-	0,99			2,92
02.11.15	24,00	-	94,24	81,23	13,01	68,02	45,12	22,90	7,00	5,00	1,91	12,38	-	-	12,63	-	12,63	-	67,74	-	0,84			2,75
03.11.15	24,00	-	94,18	81,38	12,80	68,04	45,41	22,63	7,00	5,00	1,89	12,19	-	-	12,46	-	12,46	-	67,80	-	0,83			2,71
04.11.15	24,00	-	94,26	81,34	12,92	68,34	45,37	22,97	7,00	5,00	1,91	12,36	-	-	12,62	-	12,62	-	68,00	-	0,84			2,75
05.11.15	24,00	-	94,07	81,55	12,52	68,42	45,08	23,34	7,00	5,00	1,95	11,91	-	-	12,17	-	12,17	-	68,04	-	0,81			2,76
06.11.15	24,00	-	93,51	81,09	12,42	67,62	44,18	23,44	7,00	5,00	1,95	11,76	-	-	12,00	-	12,00	-	67,28	-	0,79			2,74
07.11.15	24,00	-	94,35	80,79	13,56	67,28	43,68	23,60	7,00	5,00	1,96	12,88	-	-	13,13	-	13,13	-	66,86	-	0,86			2,82
08.11.15	24,00	-	95,97	80,66	15,31	66,83	43,62	23,21	7,00	5,00	1,93	14,54	-	-	14,83	-	14,83	-	66,43	-	0,97			2,90
09.11.15	24,00	-	94,16	80,71	13,45	66,24	43,37	22,87	7,00	5,00	1,90	12,75	-	-	12,99	-	12,99	-	66,02	-	0,84			2,74
10.11.15	24,00	-	93,74	80,67	13,07	66,89	43,96	22,93	7,00	5,00	1,90	12,32	-	-	12,59	-	12,59	-	66,52	-	0,82			2,72
11.11.15	24,00	-	93,50	80,31	13,19	66,55	43,66	22,89	7,00	5,00	1,89	12,49	-	-	12,72	-	12,72	-	66,18	-	0,83			2,72
12.11.15	24,00	-	94,38	80,13	14,25	66,22	43,52	22,70	7,00	5,00	1,88	13,47	-	-	13,75	-	13,75	-	65,89	-	0,89			2,76
13.11.15	24,00	-	93,19	80,42	12,77	66,29	43,37	22,92	7,00	5,00	1,90	12,03	-	-	12,27	-	12,27	-	65,96	-	0,79			2,69
14.11.15	24,00	-	96,29	79,96	16,33	65,83	43,08	22,75	7,00	5,00	1,88	15,49	-	-	15,78	-	15,78	-	65,49	-	1,01			2,90
15.11.15	24,00	-	96,25	78,86	17,39	65,67	42,62	23,05	7,00	5,00	1,88	16,51	-	-	16,83	-	16,83	-	65,24	-	1,08			2,96
16.11.15	24,00	-	93,46	78,91	14,55	66,92	42,56	24,36	7,00	5,00	1,98	13,75	-	-	14,02	-	14,02	-	66,87	-	0,92			2,90
17.11.15	24,00	-	92,13	79,76	12,37	70,96	44,81	26,15	7,00	5,00	2,14	11,64	-	-	11,91	-	11,91	-	70,62	-	0,82			2,97
18.11.15	24,00	-	92,48	79,62	12,86	72,02	45,56	26,46	7,00	5,00	2,16	12,14	-	-	12,42	-	12,42	-	71,88	-	0,87			3,03
19.11.15	24,00	-	92,62	79,81	12,81	72,56	46,00	26,56	7,00	5,00	2,18	12,12	-	-	12,41	-	12,41	-	72,04	-	0,88			3,05
20.11.15	24,00	-	29,88	42,80	-12,92	62,51	47,40	15,11	7,00	5,00	0,00	17,12	-	-	17,32	-	17,32	-	49,38	-	0,85			0,85
21.11.15	24,00	-	70,85	58,64	12,21	69,77	43,44	26,33	7,00	5,00	1,47	14,04	-	-	14,34	-	14,34	-	66,28	-	0,93			2,40
22.11.15	24,00	-	96,56	80,37	16,19	73,03	45,83	27,20	7,00	5,00	2,21	15,91	-	-	16,28	-	16,28	-	72,62	-	1,16			3,37
23.11.15	24,00	-	93,94	81,20	12,74	74,22	46,59	27,63	7,00	5,00	2,32	11,83	-	-	12,10	-	12,10	-	73,95	-	0,88			3,19
Среднее	24,00	-	88,40	76,53	11,88	67,35	44,03	23,32	7,00	5,00	1,77	13,39	-	-	13,66	-	13,66	-	65,89	-	0,88	-	-	2,64
Итого	744,00		2740,55	2372,28	368,27						54,74	415,19	0,00	0,00	423,34	0,00	423,34	0,00			27,24	0,00	0,00	81,98

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	5193,06	4097,85	1095,55	-	1118,24	-	111,62	-	-
	24.11.15 02:00	7930,03	6466,79	1510,47	-	1541,31	-	192,43	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -1,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **80,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **423,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

АО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Ф"Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1 ДЕК 2015 г.