Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 110 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9058.038.1
Строит.Адрес: Седова 110
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208262-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001
Вычислитель: ВКТ-7 № 208262

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,132
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,06
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	134,64	110,36	24,28	57,97	37,95	20,02	7,00	5,00	2,28	23,00	-	-	23,35	-	23,35	-	58,27	-	1,34			3,62
25.10.15	24,00	-	135,24	111,41	23,83	67,32	42,59	24,73	7,00	5,00	2,87	22,22	-	-	22,67	-	22,67	-	67,28	-	1,49			4,36
26.10.15	24,00	-	84,41	85,16	-0,75	65,24	43,34	21,90	7,00	5,00	0,62	21,94	-	-	22,27	-	22,27	-	54,95	-	1,21			1,83
27.10.15	24,00	-	47,88	53,97	-6,09	62,24	38,93	23,31	7,00	5,00	0,00	23,49	-	-	23,79	-	23,79	-	50,20	-	1,18			1,18
28.10.15	24,00	-	138,58	118,32	20,26	66,71	41,83	24,88	7,00	5,00	3,00	19,31	-	-	19,68	-	19,68	-	67,03	-	1,30			4,30
29.10.15	24,00	-	132,65	113,71	18,94	66,19	41,31	24,88	7,00	5,00	2,91	17,75	-	-	18,10	-	18,10	-	66,40	-	1,18			4,08
30.10.15	24,00	-	134,81	115,15	19,66	66,97	42,02	24,95	7,00	5,00	2,97	18,20	-	-	18,56	-	18,56	-	67,05	-	1,22			4,19
31.10.15	24,00	-	136,19	104,84	31,35	66,24	41,65	24,59	7,00	5,00	3,33	19,98	-	-	20,42	-	20,42	-	66,31	-	1,33			4,66
01.11.15	24,00	-	139,05	91,29	47,76	67,00	42,95	24,05	7,00	5,00	3,92	22,14	-	-	22,62	-	22,62	-	66,88	-	1,48			5,40
02.11.15	24,00	-	137,35	92,41	44,94	67,71	43,98	23,73	7,00	5,00	3,92	19,33	-	-	19,75	-	19,75	-	67,82	-	1,31			5,24
03.11.15	24,00	-	135,24	92,77	42,47	67,73	44,38	23,35	7,00	5,00	3,90	16,86	-	-	17,21	-	17,21	-	67,89	-	1,15			5,05
04.11.15	24,00	-	135,58	92,70	42,88	68,04	44,60	23,44	7,00	5,00	3,92	17,26	-	-	17,60	-	17,60	-	68,13	-	1,18			5,09
05.11.15	24,00	-	136,44	113,03	23,41	68,10	43,91	24,19	7,00	5,00	3,06	18,51	-	-	18,89	-	18,89	-	68,14	-	1,26			4,33
06.11.15	24,00	-	133,91	116,07	17,84	67,29	42,95	24,34	7,00	5,00	2,93	16,31	-	-	16,66	-	16,66	-	67,39	-	1,10			4,03
07.11.15	24,00	-	135,95	115,81	20,14	66,96	42,51	24,45	7,00	5,00	2,94	18,62	-	-	18,98	-	18,98	-	66,98	-	1,25			4,18
08.11.15	24,00	-	138,74	115,37	22,87	66,51	42,27	24,24	7,00	5,00	2,90	21,36	-	-	21,77	-	21,77	-	66,50	-	1,42			4,32
09.11.15	24,00	-	137,14	115,49	21,65	65,91	42,08	23,83	7,00	5,00	2,85	20,13	-	-	20,52	-	20,52	-	66,07	-	1,33			4,18
10.11.15	24,00	-	135,37	115,62	19,75	66,57	42,50	24,07	7,00	5,00	2,88	18,32	-	-	18,67	-	18,67	-	66,63	-	1,22			4,10
11.11.15	24,00	-	135,23	115,03	20,20	66,22	42,27	23,95	7,00	5,00	2,85	18,73	-	-	19,11	-	19,11	-	66,25	-	1,24			4,09
12.11.15	24,00	-	134,29	114,86	19,43	65,90	42,06	23,84	7,00	5,00	2,83	18,03	-	-	18,36	-	18,36	-	65,96	-	1,19			4,02
13.11.15	24,00	-	135,28	115,27	20,01	65,97	42,06	23,91	7,00	5,00	2,85	18,55	-	-	18,92	-	18,92	-	66,02	-	1,22			4,08
14.11.15	24,00	-	135,14	114,81	20,33	65,52	41,57	23,95	7,00	5,00	2,85	18,84	-	-	19,21	-	19,21	-	65,57	-	1,24			4,08
15.11.15	24,00	-	136,89	112,89	24,00	65,36	41,06	24,30	7,00	5,00	2,84	22,52	-	-	22,93	-	22,93	-	65,34	-	1,47			4,31
16.11.15	24,00	-	133,35	112,45	20,90	66,60	40,99	25,61	7,00	5,00	2,98	19,21	-	-	19,61	-	19,61	-	67,02	-	1,29			4,27
17.11.15	24,00	-	132,17	113,49	18,68	70,62	42,93	27,69	7,00	5,00	3,25	17,12	-	-	17,50	-	17,50	-	70,71	-	1,21			4,46
18.11.15	24,00	-	131,01	113,61	17,40	71,64	43,66	27,98	7,00	5,00	3,28	15,92	-	-	16,28	-	16,28	-	71,82	-	1,15			4,43
19.11.15	24,00	-	131,94	113,85	18,09	72,22	44,24	27,98	7,00	5,00	3,30	16,56	-	-	16,92	-	16,92	-	72,15	-	1,20			4,49
20.11.15	24,00	-	39,79	59,35	-19,56	63,04	46,43	16,61	7,00	5,00	0,00	23,04	-	-	23,31	-	23,31	-	48,41	-	1,12			1,12
21.11.15	24,00	-	98,89	82,42	16,47	69,37	41,20	28,17	7,00	5,00	2,20	19,31	-	-	19,70	-	19,70	-	66,07	-	1,28			3,47
22.11.15	24,00	-	133,14	112,14	21,00	72,66	43,77	28,89	7,00	5,00	3,34	19,61	-	-	20,09	-	20,09	-	72,71	-	1,43			4,77
23.11.15	24,00	-	131,68	113,64	18,04	73,86	44,50	29,36	7,00	5,00	3,42	16,92	-	-	17,32	-	17,32	-	74,11	-	1,26			4,67
Среднее	24,00	-	126,37	105,40	20,97	67,09	42,53	24,55	7,00	5,00	2,81	19,33	-	-	19,70	-	19,70	-	65,87	-	1,26	-	-	4,08
Итого	744,00		3917,47	3267,29	650,18						87,16	599,09	0,00	0,00	610,77	0,00	610,77	0,00			39,21	0,00	0,00	126,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 03:00	29546,79	24064,46	5513,24	-	5640,52	-	1010,09	-	-
	24.11.15 03:00	33458,28	27327,09	6111,06	-	6250,01	-	1134,73	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °C = -2,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **123,74** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **610,77** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АЭПТ "Теплоком" печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 1 ДЕК 2015 г. «___» печать энергосбыта