Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= 0,1 Gmax= 45
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,067 Gmax= 30
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	141,87	120,06	21,81	57,89	39,65	18,24	7,00	5,00	2,09	23,46	-	-	23,82	-	23,82	-	58,04	-	1,36			3,46
25.10.15	24,00	-	140,69	120,92	19,77	67,29	44,45	22,84	7,00	5,00	2,72	20,50	-	-	20,91	-	20,91	-	66,95	-	1,37			4,09
26.10.15	24,00	-	90,38	81,77	8,61	66,04	44,94	21,10	7,00	5,00	0,99	22,96	-	-	23,32	-	23,32	-	56,93	-	1,31			2,30
27.10.15	24,00	-	54,31	48,17	6,14	61,08	40,15	20,93	7,00	5,00	0,19	24,79	-	-	25,06	-	25,06	-	48,64	-	1,21			1,39
28.10.15	24,00	-	149,61	130,75	18,86	66,65	44,56	22,09	7,00	5,00	2,84	19,68	-	-	20,07	-	20,07	-	66,69	-	1,31			4,15
29.10.15	24,00	-	140,01	122,48	17,53	66,15	43,33	22,82	7,00	5,00	2,73	18,60	-	-	18,96	-	18,96	-	66,05	-	1,23			3,96
30.10.15	24,00	-	141,96	122,55	19,41	66,94	43,84	23,10	7,00	5,00	2,78	20,24	-	-	20,67	-	20,67	-	66,84	-	1,35			4,13
31.10.15	24,00	-	138,38	120,80	17,58	66,21	43,19	23,02	7,00	5,00	2,75	18,08	-	-	18,44	-	18,44	-	66,01	-	1,19			3,95
01.11.15	24,00	-	141,19	120,46	20,73	66,96	43,91	23,05	7,00	5,00	2,76	21,16	-	-	21,58	-	21,58	-	66,57	-	1,41			4,17
02.11.15	24,00	-	140,77	121,25	19,52	67,66	44,75	22,91	7,00	5,00	2,76	19,90	-	-	20,31	-	20,31	-	67,52	-	1,34			4,10
03.11.15	24,00	-	139,02	121,03	17,99	67,66	45,00	22,66	7,00	5,00	2,72	18,39	-	-	18,76	-	18,76	-	67,54	-	1,24			3,96
04.11.15	24,00	-	137,87	119,81	18,06	67,98	45,09	22,89	7,00	5,00	2,72	18,46	-	-	18,84	-	18,84	-	67,82	-	1,25			3,97
05.11.15	24,00	-	148,48	119,18	29,30	68,00	44,88	23,12	7,00	5,00	2,74	29,71	-	-	30,33	-	30,33	-	67,60	-	2,01			4,75
06.11.15	24,00	-	138,03	119,14	18,89	67,25	44,09	23,16	7,00	5,00	2,74	19,22	-	-	19,61	-	19,61	-	67,06	-	1,29			4,03
07.11.15	24,00	-	135,55	117,48	18,07	66,93	43,54	23,39	7,00	5,00	2,73	18,47	-	-	18,86	-	18,86	-	66,65	-	1,23			3,96
08.11.15	24,00	-	137,61	115,81	21,80	66,48	43,16	23,32	7,00	5,00	2,68	22,24	-	-	22,70	-	22,70	-	66,20	-	1,47			4,15
09.11.15	24,00	-	135,60	116,42	19,18	65,87	42,96	22,91	7,00	5,00	2,65	19,58	-	-	19,99	-	19,99	-	65,80	-	1,29			3,93
10.11.15	24,00	-	135,01	115,65	19,36	66,53	43,38	23,15	7,00	5,00	2,65	19,84	-	-	20,22	-	20,22	-	66,30	-	1,32			3,97
11.11.15	24,00	-	134,23	114,73	19,50	66,19	43,08	23,11	7,00	5,00	2,63	19,87	-	-	20,25	-	20,25	-	65,97	-	1,31			3,95
12.11.15	24,00	-	132,66	113,61	19,05	65,86	42,75	23,11	7,00	5,00	2,60	19,50	-	-	19,89	-	19,89	-	65,67	-	1,28			3,88
13.11.15	24,00	-	133,69	114,28	19,41	65,93	42,75	23,18	7,00	5,00	2,63	19,79	-	-	20,21	-	20,21	-	65,70	-	1,30			3,93
14.11.15	24,00	-	132,79	113,62	19,17	65,48	42,36	23,12	7,00	5,00	2,61	19,60	-	-	20,00	-	20,00	-	65,24	-	1,28			3,89
15.11.15	24,00	-	132,81	111,79	21,02	65,33	41,91	23,42	7,00	5,00	2,59	21,47	-	-	21,89	-	21,89	-	65,08	-	1,40			3,99
16.11.15	24,00	-	130,99	110,42	20,57	66,53	41,80	24,73	7,00	5,00	2,69	21,03	-	-	21,46	-	21,46	-	66,94	-	1,41			4,10
17.11.15	24,00	-	132,07	111,42	20,65	70,57	43,82	26,75	7,00	5,00	2,96	21,06	-	-	21,53	-	21,53	-	70,40	-	1,48			4,44
18.11.15	24,00	-	129,03	111,46	17,57	71,61	44,47	27,14	7,00	5,00	3,00	17,96	-	-	18,37	-	18,37	-	71,73	-	1,29			4,29
19.11.15	24,00	-	130,52	112,80	17,72	72,18	45,24	26,94	7,00	5,00	3,03	18,00	-	-	18,40	-	18,40	-	71,77	-	1,29			4,32
20.11.15	24,00	-	36,68	39,67	-2,99	64,10	46,20	17,90	7,00	5,00	0,00	22,43	-	-	22,67	-	22,67	-	44,55	-	1,00			1,00
21.11.15	24,00	-	95,90	79,28	16,62	68,97	41,83	27,14	7,00	5,00	1,98	19,96	-	-	20,38	-	20,38	-	66,11	-	1,32			3,30
22.11.15	24,00	-	127,80	107,81	19,99	72,61	44,47	28,14	7,00	5,00	3,03	20,21	-	-	20,68	-	20,68	-	72,38	-	1,46			4,49
23.11.15	24,00	-	128,27	108,68	19,59	73,80	45,05	28,75	7,00	5,00	3,10	19,94	-	-	20,43	-	20,43	-	73,82	-	1,47			4,57
Среднее	24,00	-	127,86	109,78	18,08	67,06	43,57	23,49	7,00	5,00	2,49	20,52	-	-	20,92	-	20,92	-	65,50	-	1,34	-	-	3,82
Итого	744,00		3963,78	3403,30	560,48						77,07	636,10	0,00	0,00	648,61	0,00	648,61	0,00			41,48	0,00	0,00	118,55

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	7118,19	5921,42	2161,16	-	2203,07	-	135,05	-	-
	24.11.15 04:00	11091,12	9333,91	2797,16	-	2851,58	-	253,48	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **115,76** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **648,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
печать энергосбыта
« » г.