Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8701.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 128 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	87,14	68,21	18,93	57,53	39,44	18,09	7,00	5,00	1,27	18,15	-	-	18,40	-	18,40	-	57,87	-	1,05			2,32
25.10.15	24,00	-	90,05	68,79	21,26	66,81	44,49	22,32	7,00	5,00	1,62	20,13	-	-	20,53	-	20,53	-	66,61	-	1,34			2,96
26.10.15	24,00	-	55,76	47,53	8,23	63,08	44,56	18,52	7,00	5,00	0,60	15,91	-	-	16,11	-	16,11	-	50,13	-	0,80			1,40
27.10.15	24,00	-	37,30	27,91	9,39	57,70	38,60	19,10	7,00	5,00	0,14	19,83	-	-	20,05	-	20,05	-	47,38	-	0,94			1,08
28.10.15	24,00	-	89,73	73,47	16,26	66,16	43,50	22,66	7,00	5,00	1,73	15,28	-	-	15,61	-	15,61	-	66,30	-	1,01			2,74
29.10.15	24,00	-	84,42	69,67	14,75	65,70	43,00	22,70	7,00	5,00	1,64	13,90	-	-	14,15	-	14,15	-	65,78	-	0,92			2,55
30.10.15	24,00	-	86,05	70,37	15,68	66,47	43,80	22,67	7,00	5,00	1,67	14,52	-	-	14,79	-	14,79	-	66,42	-	0,97			2,64
31.10.15	24,00	-	85,12	70,00	15,12	65,74	43,28	22,46	7,00	5,00	1,66	13,85	-	-	14,13	-	14,13	-	65,62	-	0,91			2,57
01.11.15	24,00	-	85,74	70,12	15,62	66,49	44,15	22,34	7,00	5,00	1,67	14,17	-	-	14,48	-	14,48	-	66,19	-	0,94			2,61
02.11.15	24,00	-	85,10	65,54	19,56	67,19	44,85	22,34	7,00	5,00	1,94	12,60	-	-	12,87	-	12,87	-	67,08	-	0,85			2,78
03.11.15	24,00	-	85,50	66,17	19,33	67,20	45,20	22,00	7,00	5,00	1,89	12,82	-	-	13,09	-	13,09	-	67,14	-	0,86			2,76
04.11.15	24,00	-	85,85	71,08	14,77	67,52	45,94	21,58	7,00	5,00	1,62	13,55	-	-	13,83	-	13,83	-	67,42	-	0,91			2,53
05.11.15	24,00	-	85,76	70,93	14,83	67,58	45,44	22,14	7,00	5,00	1,66	13,61	-	-	13,87	-	13,87	-	67,33	-	0,92			2,57
06.11.15	24,00	-	86,01	70,52	15,49	66,79	44,39	22,40	7,00	5,00	1,67	14,09	-	-	14,38	-	14,38	-	66,63	-	0,94			2,62
07.11.15	24,00	-	86,26	70,47	15,79	66,47	44,16	22,31	7,00	5,00	1,67	14,34	-	-	14,63	-	14,63	-	66,27	-	0,95			2,62
08.11.15	24,00	-	87,42	69,98	17,44	66,04	44,02	22,02	7,00	5,00	1,64	16,06	-	-	16,37	-	16,37	-	65,86	-	1,06			2,70
09.11.15	24,00	-	85,82	70,14	15,68	65,43	43,93	21,50	7,00	5,00	1,60	14,26	-	-	14,53	-	14,53	-	65,42	-	0,94			2,54
10.11.15	24,00	-	85,08	70,16	14,92	66,09	44,55	21,54	7,00	5,00	1,62	13,28	-	-	13,53	-	13,53	-	65,93	-	0,88			2,50
11.11.15	24,00	-	86,26	69,89	16,37	65,75	44,25	21,50	7,00	5,00	1,60	14,94	-	-	15,24	-	15,24	-	65,62	-	0,98			2,58
12.11.15	24,00	-	86,38	68,70	17,68	65,42	44,07	21,35	7,00	5,00	1,63	15,21	-	-	15,52	-	15,52	-	65,29	-	0,99			2,63
13.11.15	24,00	-	86,78	67,40	19,38	65,49	43,93	21,56	7,00	5,00	1,73	15,24	-	-	15,51	-	15,51	-	65,38	-	1,00			2,72
14.11.15	24,00	-	88,84	67,49	21,35	65,03	43,47	21,56	7,00	5,00	1,70	17,61	-	-	17,97	-	17,97	-	64,91	-	1,15			2,84
15.11.15	24,00	-	86,08	66,50	19,58	64,88	43,03	21,85	7,00	5,00	1,69	15,94	-	-	16,24	-	16,24	-	64,76	-	1,03			2,73
16.11.15	24,00	-	85,83	66,12	19,71	66,03	42,99	23,04	7,00	5,00	1,76	16,00	-	-	16,32	-	16,32	-	66,31	-	1,06			2,83
17.11.15	24,00	-	84,43	66,54	17,89	70,04	45,06	24,98	7,00	5,00	1,94	13,94	-	-	14,25	-	14,25	-	69,92	-	0,97			2,92
18.11.15	24,00	-	86,19	66,89	19,30	71,08	45,76	25,32	7,00	5,00	1,97	15,45	-	-	15,80	-	15,80	-	71,27	-	1,10			3,07
19.11.15	24,00	-	86,81	68,78	18,03	71,62	46,51	25,11	7,00	5,00	1,91	15,53	-	-	15,89	-	15,89	-	71,40	-	1,11			3,02
20.11.15	24,00	-	29,25	23,98	5,27	60,94	46,66	14,28	7,00	5,00	-0,26	19,97	-	-	20,20	-	20,20	-	46,96	-	0,94			0,67
21.11.15	24,00	-	64,69	50,57	14,12	68,22	43,08	25,14	7,00	5,00	1,23	15,43	-	-	15,72	-	15,72	-	65,20	-	1,01			2,24
22.11.15	24,00	-	88,72	68,72	20,00	72,05	46,04	26,01	7,00	5,00	1,88	18,78	-	-	19,24	-	19,24	-	71,95	-	1,35			3,23
23.11.15	24,00	-	84,51	68,79	15,72	73,23	46,73	26,50	7,00	5,00	1,92	14,36	-	-	14,70	-	14,70	-	73,36	-	1,05			2,98
Среднее	24,00	-	81,25	64,88	16,37	66,32	44,16	22,16	7,00	5,00	1,55	15,44	-	-	15,74	-	15,74	-	64,96	-	1,00	-	-	2,55
Итого	744,00		2518,88	2011,43	507,45						48,01	478,75	0,00	0,00	487,95	0,00	487,95	0,00			30,92	0,00	0,00	78,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	QГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	2709,51	3217,07	1466,22	-	1490,76	-	4,48	-	-
	24.11.15 04:00	5234,20	5234,52	1944,61	-	1978,35	-	33,60	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **76,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **487,95** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.