Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8699.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 132 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 132 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208344-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208344 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	66,75	54,27	12,48	57,90	35,88	22,02	7,00	5,00	1,13	13,54	-	-	13,73	-	13,73	-	57,93	-	0,79			1,92
25.10.15	24,00	-	70,16	54,61	15,55	67,23	39,87	27,36	7,00	5,00	1,46	16,14	-	-	16,45	-	16,45	-	66,75	-	1,08			2,54
26.10.15	24,00	-	43,80	46,09	-2,29	64,19	41,57	22,62	7,00	5,00	0,09	15,33	-	-	15,53	-	15,53	-	53,05	-	0,81			0,90
27.10.15	24,00	-	29,06	29,35	-0,29	59,76	37,31	22,45	7,00	5,00	-0,27	18,57	-	-	18,81	-	18,81	-	49,64	-	0,92			0,65
28.10.15	24,00	-	70,31	58,25	12,06	66,64	39,17	27,47	7,00	5,00	1,53	13,14	-	-	13,43	-	13,43	-	66,57	-	0,87			2,41
29.10.15	24,00	-	67,55	55,41	12,14	66,11	38,65	27,46	7,00	5,00	1,47	13,01	-	-	13,28	-	13,28	-	65,86	-	0,86			2,32
30.10.15	24,00	-	68,34	55,94	12,40	66,89	39,14	27,75	7,00	5,00	1,51	13,02	-	-	13,27	-	13,27	-	66,54	-	0,87			2,38
31.10.15	24,00	-	69,83	55,79	14,04	66,15	38,54	27,61	7,00	5,00	1,51	14,68	-	-	14,97	-	14,97	-	65,80	-	0,97			2,47
01.11.15	24,00	-	69,58	56,03	13,55	66,92	39,61	27,31	7,00	5,00	1,49	14,22	-	-	14,51	-	14,51	-	66,46	-	0,95			2,44
02.11.15	24,00	-	68,50	56,60	11,90	67,62	40,65	26,97	7,00	5,00	1,48	12,62	-	-	12,87	-	12,87	-	67,31	-	0,85			2,33
03.11.15	24,00	-	67,38	56,89	10,49	67,64	40,93	26,71	7,00	5,00	1,47	11,25	-	-	11,48	-	11,48	-	67,40	-	0,76			2,23
04.11.15	24,00	-	70,66	56,71	13,95	67,95	40,95	27,00	7,00	5,00	1,48	14,71	-	-	15,01	-	15,01	-	67,64	-	1,00			2,48
05.11.15	24,00	-	68,91	56,69	12,22	68,00	40,56	27,44	7,00	5,00	1,51	12,91	-	-	13,19	-	13,19	-	67,60	-	0,87			2,39
06.11.15	24,00	-	68,70	56,49	12,21	67,21	39,81	27,40	7,00	5,00	1,51	12,83	-	-	13,10	-	13,10	-	66,85	-	0,86			2,37
07.11.15	24,00	-	69,30	56,43	12,87	66,88	39,49	27,39	7,00	5,00	1,51	13,52	-	-	13,79	-	13,79	-	66,49	-	0,90			2,40
08.11.15	24,00	-	73,62	56,02	17,60	66,41	39,39	27,02	7,00	5,00	1,49	18,16	-	-	18,54	-	18,54	-	65,96	-	1,20			2,69
09.11.15	24,00	-	69,68	56,23	13,45	65,84	39,29	26,55	7,00	5,00	1,46	14,06	-	-	14,37	-	14,37	-	65,59	-	0,92			2,38
10.11.15	24,00	-	68,82	56,31	12,51	66,50	39,75	26,75	7,00	5,00	1,47	13,18	-	-	13,45	-	13,45	-	66,15	-	0,87			2,34
11.11.15	24,00	-	69,08	55,94	13,14	66,14	39,46	26,68	7,00	5,00	1,46	13,78	-	-	14,05	-	14,05	-	65,78	-	0,91			2,36
12.11.15	24,00	-	70,05	55,87	14,18	65,82	39,24	26,58	7,00	5,00	1,44	14,90	-	-	15,18	-	15,18	-	65,50	-	0,98			2,42
13.11.15	24,00	-	67,95	56,22	11,73	65,88	39,19	26,69	7,00	5,00	1,46	12,44	-	-	12,70	-	12,70	-	65,50	-	0,81			2,27
14.11.15	24,00	-	70,17	55,93	14,24	65,44	38,85	26,59	7,00	5,00	1,45	14,91	-	-	15,20	-	15,20	-	65,09	-	0,97			2,42
15.11.15	24,00	-	72,11	55,00	17,11	65,26	38,29	26,97	7,00	5,00	1,45	17,74	-	-	18,09	-	18,09	-	64,82	-	1,15			2,60
16.11.15	24,00	-	71,41	54,72	16,69	66,59	38,10	28,49	7,00	5,00	1,51	17,34	-	-	17,68	-	17,68	-	66,93	-	1,16			2,67
17.11.15	24,00	-	68,12	55,21	12,91	70,50	40,13	30,37	7,00	5,00	1,64	13,55	-	-	13,86	-	13,86	-	70,20	-	0,95			2,59
18.11.15	24,00	-	70,36	55,32	15,04	71,58	40,68	30,90	7,00	5,00	1,67	15,70	-	-	16,05	-	16,05	-	71,56	-	1,12			2,79
19.11.15	24,00	-	69,14	55,66	13,48	72,07	41,40	30,67	7,00	5,00	1,66	14,19	-	-	14,52	-	14,52	-	71,50	-	1,02			2,68
20.11.15	24,00	-	23,88	36,66	-12,78	59,94	45,59	14,35	7,00	5,00	0,00	17,60	-	-	17,82	-	17,82	-	48,49	-	0,86			0,86
21.11.15	24,00	-	52,81	40,93	11,88	68,54	38,43	30,11	7,00	5,00	1,09	15,05	-	-	15,34	-	15,34	-	64,14	-	0,97			2,05
22.11.15	24,00	-	70,75	54,85	15,90	72,56	40,87	31,69	7,00	5,00	1,70	16,44	-	-	16,80	-	16,80	-	72,25	-	1,19			2,89
23.11.15	24,00		65,23	53,55	11,68	66,54	39,69	26,85	7,00	5,00	1,29	14,62	-	-	14,90	-	14,90	-	65,05	-	0,95	-	-	2,24
Среднее	24,00	-	65,23	53,55	11,68	66,54	39,69	26,85	7,00	5,00	1,33	14,62	-	-	14,90	-	14,90	-	65,05	-	0,95	-	-	2,27
Итого	744,00		2022,01	1659,97	362,04						41,11	453,15	0,00	0,00	461,97	0,00	461,97	0,00			29,37	0,00	0,00	70,48

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-
	24.09.15 02:00	1341,13	1105,81	752,00	-	767,11	-	25,57	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **68,49** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **461,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбыта и учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.