Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8729.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 140 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 140 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208254-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208254 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2508
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,114
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=45,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	175,47	156,82	18,65	56,53	40,46	16,07	7,00	5,00	2,52	18,65	-	-	20,10		20,10	-	56,42	-	1,05			3,58
25.10.15	24,00	-	176,80	158,77	18,03	66,02	45,78	20,24	7,00	5,00	3,22	18,03	-	-	20,02		20,02	-	65,82	-	1,19			4,41
26.10.15	24,00	-	118,97	112,31	6,66	64,50	45,65	18,85	7,00	5,00	2,15	6,66	-	-	7,84		7,84	-	61,16	-	0,41			2,56
27.10.15	24,00	-	59,63	56,24	3,39	56,71	37,94	18,77	7,00	5,00	1,09	3,39	-	-	3,75		3,75	-	51,05	-	0,17			1,26
28.10.15	24,00	-	187,87	169,60	18,27	65,19	45,34	19,85	7,00	5,00	3,37	18,27	-	-	20,33		20,33	-	65,02	-	1,19			4,56
29.10.15	24,00	-	178,72	157,81	20,91	64,97	45,08	19,89	7,00	5,00	3,14	20,91	-	-	22,85		22,85	-	64,82	-	1,36			4,50
30.10.15	24,00	-	180,47	161,83	18,64	65,74	45,54	20,20	7,00	5,00	3,27	18,64	-	-	20,64		20,64	-	65,57	-	1,22			4,50
31.10.15	24,00	-	180,30	161,96	18,34	65,06	44,93	20,13	7,00	5,00	3,27	18,34	-	-	20,32		20,32	-	64,88	-	1,19			4,46
01.11.15	24,00	-	180,73	162,69	18,04	65,77	45,73	20,04	7,00	5,00	3,27	18,04	-	-	20,04		20,04	-	65,57	-	1,18			4,45
02.11.15	24,00	-	180,23	165,08	15,15	66,44	46,56	19,88	7,00	5,00	3,29	15,15	-	-	17,05		17,05	-	66,27	-	1,00			4,29
03.11.15	24,00	-	180,81	165,77	15,04	66,44	46,73	19,71	7,00	5,00	3,27	15,04	-	-	16,93		16,93	-	66,28	-	1,00			4,27
04.11.15	24,00	-	181,60	165,57	16,03	66,81	46,97	19,84	7,00	5,00	3,29	16,03	-	-	17,99		17,99	-	66,63	-	1,07			4,36
05.11.15	24,00	-	181,00	165,05	15,95	66,91	46,84	20,07	7,00	5,00	3,32	15,95	-	-	17,93		17,93	-	66,72	-	1,06			4,38
06.11.15	24,00	-	179,91	163,98	15,93	66,13	46,00	20,13	7,00	5,00	3,31	15,93	-	-	17,86		17,86	-	65,95	-	1,05			4,36
07.11.15	24,00	-	180,80	163,72	17,08	65,82	45,61	20,21	7,00	5,00	3,32	17,08	-	-	19,07		19,07	-	65,63	-	1,12			4,44
08.11.15	24,00	-	181,77	162,09	19,68	65,43	45,29	20,14	7,00	5,00	3,27	19,68	-	-	21,65		21,65	-	65,23	-	1,28			4,55
09.11.15	24,00	-	179,49	163,17	16,32	64,71	44,95	19,76	7,00	5,00	3,23	16,32	-	-	18,20		18,20	-	64,55	-	1,05			4,28
10.11.15	24,00	-	180,53	163,42	17,11	65,40	45,47	19,93	7,00	5,00	3,26	17,11	-	-	19,06		19,06	-	65,23	-	1,12			4,38
11.11.15	24,00	-	178,38	162,66	15,72	65,10	45,26	19,84	7,00	5,00	3,23	15,72	-	-	17,58		17,58	-	64,92	-	1,02			4,25
12.11.15	24,00	-	179,49	162,09	17,40	64,78	45,03	19,75	7,00	5,00	3,21	17,40	-	-	19,28		19,28	-	64,60	-	1,12			4,33
13.11.15	24,00	-	179,28	163,32	15,96	64,83	45,07	19,76	7,00	5,00	3,24	15,96	-	-	17,80		17,80	-	64,66	-	1,03			4,27
14.11.15	24,00	-	179,11	162,83	16,28	64,36	44,61	19,75	7,00	5,00	3,22	16,28	-	-	18,10		18,10	-	64,18	-	1,04			4,27
15.11.15	24,00	-	178,27	159,69	18,58	64,23	44,23	20,00	7,00	5,00	3,20	18,58	-	-	20,47		20,47	-	64,05	-	1,19			4,39
16.11.15	24,00	-	175,49	159,30	16,19	65,01	44,17	20,84	7,00	5,00	3,32	16,19	-	-	18,06		18,06	-	64,95	-	1,05			4,37
17.11.15	24,00	-	176,97	160,81	16,16	69,20	46,45	22,75	7,00	5,00	3,66	16,16	-	-	18,34		18,34	-	69,03	-	1,12			4,78
18.11.15	24,00	-	177,81	162,07	15,74	70,09	47,18	22,91	7,00	5,00	3,72	15,74	-	-	17,97		17,97	-	69,96	-	1,10			4,82
19.11.15	24,00	-	178,14	164,64	13,50	70,78	48,02	22,76	7,00	5,00	3,76	13,50	-	-	15,78		15,78	-	70,58	-	0,95			4,71
20.11.15	24,00	-	51,67	57,39	-5,72	66,02	46,80	19,22	7,00	5,00	0,00	5,72	-	-	5,84		5,84	-	56,06	-	0,32			0,32
21.11.15	24,00	-	126,71	112,41	14,30	66,05	43,93	22,12	7,00	5,00	2,50	14,30	-	-	15,82		15,82	-	65,41	-	0,94			3,43
22.11.15	24,00	-	180,89	162,62	18,27	71,06	47,70	23,36	7,00	5,00	3,81	18,27	-	-	20,69		20,69	-	70,88	-	1,29			5,10
23.11.15	24,00		167,58	152,19	15,39	65,54	45,31	20,23	7,00	5,00	3,06	15,77	-	-	17,58	-	17,58	-	64,74	-	1,03	-	-	4,09
Среднее	24,00	-	167,58	152,19	15,39	65,54	45,31	20,23	7,00	5,00	3,06	15,77	-	-	17,58	-	17,58	-	64,74	-	1,03	-	-	4,09
Итого	744,00		5194,89	4717,90	476,99						94,78	488,81	0,00	0,00	544,94	0,00	544,94	0,00			31,93	0,00	0,00	126,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-
	04.10.15 15:00	86221,03	75425,92	0,00	-	44651,38	-	2530,30	-	-

Период расчета по среднему: суток
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -2,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **544,94** куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.

Отрегулировать температуру