Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 144 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8730.038.1
Строит.Адрес: Седова 144
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207107

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207107-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0946
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,043
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=17,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	85,76	67,80	17,96	57,81	57,40	0,41	7,00	5,00	0,39	17,96	-	-	18,24		18,24	-	37,74	-	0,68			1,07
25.10.15	24,00	-	88,43	68,43	20,00	66,96	66,74	0,22	7,00	5,00	0,52	20,00	-	-	20,39		20,39	-	41,74	-	0,83			1,36
26.10.15	24,00	-	89,41	72,37	17,04	67,16	66,92	0,24	7,00	5,00	0,44	17,04	-	-	17,35		17,35	-	42,89	-	0,73			1,17
27.10.15	24,00	-	89,76	71,31	18,45	66,09	65,87	0,22	7,00	5,00	0,47	18,45	-	-	18,85		18,85	-	41,67	-	0,77			1,24
28.10.15	24,00	-	90,08	70,26	19,82	66,40	66,13	0,27	7,00	5,00	0,52	19,82	-	-	20,22		20,22	-	41,17	-	0,82			1,34
29.10.15	24,00	-	82,78	65,48	17,30	65,84	58,77	7,07	7,00	5,00	0,92	17,30	-	-	17,90		17,90	-	40,08	-	0,69			1,61
30.10.15	24,00	-	86,21	66,13	20,08	66,58	66,11	0,47	7,00	5,00	0,56	20,08	-	-	20,47		20,47	-	40,50	-	0,81			1,37
31.10.15	24,00	-	85,97	65,74	20,23	65,82	65,45	0,37	7,00	5,00	0,56	20,23	-	-	20,71		20,71	-	39,48	-	0,80			1,36
01.11.15	24,00	-	87,10	66,04	21,06	66,61	66,11	0,50	7,00	5,00	0,58	21,06	-	-	21,48		21,48	-	40,65	-	0,86			1,44
02.11.15	24,00	-	86,36	66,39	19,97	67,32	66,75	0,57	7,00	5,00	0,55	19,97	-	-	20,36		20,36	-	41,68	-	0,83			1,39
03.11.15	24,00	-	85,84	66,42	19,42	67,34	66,83	0,51	7,00	5,00	0,53	19,42	-	-	19,80		19,80	-	41,97	-	0,82			1,35
04.11.15	24,00	-	85,35	66,46	18,89	67,62	66,86	0,76	7,00	5,00	0,54	18,89	-	-	19,28		19,28	-	42,03	-	0,79			1,33
05.11.15	24,00	-	85,44	66,63	18,81	67,63	66,89	0,74	7,00	5,00	0,54	18,81	-	-	19,18		19,18	-	41,64	-	0,78			1,33
06.11.15	24,00	-	85,97	66,10	19,87	66,86	66,23	0,63	7,00	5,00	0,56	19,87	-	-	20,26		20,26	-	40,66	-	0,81			1,37
07.11.15	24,00	-	86,78	65,81	20,97	66,52	66,02	0,50	7,00	5,00	0,59	20,97	-	-	21,37		21,37	-	40,19	-	0,84			1,43
08.11.15	24,00	-	88,47	65,91	22,56	66,09	65,56	0,53	7,00	5,00	0,62	22,56	-	-	23,03		23,03	-	40,26	-	0,91			1,53
09.11.15	24,00	-	85,04	65,88	19,16	65,94	64,94	0,60	7,00	5,00	0,52	19,16	-	-	19,60		19,60	-	40,33	-	0,77			1,30
10.11.15	24,00	-	86,32	65,72	20,60	66,17	65,49	0,68	7,00	5,00	0,57	20,60	-	-	21,03		21,03	-	40,72	-	0,84			1,41
11.11.15	24,00	-	85,80	65,51	20,29	65,81	65,35	0,46	7,00	5,00	0,55	20,29	-	-	20,76		20,76	-	40,37	-	0,82			1,37
12.11.15	24,00	-	85,88	66,76	19,12	65,51	64,99	0,52	7,00	5,00	0,52	19,12	-	-	19,52		19,52	-	40,49	-	0,77			1,29
13.11.15	24,00	-	85,25	68,87	16,38	65,58	65,06	0,52	7,00	5,00	0,45	16,38	-	-	16,62		16,62	-	40,58	-	0,66			1,11
14.11.15	24,00	-	87,33	68,56	18,77	65,13	64,62	0,51	7,00	5,00	0,51	18,77	-	-	19,06		19,06	-	40,08	-	0,75			1,26
15.11.15	24,00	-	88,66	67,78	20,88	64,95	64,57	0,38	7,00	5,00	0,56	20,88	-	-	21,30		21,30	-	39,64	-	0,83			1,39
16.11.15	24,00	-	47,85	38,25	9,60	66,81	65,73	1,08	7,00	5,00	0,30	9,60	-	-	9,81		9,81	-	40,60	-	0,39			0,69
17.11.15	24,00	-	85,66	67,45	18,21	70,20	69,78	0,42	7,00	5,00	0,55	18,21	-	-	18,71		18,71	-	41,95	-	0,76			1,31
18.11.15	24,00	-	85,65	67,03	18,62	71,29	70,77	0,52	7,00	5,00	0,57	18,62	-	-	19,08		19,08	-	42,60	-	0,79			1,37
19.11.15	24,00	-	85,19	65,25	19,94	71,80	71,35	0,45	7,00	5,00	0,61	19,94	-	-	20,48		20,48	-	42,67	-	0,85			1,47
20.11.15	24,00	-	26,99	25,28	1,71	59,88	54,63	5,25	7,00	5,00	0,17	1,71	-	-	1,81		1,81	-	45,25	-	0,08			0,24
21.11.15	24,00	-	57,19	42,46	14,73	68,63	66,95	1,68	7,00	5,00	0,50	14,73	-	-	15,11		15,11	-	40,21	-	0,59			1,09
22.11.15	24,00	-	87,12	65,64	21,48	72,31	71,68	0,63	7,00	5,00	0,70	21,48	-	-	22,05		22,05	-	42,07	-	0,90			1,60
23.11.15	24,00	-	85,87	66,23	19,64	73,52	72,84	0,68	7,00	5,00	0,64	19,64	-	-	20,11		20,11	-	43,04	-	0,85			1,49
Среднее	24,00	-	82,44	64,00	18,44	66,83	65,92	0,92	7,00	5,00	0,54	18,44	-	-	18,84	-	18,84	-	41,13	-	0,76	-	-	1,29
Итого	744,00		2555,51	1983,95	571,56						16,62	571,56	0,00	0,00	583,94	0,00	583,94	0,00			23,44	0,00	0,00	40,06

Отрегулировать температуру

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	4989,65	3728,52	0,00	-	8793,11	-	93,90	-	-
	24.11.15 04:00	7551,04	5717,96	0,00	-	9257,41	-	134,02	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды -2,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 37,55 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 583,94 куб.м.

Отрегулировать температуру

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Отрегулировать температуру ГВС

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____»

печать энергосбыта