Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8731.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 146 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
25.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
26.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
27.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
28.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
29.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
30.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
31.10.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
01.11.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
02.11.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
03.11.15	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
04.11.15	24,00	-	90,90	80,31	10,59	66,88	44,05	22,83	7,00	5,00	1,80	11,19	-	-	11,42	-	11,42	-	66,40	-	0,74			2,54
05.11.15	24,00	-	91,07	79,99	11,08	66,97	43,66	23,31	7,00	5,00	1,83	11,64	-	-	11,87	-	11,87	-	66,40	-	0,77			2,61
06.11.15	24,00	-	89,13	79,58	9,55	66,18	42,78	23,40	7,00	5,00	1,83	10,08	-	-	10,31	-	10,31	-	65,68	-	0,66			2,50
07.11.15	24,00	-	89,56	79,37	10,19	65,87	42,40	23,47	7,00	5,00	1,83	10,83	-	-	11,03	-	11,03	-	65,28	-	0,71			2,53
08.11.15	24,00	-	90,21	78,23	11,98	65,47	42,08	23,39	7,00	5,00	1,79	12,66	-	-	12,88	-	12,88	-	64,88	-	0,82			2,61
09.11.15	24,00	-	88,60	78,01	10,59	64,82	41,84	22,98	7,00	5,00	1,74	11,39	-	-	11,61	-	11,61	-	64,47	-	0,74			2,48
10.11.15	24,00	-	88,58	77,90	10,68	65,48	42,28	23,20	7,00	5,00	1,76	11,52	-	-	11,73	-	11,73	-	64,92	-	0,75			2,51
11.11.15	24,00	-	87,81	77,09	10,72	65,15	41,92	23,23	7,00	5,00	1,75	11,54	-	-	11,78	-	11,78	-	64,60	-	0,75			2,49
12.11.15	24,00	-	86,32	76,75	9,57	64,82	41,66	23,16	7,00	5,00	1,74	10,32	-	-	10,52	-	10,52	-	64,33	-	0,66			2,40
13.11.15	24,00	-	87,46	76,70	10,76	64,90	41,57	23,33	7,00	5,00	1,75	11,48	-	-	11,71	-	11,71	-	64,38	-	0,74			2,49
14.11.15	24,00	-	87,10	75,70	11,40	64,44	41,02	23,42	7,00	5,00	1,73	12,18	-	-	12,42	-	12,42	-	63,91	-	0,78			2,51
15.11.15	24,00	-	86,36	73,21	13,15	64,27	40,38	23,89	7,00	5,00	1,71	13,81	-	-	14,05	-	14,05	-	63,72	-	0,88			2,60
16.11.15	24,00	-	84,68	72,98	11,70	65,28	40,32	24,96	7,00	5,00	1,78	12,28	-	-	12,53	-	12,53	-	65,29	-	0,80			2,59
17.11.15	24,00	-	82,87	74,28	8,59	69,29	42,36	26,93	7,00	5,00	1,96	9,17	-	-	9,35	-	9,35	-	68,75	-	0,63			2,60
18.11.15	24,00	-	84,68	74,48	10,20	70,24	42,97	27,27	7,00	5,00	1,99	10,82	-	-	11,06	-	11,06	-	70,01	-	0,76			2,75
19.11.15	24,00	-	86,71	75,28	11,43	70,82	44,14	26,68	7,00	5,00	1,98	11,99	-	-	12,25	-	12,25	-	70,14	-	0,84			2,82
20.11.15	24,00	-	23,08	26,01	-2,93	61,41	44,25	17,16	7,00	5,00	0,00	9,77	-	-	9,79	-	9,79	-	28,72	-	0,28			0,28
21.11.15	24,00	-	65,71	55,02	10,69	66,36	40,28	26,08	7,00	5,00	1,31	13,07	-	-	13,33	-	13,33	-	64,39	-	0,84			2,15
22.11.15	24,00	-	84,89	74,61	10,28	71,11	43,06	28,05	7,00	5,00	2,00	11,68	-	-	11,94	-	11,94	-	70,54	-	0,82			2,83
23.11.15	24,00	-	82,60	73,12	9,48	72,29	43,19	29,10	7,00	5,00	2,05	10,68	-	-	10,96	-	10,96	-	72,05	-	0,77			2,81
Среднее	24,00	-	82,92	72,93	9,99	66,60	42,31	24,29	7,00	5,00	1,72	11,41	-	-	11,63	-	11,63	-	64,44	-	0,74	-	-	2,45
Итого	744,00		2570,40	2260,86	309,54						53,22	353,56	0,00	0,00	360,44	0,00	360,44	0,00			22,85	0,00	0,00	76,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 01:00	529,14	439,15	177,09	-	180,33	-	17,44	-	-
	24.11.15 06:00	2249,31	1953,74	531,74	-	541,55	-	68,28	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -1,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **74,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **360,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____» _____

печать энергосбыта