Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,067 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 20 | Gmin= 0,027 | Gmax= 12 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 24.10.15 | 24,00 | - | 78,45 | 71,85 | 6,60 | 58,22 | 39,26 | 18,96 | 7,00 | 5,00 | 1,36 | 6,60 | - | - | 7,31 | | 7,31 | - | 57,89 | - | 0,38 | | | 1,75 |
| 25.10.15 | 24,00 | - | 79,68 | 72,25 | 7,43 | 67,30 | 43,89 | 23,41 | 7,00 | 5,00 | 1,70 | 7,43 | - | - | 8,40 | | 8,40 | - | 66,95 | - | 0,50 | | | 2,20 |
| 26.10.15 | 24,00 | - | 81,73 | 76,40 | 5,33 | 67,55 | 44,64 | 22,91 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 5,33 | - | - | 6,33 | | 6,33 | - | 67,30 | - | 0,36 | | | 2,11 |
| 27.10.15 | 24,00 | - | 80,54 | 74,89 | 5,65 | 66,52 | 43,70 | 22,82 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 5,65 | - | - | 6,58 | | 6,58 | - | 66,19 | - | 0,37 | | | 2,09 |
| 28.10.15 | 24,00 | - | 80,37 | 75,14 | 5,23 | 66,80 | 43,30 | 23,50 | 7,00 | 5,00 | 1,77 | 5,23 | - | - | 6,15 | | 6,15 | - | 66,51 | - | 0,35 | | | 2,12 |
| 29.10.15 | 24,00 | - | 79,07 | 72,27 | 6,80 | 66,20 | 42,46 | 23,74 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 6,80 | - | - | 7,74 | | 7,74 | - | 65,91 | - | 0,45 | | | 2,17 |
| 30.10.15 | 24,00 | - | 78,93 | 73,26 | 5,67 | 66,98 | 43,17 | 23,81 | 7,00 | 5,00 | 1,75 | 5,67 | - | - | 6,58 | | 6,58 | - | 66,67 | - | 0,38 | | | 2,13 |
| 31.10.15 | 24,00 | - | 78,70 | 72,54 | 6,16 | 66,24 | 42,52 | 23,72 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 6,16 | - | - | 7,05 | | 7,05 | - | 65,92 | - | 0,41 | | | 2,13 |
| 01.11.15 | 24,00 | - | 78,92 | 72,92 | 6,00 | 67,00 | 43,52 | 23,48 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 6,00 | - | - | 6,94 | | 6,94 | - | 66,64 | - | 0,40 | | | 2,12 |
| 02.11.15 | 24,00 | - | 78,72 | 73,55 | 5,17 | 67,69 | 44,41 | 23,28 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 5,17 | - | - | 6,12 | | 6,12 | - | 67,38 | - | 0,35 | | | 2,06 |
| 03.11.15 | 24,00 | - | 79,40 | 73,62 | 5,78 | 67,73 | 44,79 | 22,94 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 5,78 | - | - | 6,76 | | 6,76 | - | 67,39 | - | 0,39 | | | 2,08 |
| 04.11.15 | 24,00 | - | 79,25 | 73,58 | 5,67 | 68,00 | 44,91 | 23,09 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 5,67 | - | - | 6,64 | | 6,64 | - | 67,67 | - | 0,38 | | | 2,09 |
| 05.11.15 | 24,00 | - | 79,21 | 73,92 | 5,29 | 68,05 | 44,79 | 23,26 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 5,29 | - | - | 6,27 | | 6,27 | - | 67,71 | - | 0,36 | | | 2,08 |
| 06.11.15 | 24,00 | - | 78,03 | 73,40 | 4,63 | 67,26 | 43,93 | 23,33 | 7,00 | 5,00 | 1,71 | 4,63 | - | - | 5,57 | | 5,57 | - | 66,94 | - | 0,31 | | | 2,02 |
| 07.11.15 | 24,00 | - | 78,67 | 73,05 | 5,62 | 66,92 | 43,25 | 23,67 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 5,62 | - | - | 6,55 | | 6,55 | - | 66,58 | - | 0,37 | | | 2,11 |
| 08.11.15 | 24,00 | - | 79,65 | 72,96 | 6,69 | 66,46 | 43,01 | 23,45 | 7,00 | 5,00 | 1,72 | 6,69 | - | - | 7,60 | | 7,60 | - | 66,12 | - | 0,44 | | | 2,16 |
| 09.11.15 | 24,00 | - | 80,13 | 72,90 | 7,23 | 65,98 | 42,87 | 23,11 | 7,00 | 5,00 | 1,69 | 7,23 | - | - | 8,14 | | 8,14 | - | 65,71 | - | 0,48 | | | 2,16 |
| 10.11.15 | 24,00 | - | 78,49 | 73,03 | 5,46 | 66,56 | 43,36 | 23,20 | 7,00 | 5,00 | 1,70 | 5,46 | - | - | 6,34 | | 6,34 | - | 66,24 | - | 0,36 | | | 2,06 |
| 11.11.15 | 24,00 | - | 78,67 | 72,69 | 5,98 | 66,20 | 43,24 | 22,96 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 5,98 | - | - | 6,83 | | 6,83 | - | 65,88 | - | 0,39 | | | 2,07 |
| 12.11.15 | 24,00 | - | 78,59 | 72,46 | 6,13 | 65,89 | 43,05 | 22,84 | 7,00 | 5,00 | 1,66 | 6,13 | - | - | 6,98 | | 6,98 | - | 65,57 | - | 0,40 | | | 2,06 |
| 13.11.15 | 24,00 | - | 79,11 | 72,67 | 6,44 | 65,96 | 42,97 | 22,99 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 6,44 | - | - | 7,31 | | 7,31 | - | 65,63 | - | 0,42 | | | 2,10 |
| 14.11.15 | 24,00 | - | 78,33 | 72,35 | 5,98 | 65,51 | 42,44 | 23,07 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 5,98 | - | - | 6,79 | | 6,79 | - | 65,18 | - | 0,39 | | | 2,06 |
| 15.11.15 | 24,00 | - | 78,29 | 71,52 | 6,77 | 65,35 | 42,08 | 23,27 | 7,00 | 5,00 | 1,67 | 6,77 | - | - | 7,72 | | 7,72 | - | 65,01 | - | 0,44 | | | 2,11 |
| 16.11.15 | 24,00 | - | 78,34 | 71,36 | 6,98 | 66,83 | 42,13 | 24,70 | 7,00 | 5,00 | 1,76 | 6,98 | - | - | 7,97 | | 7,97 | - | 66,63 | - | 0,47 | | | 2,23 |
| 17.11.15 | 24,00 | - | 78,28 | 72,06 | 6,22 | 70,63 | 44,09 | 26,54 | 7,00 | 5,00 | 1,91 | 6,22 | - | - | 7,28 | | 7,28 | - | 70,29 | - | 0,44 | | | 2,35 |
| 18.11.15 | 24,00 | - | 78,19 | 71,95 | 6,24 | 71,74 | 44,83 | 26,91 | 7,00 | 5,00 | 1,94 | 6,24 | - | - | 7,37 | | 7,37 | - | 71,46 | - | 0,45 | | | 2,39 |
| 19.11.15 | 24,00 | - | 77,82 | 72,08 | 5,74 | 72,24 | 45,47 | 26,77 | 7,00 | 5,00 | 1,93 | 5,74 | - | - | 6,87 | | 6,87 | - | 71,86 | - | 0,41 | | | 2,34 |
| 20.11.15 | 24,00 | - | 78,23 | 72,15 | 6,08 | 67,51 | 43,52 | 23,99 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 6,08 | - | - | 7,03 | - | 7,03 | - | 67,18 | - | 0,41 | - | - | 2,14 |
| 21.11.15 | 24,00 | - | 56,53 | 50,91 | 5,62 | 70,83 | 42,76 | 28,07 | 7,00 | 5,00 | 1,44 | 5,62 | - | - | 6,43 | | 6,43 | - | 70,09 | - | 0,39 | | | 1,83 |
| 22.11.15 | 24,00 | - | 78,91 | 70,89 | 8,02 | 72,72 | 44,93 | 27,79 | 7,00 | 5,00 | 1,97 | 8,02 | - | - | 9,17 | | 9,17 | - | 72,38 | - | 0,58 | | | 2,55 |
| 23.11.15 | 24,00 | - | 77,89 | 71,99 | 5,90 | 73,99 | 45,79 | 28,20 | 7,00 | 5,00 | 2,03 | 5,90 | - | - | 7,14 | | 7,14 | - | 73,69 | - | 0,43 | | | 2,47 |
| Среднее | 24,00 | - | 78,23 | 72,15 | 6,08 | 67,51 | 43,52 | 23,99 | 7,00 | 5,00 | 1,73 | 6,08 | - | - | 7,03 | - | 7,03 | - | 67,18 | - | 0,41 | - | - | 2,14 |
| Итого | 744,00 | | 2425,12 | 2236,61 | 188,51 | | | | | | 53,64 | 188,51 | 0,00 | 0,00 | 217,96 | 0,00 | 217,96 | 0,00 | | | 12,66 | 0,00 | 0,00 | 66,30 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.10.15 03:00 | 19018,11 | 17116,09 | 3644,77 | - | 3726,36 | - | 464,48 | - | - |
| | 24.11.15 03:00 | 21393,44 | 19314,69 | 4474,69 | - | 4573,29 | - | 528,90 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -0,83 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **65,47** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **217,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___» _____ г.

печать энергосбыта