Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 160 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 160
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207793
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207793-ч(с)-1115.txt
Режим (схема):
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=
расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 4,4

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	100,89	72,88	28,01	58,65	37,08	21,57	7,00	5,00	1,54	28,36	-	-	28,81	-	28,81	-	59,05	-	1,67			3,22
25.10.15	24,00	-	102,97	73,76	29,21	67,65	41,21	26,44	7,00	5,00	1,94	29,52	-	-	30,12	-	30,12	-	67,40	-	1,99			3,93
26.10.15	24,00	-	103,44	77,82	25,62	68,00	41,95	26,05	7,00	5,00	2,00	25,87	-	-	26,41	-	26,41	-	68,22	-	1,77			3,77
27.10.15	24,00	-	101,15	76,26	24,89	66,87	41,14	25,73	7,00	5,00	1,91	25,82	-	-	26,32	-	26,32	-	66,67	-	1,72			3,63
28.10.15	24,00	-	102,54	76,47	26,07	67,22	40,62	26,60	7,00	5,00	1,98	26,82	-	-	27,38	-	27,38	-	67,30	-	1,81			3,79
29.10.15	24,00	-	100,23	73,74	26,49	66,62	39,78	26,84	7,00	5,00	1,93	27,27	-	-	27,82	-	27,82	-	66,66	-	1,82			3,74
30.10.15	24,00	-	100,29	74,74	25,55	67,39	40,40	26,99	7,00	5,00	1,97	26,31	-	-	26,86	-	26,86	-	67,38	-	1,77			3,74
31.10.15	24,00	-	100,50	74,05	26,45	66,66	39,74	26,92	7,00	5,00	1,96	26,93	-	-	27,47	-	27,47	-	66,62	-	1,79			3,76
01.11.15	24,00	-	102,13	74,51	27,62	67,41	40,77	26,64	7,00	5,00	1,95	28,15	-	-	28,73	-	28,73	-	67,24	-	1,90			3,85
02.11.15	24,00	-	98,08	74,79	23,29	68,12	41,66	26,46	7,00	5,00	1,95	23,74	-	-	24,23	-	24,23	-	68,11	-	1,62			3,57
03.11.15	24,00	-	98,53	74,93	23,60	68,16	41,87	26,29	7,00	5,00	1,94	24,04	-	-	24,55	-	24,55	-	68,17	-	1,64			3,58
04.11.15	24,00	-	103,08	74,91	28,17	68,45	42,06	26,39	7,00	5,00	1,95	28,53	-	-	29,15	-	29,15	-	68,46	-	1,95			3,91
05.11.15	24,00	-	100,34	75,18	25,16	68,47	41,73	26,74	7,00	5,00	2,00	25,31	-	-	25,84	-	25,84	-	68,36	-	1,73			3,73
06.11.15	24,00	-	99,72	74,83	24,89	67,70	40,81	26,89	7,00	5,00	1,98	25,31	-	-	25,83	-	25,83	-	67,68	-	1,72			3,70
07.11.15	24,00	-	98,45	74,56	23,89	67,35	40,35	27,00	7,00	5,00	1,98	24,36	-	-	24,87	-	24,87	-	67,32	-	1,64			3,62
08.11.15	24,00	-	104,36	74,60	29,76	66,85	40,27	26,58	7,00	5,00	1,95	30,38	-	-	31,01	-	31,01	-	66,69	-	2,03			3,97
09.11.15	24,00	-	99,86	74,60	25,26	66,38	40,14	26,24	7,00	5,00	1,91	25,95	-	-	26,49	-	26,49	-	66,43	-	1,73			3,64
10.11.15	24,00	-	101,71	74,56	27,15	66,99	40,64	26,35	7,00	5,00	1,91	28,03	-	-	28,62	-	28,62	-	66,99	-	1,88			3,79
11.11.15	24,00	-	98,23	74,26	23,97	66,61	40,39	26,22	7,00	5,00	1,89	24,80	-	-	25,30	-	25,30	-	66,55	-	1,65			3,54
12.11.15	24,00	-	100,47	74,19	26,28	66,28	40,12	26,16	7,00	5,00	1,87	27,45	-	-	28,02	-	28,02	-	66,22	-	1,82			3,69
13.11.15	24,00	-	98,05	74,39	23,66	66,36	40,15	26,21	7,00	5,00	1,87	24,96	-	-	25,47	-	25,47	-	66,28	-	1,65			3,52
14.11.15	24,00	-	100,29	74,05	26,24	65,91	39,78	26,13	7,00	5,00	1,85	27,54	-	-	28,08	-	28,08	-	65,86	-	1,81			3,66
15.11.15	24,00	-	103,54	73,11	30,43	65,72	39,39	26,33	7,00	5,00	1,84	31,76	-	-	32,37	-	32,37	-	65,59	-	2,08			3,93
16.11.15	24,00	-	100,27	73,03	27,24	67,31	39,48	27,83	7,00	5,00	1,94	28,53	-	-	29,13	-	29,13	-	67,68	-	1,93			3,87
17.11.15	24,00	-	98,68	73,74	24,94	71,10	41,34	29,76	7,00	5,00	2,16	25,54	-	-	26,13	-	26,13	-	71,08	-	1,82			3,97
18.11.15	24,00	-	99,84	73,57	26,27	72,28	41,96	30,32	7,00	5,00	2,17	26,97	-	-	27,60	-	27,60	-	72,51	-	1,96			4,13
19.11.15	24,00	-	98,58	73,76	24,82	72,72	42,59	30,13	7,00	5,00	2,17	25,64	-	-	26,27	-	26,27	-	72,58	-	1,86			4,03
20.11.15	24,00	-	34,85	54,79	-19,94	59,47	47,14	12,33	7,00	5,00	0,00	28,36	-	-	28,70	-	28,70	-	49,87	-	1,41			1,41
21.11.15	24,00	-	77,57	55,22	22,35	70,89	40,68	30,21	7,00	5,00	1,30	28,78	-	-	29,39	-	29,39	-	67,90	-	1,96			3,26
22.11.15	24,00	-	103,10	73,01	30,09	73,23	41,92	31,31	7,00	5,00	2,29	30,13	-	-	30,88	-	30,88	-	73,20	-	2,20			4,49
23.11.15	24,00		97,72	73,14	24,58	67,43	40,91	26,52	7,00	5,00	1,81	27,04	-	-	27,60	-	27,60	-	67,00	-	1,81	-	-	3,62
Среднее	24,00	-	97,72	73,14	24,58	67,43	40,91	26,52	7,00	5,00	1,87	27,04	-	-	27,60	-	27,60	-	67,00	-	1,81	-	-	3,68
Итого	744,00		3029,46	2267,45	762,01						57,90	838,20	0,00	0,00	855,45	0,00	855,45	0,00			56,14	0,00	0,00	114,04

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = -3,69 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **110,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **855,45** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«__» ДЕК 2015
печать энергосбыта