Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9307.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	384,19	368,94	15,25	58,51	53,41	5,10	7,00	5,00	1,89	15,25	-	-	16,29		16,29	-	58,49	-	0,89			2,79
25.10.15	24,00	-	384,40	369,23	15,17	67,73	61,44	6,29	7,00	5,00	2,34	15,17	-	-	16,66		16,66	-	67,70	-	1,03			3,37
26.10.15	24,00	-	406,61	394,08	12,53	67,91	61,86	6,05	7,00	5,00	2,40	12,53	-	-	14,11		14,11	-	67,88	-	0,85			3,25
27.10.15	24,00	-	399,41	386,42	12,99	66,93	60,94	5,99	7,00	5,00	2,33	12,99	-	-	14,46		14,46	-	66,90	-	0,87			3,20
28.10.15	24,00	-	398,19	386,34	11,85	67,18	60,97	6,21	7,00	5,00	2,42	11,85	-	-	13,34		13,34	-	67,15	-	0,80			3,21
29.10.15	24,00	-	380,68	371,28	9,40	66,59	60,28	6,31	7,00	5,00	2,35	9,40	-	-	10,21		10,21	-	66,56	-	0,63			2,98
30.10.15	24,00	-	384,18	376,24	7,94	67,38	61,03	6,35	7,00	5,00	2,40	7,94	-	-	8,64		8,64	-	67,35	-	0,53			2,94
31.10.15	24,00	-	381,31	371,25	10,06	66,65	60,28	6,37	7,00	5,00	2,38	10,06	-	-	10,53		10,53	-	66,63	-	0,67			3,05
01.11.15	24,00	-	385,11	374,95	10,16	67,45	61,18	6,27	7,00	5,00	2,37	10,16	-	-	10,35		10,35	-	67,43	-	0,69			3,05
02.11.15	24,00	-	388,53	378,50	10,03	68,12	61,91	6,21	7,00	5,00	2,36	10,03	-	-	10,95		10,95	-	68,08	-	0,68			3,05
03.11.15	24,00	-	389,13	380,85	8,28	68,15	62,02	6,13	7,00	5,00	2,35	8,28	-	-	9,46		9,46	-	68,11	-	0,56			2,91
04.11.15	24,00	-	389,42	378,78	10,64	68,45	62,26	6,19	7,00	5,00	2,36	10,64	-	-	11,85		11,85	-	68,41	-	0,73			3,09
05.11.15	24,00	-	390,47	380,05	10,42	68,49	62,23	6,26	7,00	5,00	2,40	10,42	-	-	11,67		11,67	-	68,46	-	0,71			3,11
06.11.15	24,00	-	386,32	377,65	8,67	67,69	61,37	6,32	7,00	5,00	2,40	8,67	-	-	9,77		9,77	-	67,66	-	0,59			2,99
07.11.15	24,00	-	384,96	374,40	10,56	67,35	61,00	6,35	7,00	5,00	2,39	10,56	-	-	11,65		11,65	-	67,32	-	0,71			3,10
08.11.15	24,00	-	387,20	371,80	15,40	66,89	60,62	6,27	7,00	5,00	2,35	15,40	-	-	16,44		16,44	-	66,86	-	1,03			3,38
09.11.15	24,00	-	385,74	375,49	10,25	66,34	60,19	6,15	7,00	5,00	2,32	10,25	-	-	11,33		11,33	-	66,31	-	0,68			3,00
10.11.15	24,00	-	385,84	374,19	11,65	66,97	60,78	6,19	7,00	5,00	2,33	11,65	-	-	12,78		12,78	-	66,94	-	0,78			3,11
11.11.15	24,00	-	382,69	373,32	9,37	66,60	60,45	6,15	7,00	5,00	2,31	9,37	-	-	10,29		10,29	-	66,58	-	0,62			2,93
12.11.15	24,00	-	382,83	372,02	10,81	66,29	60,14	6,15	7,00	5,00	2,30	10,81	-	-	11,72		11,72	-	66,26	-	0,72			3,02
13.11.15	24,00	-	382,87	373,29	9,58	66,36	60,18	6,18	7,00	5,00	2,32	9,58	-	-	10,44		10,44	-	66,33	-	0,64			2,96
14.11.15	24,00	-	380,73	369,69	11,04	65,91	59,73	6,18	7,00	5,00	2,30	11,04	-	-	11,89		11,89	-	65,88	-	0,73			3,03
15.11.15	24,00	-	376,44	362,59	13,85	65,74	59,45	6,29	7,00	5,00	2,30	13,85	-	-	14,70		14,70	-	65,71	-	0,91			3,21
16.11.15	24,00	-	373,07	363,50	9,57	67,15	60,49	6,66	7,00	5,00	2,44	9,57	-	-	10,46		10,46	-	67,12	-	0,64			3,08
17.11.15	24,00	-	378,85	367,92	10,93	71,07	63,94	7,13	7,00	5,00	2,64	10,93	-	-	12,21		12,21	-	71,04	-	0,78			3,42
18.11.15	24,00	-	380,05	369,15	10,90	72,17	64,95	7,22	7,00	5,00	2,68	10,90	-	-	12,27		12,27	-	72,14	-	0,79			3,47
19.11.15	24,00	-	386,53	372,60	13,93	72,71	65,57	7,14	7,00	5,00	2,68	13,93	-	-	15,77		15,77	-	72,68	-	1,01			3,69
20.11.15	24,00	-	382,92	371,62	11,31	67,70	61,33	6,37	7,00	5,00	2,38	11,31	-	-	12,42	-	12,42	-	67,68	-	0,77	-	-	3,14
21.11.15	24,00	-	288,05	276,19	11,86	71,35	64,00	7,35	7,00	5,00	2,05	11,86	-	-	13,28		13,28	-	71,42	-	0,85			2,89
22.11.15	24,00	-	401,00	386,14	14,86	73,22	65,98	7,24	7,00	5,00	2,81	14,86	-	-	16,67		16,67	-	73,18	-	1,09			3,90
23.11.15			382,92	371,62	11,31	67,70	61,33	6,37	7,00	5,00	2,38	11,31	-	-	12,42	-	12,42	-	67,68	-	0,77	-	-	3,14
Среднее	24,00	-	382,92	371,62	11,31	67,70	61,33	6,37	7,00	5,00	2,38	11,31	-	-	12,42	-	12,42	-	67,68	-	0,77	-	-	3,14
Итого	720,00		11870,65	11520,08	350,57						73,73	350,57	0,00	0,00	385,03	0,00	385,03	0,00			23,72	0,00	0,00	97,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С - 1,54 Гкал.
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,90** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **385,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

Наладить работу системы отопления
Отрегулировать температуру_____

Проверить сопло

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«1» 12 2015