Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8756.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-2 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 17-2 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208364-ч(с)-1115.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208364 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 4,4

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,448 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=431,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	432,44	432,44	0,00	49,59	41,44	8,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
25.10.15	24,00	-	435,08	435,08	0,00	48,76	40,99	7,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,40
26.10.15	24,00	-	434,48	434,48	0,00	48,71	40,96	7,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
27.10.15	24,00	-	435,49	435,49	0,00	48,56	40,73	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,42
28.10.15	24,00	-	436,20	436,20	0,00	49,36	40,97	8,39	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,67
29.10.15	24,00	-	435,62	435,62	0,00	49,20	40,84	8,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,65
30.10.15	24,00	-	435,51	435,51	0,00	48,75	40,48	8,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,61
31.10.15	24,00	-	435,43	435,43	0,00	48,92	40,48	8,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,69
01.11.15	24,00	-	435,44	435,44	0,00	48,63	40,57	8,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,52
02.11.15	24,00	-	428,67	428,67	0,00	48,50	40,61	7,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,39
03.11.15	24,00	-	433,92	433,92	0,00	48,76	41,01	7,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,37
04.11.15	24,00	-	433,62	433,62	0,00	48,60	40,96	7,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,32
05.11.15	24,00	-	433,65	433,65	0,00	48,45	40,75	7,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,35
06.11.15	24,00	-	433,85	433,85	0,00	48,78	40,86	7,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,45
07.11.15	24,00	-	434,82	434,82	0,00	48,91	40,85	8,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
08.11.15	24,00	-	434,53	434,53	0,00	49,02	40,92	8,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,53
09.11.15	24,00	-	434,37	434,37	0,00	49,09	41,04	8,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,51
10.11.15	24,00	-	434,05	434,05	0,00	48,89	41,02	7,87	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,43
11.11.15	24,00	-	433,91	433,91	0,00	48,55	40,78	7,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,38
12.11.15	24,00	-	435,76	428,99	6,77	48,73	40,90	7,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,70
13.11.15	24,00	-	437,55	414,07	23,48	48,43	40,72	7,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,34
14.11.15	24,00	-	405,96	405,96	0,00	49,82	41,71	8,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,30
15.11.15	24,00	-	405,81	405,81	0,00	50,45	42,08	8,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,41
16.11.15	24,00	-	415,49	415,49	0,00	49,79	41,21	8,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,57
17.11.15	24,00	-	433,45	433,45	0,00	50,22	41,23	8,99	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,90
18.11.15	24,00	-	432,62	432,62	0,00	51,46	42,15	9,31	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,04
19.11.15	24,00	-	432,24	432,24	0,00	51,96	42,66	9,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
20.11.15	24,00	-	432,01	432,01	0,00	52,19	42,89	9,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
21.11.15	24,00	-	431,82	431,82	0,00	52,33	43,03	9,30	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,03
22.11.15	24,00	-	431,75	431,75	0,00	52,22	42,82	9,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,07
23.11.15	24,00	-	431,38	431,38	0,00	53,34	43,53	9,81	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4,24
Среднее	24,00	-	431,51	430,54	0,98	49,64	41,33	8,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,64
Итого	744,00		13376,92	13346,67	30,25						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	112,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.10.15 02:00	4541,51	4541,51	-	-	-	-	36,33	-	-
	24.11.15 05:00	17972,25	17942,00	-	-	-	-	149,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,76** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015