Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 17-3 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8752.038.1
Строит.Адрес: Седова 17-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204683
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204683-ч(с)-1115.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Тхв, гр.С= 4,4
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,2 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=192,696 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.10.15	24,00	-	277,02	277,02	0,00	49,58	43,53	6,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
25.10.15	24,00	-	276,63	276,63	0,00	48,76	43,00	5,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
26.10.15	24,00	-	276,54	276,54	0,00	48,70	42,99	5,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
27.10.15	24,00	-	276,31	276,31	0,00	48,54	42,72	5,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
28.10.15	24,00	-	276,02	276,02	0,00	49,35	43,16	6,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,72
29.10.15	24,00	-	275,69	275,69	0,00	49,19	43,05	6,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
30.10.15	24,00	-	275,55	275,55	0,00	48,74	42,68	6,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
31.10.15	24,00	-	275,31	275,31	0,00	48,91	42,76	6,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,70
01.11.15	24,00	-	275,27	275,27	0,00	48,62	42,70	5,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,64
02.11.15	24,00	-	271,28	271,28	0,00	48,49	42,69	5,80	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
03.11.15	24,00	-	274,82	274,82	0,00	48,75	43,00	5,75	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
04.11.15	24,00	-	274,55	274,55	0,00	48,59	42,92	5,67	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,56
05.11.15	24,00	-	274,44	274,44	0,00	48,44	42,68	5,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
06.11.15	24,00	-	274,66	274,66	0,00	48,77	42,79	5,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
07.11.15	24,00	-	275,19	275,19	0,00	48,90	42,85	6,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,67
08.11.15	24,00	-	274,92	274,92	0,00	49,02	42,92	6,10	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,68
09.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
10.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
11.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
12.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
13.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
14.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
15.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
16.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
17.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
18.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
19.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
20.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
21.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
22.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
23.11.15	24,00		275,26	275,26	0,00	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
Среднее	24,00	-	275,26	275,26	-	48,83	42,90	5,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,64
Итого	1680,00		8533,14	8533,14	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	09.11.15 22:00	4758,47	4758,47	-	-	-	-	28,40		-
	09.11.15 22:00	4758,47	4758,47	-	-	-	-	28,40		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,4 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **50,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____»

37,53

3,29
нет отчёт
май 15

37,55