Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8750.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 21 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Зубковская д.3 | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220109-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 220109 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 65	Gmin= 0,8	Gmax= 120	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,355 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=340,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	316,49	316,49	0,00	49,18	42,12	7,06	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
25.10.15	24,00	-	317,16	317,16	0,00	48,73	41,89	6,84	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
26.10.15	24,00	-	316,03	316,03	0,00	48,70	41,89	6,81	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
27.10.15	24,00	-	314,05	314,05	0,00	48,17	41,40	6,77	7,00	5,00	2,13	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,13
28.10.15	24,00	-	314,10	314,10	0,00	47,61	40,79	6,82	7,00	5,00	2,15	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,15
29.10.15	24,00	-	314,48	314,48	0,00	48,29	41,19	7,10	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
30.10.15	24,00	-	314,96	314,96	0,00	48,19	41,08	7,11	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,25
31.10.15	24,00	-	314,67	314,67	0,00	47,88	40,77	7,11	7,00	5,00	2,24	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,24
01.11.15	24,00	-	316,69	316,69	0,00	48,13	41,10	7,03	7,00	5,00	2,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,23
02.11.15	24,00	-	322,99	322,99	0,00	48,46	41,62	6,84	7,00	5,00	2,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,22
03.11.15	24,00	-	320,34	320,34	0,00	48,66	41,88	6,78	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
04.11.15	24,00	-	321,13	321,13	0,00	48,55	41,86	6,69	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
05.11.15	24,00	-	311,23	311,23	0,00	48,11	41,33	6,78	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
06.11.15	24,00	-	308,67	308,67	0,00	47,62	40,78	6,84	7,00	5,00	2,12	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,12
07.11.15	24,00	-	307,91	307,91	0,00	48,17	41,04	7,13	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
08.11.15	24,00	-	308,03	308,03	0,00	48,19	41,05	7,14	7,00	5,00	2,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,21
09.11.15	24,00	-	308,04	308,04	0,00	48,14	41,05	7,09	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,19
10.11.15	24,00	-	308,08	308,08	0,00	48,05	41,02	7,03	7,00	5,00	2,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,18
11.11.15	24,00	-	308,22	308,22	0,00	47,95	40,95	7,00	7,00	5,00	2,17	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,17
12.11.15	24,00	-	307,91	307,91	0,00	47,89	40,90	6,99	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
13.11.15	24,00	-	308,25	308,25	0,00	47,77	40,77	7,00	7,00	5,00	2,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,16
14.11.15	24,00	-	308,12	308,12	0,00	47,89	40,78	7,11	7,00	5,00	2,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,20
15.11.15	24,00	-	308,26	308,26	0,00	48,58	41,22	7,36	7,00	5,00	2,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,28
16.11.15	24,00	-	308,39	308,39	0,00	48,99	41,35	7,64	7,00	5,00	2,37	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,37
17.11.15	24,00	-	308,47	308,47	0,00	48,97	41,33	7,64	7,00	5,00	2,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,36
18.11.15	24,00	-	308,40	308,40	0,00	50,34	42,33	8,01	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
19.11.15	24,00	-	308,24	308,24	0,00	50,26	42,39	7,87	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,43
20.11.15	24,00	-	308,37	308,37	0,00	50,99	42,96	8,03	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,48
21.11.15	24,00	-	307,95	307,95	0,00	51,79	43,56	8,23	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
22.11.15	24,00	-	308,42	308,42	0,00	51,38	43,16	8,22	7,00	5,00	2,54	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,54
23.11.15	24,00	-	308,19	308,19	0,00	52,22	43,68	8,54	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			2,64
Среднее	24,00	-	311,69	311,69	-	48,83	41,59	7,25	7,00	5,00	2,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,26
Итого	744,00		9662,24	9662,24	0,00						70,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	70,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«___»