Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 30 / СЦО | Строит.Адрес: Седова 30 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ТСРВ026М-1313236-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ТСРВ-026М № 1313236 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 6,45

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 63,9 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	69,15	68,76	0,39	63,46	40,74	22,72	5,97	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
25.10.15	24,00	-	70,67	70,28	0,39	63,43	41,49	21,94	6,11	3,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
26.10.15	24,00	-	68,22	67,83	0,39	63,20	41,14	22,06	5,87	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
27.10.15	24,00	-	67,89	67,52	0,38	63,63	41,47	22,16	5,84	3,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
28.10.15	24,00	-	65,88	65,55	0,33	62,25	40,24	22,01	5,86	3,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
29.10.15	24,00	-	69,53	69,19	0,35	63,43	40,87	22,56	6,08	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
30.10.15	24,00	-	69,34	69,00	0,33	63,58	40,76	22,82	6,20	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
31.10.15	24,00	-	70,42	70,08	0,34	63,81	41,15	22,66	6,18	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,61
01.11.15	24,00	-	71,06	70,72	0,34	62,38	40,39	21,99	6,17	3,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
02.11.15	24,00	-	70,62	70,29	0,33	63,51	41,36	22,15	6,18	3,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
03.11.15	24,00	-	70,43	70,11	0,33	64,28	42,07	22,21	6,18	3,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,58
04.11.15	24,00	-	70,41	70,04	0,36	63,73	42,04	21,69	6,18	3,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,54
05.11.15	24,00	-	69,31	68,99	0,32	62,76	41,61	21,15	6,19	3,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
06.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
07.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
08.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
09.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
10.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
11.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
12.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
13.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
14.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
15.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
16.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
17.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
18.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
19.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
20.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
21.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
22.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
23.11.15	24,00		69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Среднее	24,00	-	69,46	69,10	0,35	63,34	41,18	22,16	6,08	3,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55
Итого	744,00		2153,13	2142,24	10,88						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	48,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		-
	11.05.15 15:59	-	-	-	-	-	-	-		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 6,45 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **48,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
1 ДЕК 2015
«____»