Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за ноябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 49 / СЦО
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9073.038.1
Строит.Адрес: Седова 49
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204684-ч(с)-1115.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204684 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 4,98

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:		
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:		

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,353 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,32 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.10.2015 по 23.11.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.10.15	24,00	-	153,18	153,18	0,00	64,60	42,78	21,82	7,00	5,00	3,34	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,34
25.10.15	24,00	-	155,40	155,40	0,00	65,08	43,47	21,61	7,00	5,00	3,36	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,36
26.10.15	24,00	-	154,89	154,89	0,00	65,23	43,64	21,59	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
27.10.15	24,00	-	153,16	153,16	0,00	65,14	43,44	21,70	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
28.10.15	24,00	-	150,09	150,09	0,00	64,90	42,59	22,31	7,00	5,00	3,35	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,35
29.10.15	24,00	-	147,12	147,12	0,00	64,74	42,16	22,58	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
30.10.15	24,00	-	147,30	147,30	0,00	64,39	42,04	22,35	7,00	5,00	3,29	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,29
31.10.15	24,00	-	144,13	144,13	0,00	63,37	41,10	22,27	7,00	5,00	3,21	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,21
01.11.15	24,00	-	144,86	144,86	0,00	63,39	41,61	21,78	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
02.11.15	24,00	-	147,50	147,50	0,00	64,48	42,76	21,72	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
03.11.15	24,00	-	150,97	150,97	0,00	64,97	43,59	21,38	7,00	5,00	3,23	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,23
04.11.15	24,00	-	151,97	151,97	0,00	65,02	43,81	21,21	7,00	5,00	3,22	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,22
05.11.15	24,00	-	148,37	148,37	0,00	64,85	43,28	21,57	7,00	5,00	3,20	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,20
06.11.15	24,00	-	144,60	144,60	0,00	64,00	42,14	21,86	7,00	5,00	3,16	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,16
07.11.15	24,00	-	144,00	144,00	0,00	63,84	41,69	22,15	7,00	5,00	3,19	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,19
08.11.15	24,00	-	142,38	142,38	0,00	63,62	41,26	22,36	7,00	5,00	3,18	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,18
09.11.15	24,00	-	142,77	142,77	0,00	64,68	41,80	22,88	7,00	5,00	3,27	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,27
10.11.15	24,00	-	144,49	144,49	0,00	65,36	42,39	22,97	7,00	5,00	3,32	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,32
11.11.15	24,00	-	145,71	145,71	0,00	64,77	42,27	22,50	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
12.11.15	24,00	-	146,56	146,56	0,00	64,50	42,27	22,23	7,00	5,00	3,26	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,26
13.11.15	24,00	-	145,89	145,89	0,00	64,75	42,25	22,50	7,00	5,00	3,28	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,28
14.11.15	24,00	-	145,05	145,05	0,00	64,46	41,65	22,81	7,00	5,00	3,31	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,31
15.11.15	24,00	-	144,92	144,92	0,00	67,14	42,61	24,53	7,00	5,00	3,56	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,56
16.11.15	24,00	-	145,11	145,11	0,00	67,18	42,38	24,80	7,00	5,00	3,60	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,60
17.11.15	24,00	-	145,28	145,28	0,00	67,23	42,25	24,98	7,00	5,00	3,63	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,63
18.11.15	24,00	-	146,62	146,62	0,00	68,03	42,78	25,25	7,00	5,00	3,70	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,70
19.11.15	24,00	-	147,42	147,42	0,00	69,37	43,67	25,70	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
20.11.15	24,00	-	148,88	148,88	0,00	70,03	44,33	25,70	7,00	5,00	3,83	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,83
21.11.15	24,00	-	148,77	148,77	0,00	70,05	44,54	25,51	7,00	5,00	3,80	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,80
22.11.15	24,00	-	147,17	147,17	0,00	69,72	43,96	25,76	7,00	5,00	3,79	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00			3,79
23.11.15	24,00		147,49	147,49	-	65,63	42,68	22,95	7,00	5,00	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Среднее	24,00	-	147,49	147,49	-	65,63	42,68	22,95	7,00	5,00	3,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,38
Итого	744,00		4572,05	4572,05	0,00						104,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	104,89

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 4,98 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **104,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Наладить работу системы отопления

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«1» ДЕК 2015